

#142211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)
6837
8079
ВКТ-9
4169
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,89	0	34,96	0	0	34,229	0	0	23,25	0	0	0	68	43,2	0	0,39	0,34	0	-
25.06.2025	0,262	0	31,455	0	0	30,979	0	0	13,6	9,77	0	32774	57,1	42,1	0	0,22	0,22	0	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	21,92	0	32774	31,6	39,2	0	0,09	0,1	0	-
27.06.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	0,32	21,02	1	32774	21	29,2	0	0,4	0,41	0	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,02	0	32774	22,6	27,9	0	0,42	0,43	0	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32774	21,6	26,2	0	0,43	0,44	0	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,28	0	32774	22,8	26,6	0	0,29	0,3	0	-
01.07.2025	0,012	0	3,785	0	0	3,778	0	0	15,7	7,5	1	32774	23,5	21,3	0	0,38	0,38	0	-
02.07.2025	0,006	0	1,67	0	0	1,667	0	0	9,23	13,27	1	32774	23,5	19,8	0	0,32	0,33	0	-
03.07.2025	0,385	0	59,06	0	0	58,538	0	0	18,18	4,6	786433	32774	42,1	33,9	0	0,34	0,31	0	-
04.07.2025	0,809	0	32,7	0	0	32,019	0	0	23,75	0	0	0	67,9	43,8	0	0,4	0,33	0	-
05.07.2025	0,798	0	31,865	0	0	31,196	0	0	24	0	0	0	68,2	43,9	0	0,4	0,33	0	-
06.07.2025	0,797	0	31,725	0	0	31,06	0	0	24	0	0	0	68,2	43,8	0	0,4	0,33	0	-
07.07.2025	0,744	0	29,54	0	0	28,915	0	0	24	0	0	0	68,5	44	0	0,4	0,33	0	-
08.07.2025	0,736	0	29,815	0	0	29,188	0	0	24	0	0	0	68,2	44	0	0,39	0,33	0	-
09.07.2025	0,717	0	29,1	0	0	28,487	0	0	24	0	0	0	68,3	44,3	0	0,39	0,33	0	-
10.07.2025	0,757	0	29,92	0	0	29,284	0	0	24	0	0	0	68,7	43,9	0	0,39	0,33	0	-
11.07.2025	0,747	0	30,285	0	0	29,648	0	0	24	0	0	0	68,2	44	0	0,39	0,33	0	-
12.07.2025	0,762	0	30,565	0	0	29,919	0	0	24	0	0	0	68,4	44	0	0,38	0,33	0	-
13.07.2025	0,803	0	31,695	0	0	31,026	0	0	24	0	0	0	68,4	43,7	0	0,38	0,33	0	-
14.07.2025	0,768	0	30,25	0	0	29,607	0	0	24	0	0	0	68,7	43,9	0	0,39	0,33	0	-
15.07.2025	0,773	0	30,345	0	0	29,699	0	0	24	0	0	0	68,7	43,9	0	0,39	0,33	0	-
16.07.2025	0,734	0	29,495	0	0	28,87	0	0	24	0	0	0	68,6	44,2	0	0,39	0,34	0	-
17.07.2025	0,71	0	29,335	0	0	28,719	0	0	24	0	0	0	68,2	44,6	0	0,38	0,34	0	-
18.07.2025	0,712	0	30,335	0	0	29,706	0	0	24	0	0	0	67,7	44,6	0	0,38	0,34	0	-
19.07.2025	0,799	0	32,955	0	0	32,273	0	0	24	0	0	0	67,6	44	0	0,38	0,34	0	-
20.07.2025	0,73	0	29,945	0	0	29,314	0	0	24	0	0	0	68,3	44,5	0	0,38	0,34	0	-
21.07.2025	0,725	0	30,095	0	0	29,465	0	0	24	0	0	0	68,1	44,6	0	0,39	0,34	0	-
22.07.2025	0,703	0	31,09	0	0	30,455	0	0	24	0	0	0	67,1	45	0	0,38	0,34	0	-
23.07.2025	0,725	0	30,8	0	0	30,162	0	0	24	0	0	0	67,7	44,6	0	0,38	0,34	0	-
Итого:	16,604	0	742,82	0	0	728,238	0	0	560,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,604																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч560,31

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	5836,227	320273,469	0	0	312558,688	0	0	64572,75	765,55	3281,35	0
23.07.2025	15,433	670,52	0	0	657,157	0	0	495,78	1325,87	1,75	145,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:38:00