

#147398#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 21.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)  
6837

Заводской номер счётчика 4169	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 21.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	38,493	36,284	2.209

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



оу 24.08.2025  
дл. ксп

#147397#

Отчёт за период с 21.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 8079  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4169  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 25.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
22.08.2025	-	0,713	0	27,675	0	0	27,093	0	0	22,35	0	0	0	68,3	43,1	0	0,38	0,35	0
23.08.2025	-	0,776	0	30,745	0	0	30,108	0	0	23,72	0	0	0	67,7	43	0	0,37	0,35	0
23.09.2025	-	0,72	0	47,205	0	0	46,354	0	0	22,18	0,02	0	32774	62,6	44,1	0	0,37	0,35	0
Итого:	-	2,209	0	105,625	0	0	103,555	0	0	68,25	0,02	-	-	66,2	43,4	0	0,37	0,35	0

Общее время работы системы

792 час.

Период нормальной работы системы

68,25 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
21.08.2025	36,284	1515,334	0	0	1484,392	0	0	1188	764,22	2,27	0,52
23.09.2025	38,493	1620,959	0	0	1587,947	0	0	1256,25	841,73	2,28	0,53

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---