

#148281#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2025 по 06.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Космическая 22-36, Калининград (ввод 1 от+ГВС)  
6837

Заводской номер счётчика 4169	Показания прибора, Гкал 06.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11,743	5,791	5.952

Подпись исполнителя



#148280#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 06.10.2025.

Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 8079  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4169  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 08.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.10.2025	-	0,978	0	45,055	0	0	44,183	0	0	23,95	0,05	0	32774	65	43	0	0,3	0,24	0
02.10.2025	-	0,983	0	41,64	0	0	40,793	0	0	24	0	0	0	67	43,9	0	0,36	0,2	0
03.10.2025	-	0,937	0	39,625	0	0	38,819	0	0	24	0	0	0	67	43,8	0	0,4	0,26	0
04.10.2025	-	1,01	0	40,29	0	0	39,45	0	0	24	0	0	0	68	43,4	0	0,42	0,27	0
05.10.2025	-	1,054	0	41,955	0	0	41,086	0	0	24	0	786432	0	67,7	43,2	0	0,42	0,27	0
06.10.2025	-	0,991	0	38,47	0	0	37,664	0	0	24	0	0	0	68,1	42,9	0	0,42	0,26	0
Итого:	-	5,953	0	247,035	0	0	241,995	0	0	143,95	0,05	-	-	67,13	43,37	0	0,39	0,25	0

Общее время работы системы

144 час.

Период нормальной работы системы

143,95 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
30.09.2025	5,791	234,86	0	0	230	0	0	153,27	153,27	0	0
06.10.2025	11,743	481,895	0	0	471,995	0	0	297,22	321,08	0,05	0,18

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---