

#162787#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Космическая 22-36, Калининград (ввод 2 отопл)
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8080
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4239
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	16,8	16,1	0	0,5	0,22	0	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32770	15,4	13,7	0	0,5	0,2	0	-
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	262145	32774	34,4	22,5	0	0,45	0,25	0	-
04.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32768	65,2	38,4	0	0,4	0,26	0	-
05.10.2025	0,493	0	17,3	0	0	16,972	0	0	15,48	8,52	1	32768	64,5	36	0	0,41	0,26	0	-
06.10.2025	0,836	0	28,52	0	0	27,969	0	0	23,98	0,02	1	32768	65,1	35,2	0	0,4	0,26	0	-
07.10.2025	0,957	0	33,095	0	0	32,441	0	0	23,93	0,07	1	32768	65,9	36,2	0	0,38	0,25	0	-
08.10.2025	0,94	0	32,015	0	0	31,38	0	0	23,97	0,03	1	32768	66	35,8	0	0,37	0,25	0	-
09.10.2025	0,829	0	27,81	0	0	27,276	0	0	24	0	0	0	64,9	34,5	0	0,37	0,24	0	-
10.10.2025	0,862	0	28,895	0	0	28,332	0	0	24	0	0	0	65,4	34,9	0	0,37	0,24	0	-
11.10.2025	0,802	0	26,545	0	0	26,028	0	0	24	0	0	0	65,4	34,6	0	0,37	0,24	0	-
12.10.2025	0,846	0	28,105	0	0	27,555	0	0	24	0	0	0	65,6	34,8	0	0,37	0,24	0	-
13.10.2025	1,024	0	35,67	0	0	34,966	0	0	24	0	0	0	65,9	36,4	0	0,38	0,25	0	-
14.10.2025	1,066	0	37,525	0	0	36,774	0	0	24	0	0	0	66,4	37,1	0	0,39	0,25	0	-
15.10.2025	0,945	0	31,86	0	0	31,225	0	0	23,98	0,02	1	32768	66,3	35,8	0	0,42	0,26	0	-
16.10.2025	0,912	0	30,215	0	0	29,617	0	0	24	0	0	0	66	35,2	0	0,42	0,26	0	-
17.10.2025	0,916	0	30,455	0	0	29,854	0	0	24	0	0	0	65,9	35,3	0	0,42	0,26	0	-
18.10.2025	1,157	0	40,995	0	0	40,176	0	0	24	0	0	0	66,4	37,4	0	0,41	0,26	0	-
19.10.2025	1,229	0	43,935	0	0	43,042	0	0	24	0	0	0	67	38,2	0	0,41	0,26	0	-
20.10.2025	1,425	0	52,08	0	0	50,98	0	0	24	0	0	0	68,4	40,2	0	0,4	0,25	0	-
21.10.2025	1,322	0	48,87	0	0	47,857	0	0	24	0	0	0	67,7	39,4	0	0,41	0,26	0	-
22.10.2025	1,063	0	36,62	0	0	35,882	0	0	23,98	0,02	1	32768	66,7	36,6	0	0,41	0,27	0	-
23.10.2025	0,883	0	28,355	0	0	27,784	0	0	24	0	0	0	66,6	34,9	0	0,42	0,27	0	-
Итого:	18,507	0	638,865	0	0	626,11	0	0	447,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,507																		

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 447,32

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.09.2025	3232,322	134942,25	480	480	131729,203	480,674	480,674	40119,52	0,03	38515,08	767,98
23.10.2025	3250,833	135581,109	480	480	132355,312	480,674	480,674	40566,85	447,37	38619,75	872,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.10.2025 16:22:45