

#207415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346
8867
ВКТ-7
00206172
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,903	0,312	47,27	40,04	46,31	39,55	6,76	24	0	0	64,2	51,4	12,76	0,1	0,1	-9,4
25.01.2026	0,86	0,277	46,89	40,45	45,93	39,94	5,99	24	0	0	64,2	51,5	12,68	0,1	0,1	-7,3
26.01.2026	0,866	0,287	47,02	40,34	46,06	39,85	6,21	24	0	0	64,3	51,8	12,51	0,1	0,1	-4,4
27.01.2026	0,845	0,265	46,89	40,75	45,94	40,23	5,71	24	0	0	64,6	52,1	12,54	0,1	0,1	-3,8
28.01.2026	0,81	0,245	46,59	40,91	45,63	40,39	5,24	24	0	0	64,5	52,1	12,39	0,1	0,1	-6
29.01.2026	0,801	0,239	46,58	41,06	45,62	40,55	5,07	24	0	0	64,2	51,9	12,36	0,1	0,1	-9,7
30.01.2026	0,831	0,258	46,68	40,64	45,72	40,14	5,58	24	0	0	64,2	51,7	12,49	0,1	0,11	-12,4
31.01.2026	0,862	0,273	46,77	40,3	45,81	39,82	5,99	24	0	1	64,2	51,4	12,78	0,1	0,1	-13,8
01.02.2026	0,945	0,34	47,5	39,55	46,54	39,07	7,47	24	0	0	64	51	12,94	0,1	0,1	-18,9
02.02.2026	0,927	0,306	47,45	40,3	46,49	39,82	6,67	24	0	0	64,6	51,2	13,35	0,1	0,1	-20,1
03.02.2026	0,889	0,278	46,78	40,33	45,82	39,82	6	24	0	0	65,1	51,8	13,3	0,1	0,1	-18
04.02.2026	0,914	0,298	47,08	40,18	46,12	39,67	6,45	24	0	0	65,4	52,2	13,22	0,1	0,1	-12,3
05.02.2026	0,884	0,284	46,94	40,38	45,98	39,87	6,11	24	0	0	65	52	13,01	0,1	0,1	-7,6
06.02.2026	0,857	0,282	46,92	40,51	45,96	40	5,96	24	0	0	64,6	52,1	12,55	0,1	0,1	-3,2
07.02.2026	0,876	0,304	47,22	40,3	46,26	39,79	6,47	24	0	0	64,5	52,1	12,41	0,1	0,1	-3,3
08.02.2026	0,905	0,324	47,22	39,75	46,26	39,22	7,04	24	0	0	64,5	52	12,5	0,1	0,1	-4,9
09.02.2026	0,873	0,287	46,95	40,29	46	39,78	6,22	24	0	0	64,5	51,8	12,63	0,1	0,1	-12,1
10.02.2026	0,863	0,277	46,8	40,36	45,84	39,85	5,99	24	0	0	64,6	51,8	12,79	0,11	0,11	-12,4
11.02.2026	0,763	0,243	42,66	37,06	41,78	36,62	5,16	24	0	1	64,4	51,8	12,59	0,1	0,1	-3,8
12.02.2026	0,842	0,272	46,83	40,46	45,87	39,98	5,89	24	0	0	64,2	51,8	12,4	0,1	0,1	-0,7
13.02.2026	0,808	0,223	46,36	41,22	45,38	40,71	4,67	24	0	0	65,8	52,9	12,88	0,11	0,13	-1,2
14.02.2026	1,036	0,28	46,93	41,41	45,7	40,7	5	24	0	0	77,2	60,6	16,6	0,23	0,28	-6,7
15.02.2026	1,061	0,343	47,56	40,27	46,35	39,62	6,73	24	0	1	74	58,9	15,08	0,1	0,16	-11,2
16.02.2026	0,845	0,277	46,72	40,32	45,77	39,82	5,95	24	0	1	64,3	51,9	12,4	0,1	0,1	-
17.02.2026	0,868	0,285	46,94	40,29	45,99	39,79	6,2	24	0	0	64,3	51,8	12,57	0,1	0,1	-
Итого:	21,934	0	1169,55	1007,47	1145,13	994,6	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,934															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	407,256	26941,1	24201,94	26404,78	23873,42
17.02.2026	429,19	28110,65	25209,41	27549,91	24868,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:52:29