

#141845#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	652,834	652,834	0
Количество тепловой энергии, система 2	257,661	239,66	18.001

Подпись исполнителя



20 07 2025

#141758#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,844	0,264	57,15	51,49	55,98	50,77	5,21	24	0	0	65,4	55,1	10,37	0,4	0,1
25.06.2025	-	0,822	0,255	56,88	51,41	55,79	50,69	5,1	24	0	0	64,8	54,6	10,2	0,4	0,11
26.06.2025	-	0,831	0,266	57,07	51,3	55,99	50,58	5,41	24	0	1	64,1	54	10,04	0,41	0,1
27.06.2025	-	0,783	0,212	56,49	51,85	55,38	51,13	4,25	24	0	0	65,3	55	10,23	0,4	0,1
28.06.2025	-	0,814	0,236	56,89	51,73	55,74	51,01	4,73	24	0	0	65,3	55	10,32	0,4	0,1
29.06.2025	-	0,862	0,285	57,27	51,1	56,12	50,38	5,74	24	0	0	65,1	54,9	10,25	0,4	0,1
30.06.2025	-	0,822	0,246	56,87	51,44	55,74	50,72	5,02	24	0	0	65	54,8	10,23	0,4	0,1
01.07.2025	-	0,829	0,264	57,03	51,41	55,87	50,69	5,18	24	0	0	65,3	55,1	10,19	0,4	0,1
02.07.2025	-	0,812	0,255	56,82	51,44	55,67	50,72	4,95	24	0	0	65,5	55,4	10,08	0,4	0,1
03.07.2025	-	0,768	0,216	56,56	51,83	55,42	51,11	4,31	24	0	0	65,1	55,2	9,89	0,41	0,1
04.07.2025	-	0,772	0,234	56,63	51,55	55,62	50,83	4,79	24	0	0	63,7	54	9,66	0,4	0,11
05.07.2025	-	0,781	0,251	56,74	51,34	55,73	50,62	5,11	24	0	1	63,1	53,6	9,54	0,4	0,1
06.07.2025	-	0,788	0,26	56,83	51,25	55,77	50,53	5,24	24	0	0	63,2	53,8	9,46	0,4	0,12
07.07.2025	-	0,774	0,228	56,59	51,66	55,5	50,94	4,56	24	0	1	64,6	54,8	9,8	0,4	0,12
08.07.2025	-	0,84	0,299	55,83	49,42	54,73	48,72	6,01	24	0	0	64,6	54,7	9,86	0,33	0,38
09.07.2025	-	0,024	0,01	2,68	2,32	2,68	2,32	0,36	24	0	1	24,7	18,2	6,45	0,14	0,38
10.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,8	0,15	0,12	0,38
11.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	21,2	0,11	0,12	0,38
12.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21	20,9	0,13	0,13	0,38
13.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,7	0,15	0,12	0,38
14.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,7	20,6	0,13	0,18	0,3
15.07.2025	-	0,178	0,057	9,84	8,47	9,65	8,36	1,29	24	0	1	63,7	51,3	12,42	0,34	0,1
16.07.2025	-	0,582	0,146	41,05	37,86	40,27	37,38	2,89	24	0	0	65,8	55	10,82	0,35	0,1
17.07.2025	-	0,678	0,19	44,4	40,23	43,52	39,7	3,82	24	0	0	65,8	54,7	11,17	0,39	0,11
18.07.2025	-	0,732	0,23	47,39	42,5	46,45	41,84	4,61	24	0	0	65,6	54,8	10,75	0,39	0,11
19.07.2025	-	0,719	0,203	48,35	43,95	47,39	43,28	4,11	24	0	0	65,5	54,7	10,83	0,39	0,11
20.07.2025	-	0,727	0,217	48,39	43,69	47,43	43,02	4,41	24	0	0	65,5	54,8	10,7	0,39	0,12
21.07.2025	-	0,733	0,23	48,61	43,79	47,65	43,11	4,54	24	0	0	65,6	55	10,55	0,39	0,14
22.07.2025	-	0,727	0,223	48,51	43,75	47,55	43,08	4,47	24	0	0	65,5	54,9	10,59	0,39	0,14
23.07.2025	-	0,759	0,239	49,3	44,26	48,34	43,56	4,78	24	0	0	65,5	54,8	10,75	0,39	0,14
Итого:	-	18,001	5,516	1240,17	1121,04	1215,98	1105,09	110,89	720	0	-	56,3	47,78	8,53	0,34	0,17

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	239,66	16829,15	15292,46	16491,97	15080,92
23.07.2025	257,661	18069,32	16413,5	17707,95	16186,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения