

#144729#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	652,834	652,834	0
Количество тепловой энергии, система 2	281,973	257,661	24.312

Подпись исполнителя



#144222#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,779	0,222	51,61	46,78	50,64	46,06	4,58	24	0	0	65,6	54,8	10,82	0,39	0,15
25.07.2025	-	0,781	0,237	51,64	46,62	50,68	45,91	4,77	24	0	0	65,6	54,9	10,66	0,39	0,18
26.07.2025	-	0,751	0,211	51,23	46,77	50,27	46,05	4,22	24	0	0	65,6	55	10,68	0,39	0,17
27.07.2025	-	0,801	0,254	51,79	46,43	50,82	45,73	5,09	24	0	0	65,6	54,9	10,7	0,39	0,18
28.07.2025	-	0,769	0,232	51,49	46,57	50,53	45,86	4,67	24	0	0	65,6	55	10,58	0,39	0,17
29.07.2025	-	0,782	0,232	51,49	46,53	50,53	45,82	4,71	24	0	0	65,5	54,8	10,78	0,39	0,14
30.07.2025	-	0,792	0,238	51,54	46,42	50,58	45,72	4,86	24	0	0	65,4	54,5	10,9	0,39	0,14
31.07.2025	-	0,81	0,266	51,72	45,96	50,75	45,3	5,45	24	0	0	64,3	53,6	10,7	0,39	0,16
01.08.2025	-	0,772	0,202	51,02	46,8	50,02	46,08	3,94	24	0	1	67,2	55,8	11,41	0,39	0,17
02.08.2025	-	0,808	0,233	51,46	46,62	50,43	45,9	4,53	24	0	1	67,6	56,2	11,43	0,38	0,15
03.08.2025	-	0,789	0,213	51,2	46,8	50,18	46,08	4,1	24	0	0	67,9	56,4	11,46	0,39	0,17
04.08.2025	-	0,81	0,229	51,37	46,63	50,36	45,92	4,44	24	0	1	67,7	56,2	11,5	0,39	0,14
05.08.2025	-	0,749	0,231	50,84	45,78	49,89	45,15	4,74	24	0	1	64,1	53,7	10,37	0,39	0,12
06.08.2025	-	0,751	0,251	49,71	44,03	48,75	43,48	5,27	24	0	1	62,9	52,7	10,23	0,39	0,11
07.08.2025	-	0,736	0,235	49,48	44,27	48,54	43,73	4,81	24	0	1	63,5	53,2	10,36	0,4	0,1
08.08.2025	-	0,735	0,247	49,59	44,04	48,66	43,48	5,18	24	0	0	62,9	52,8	10,03	0,4	0,13
09.08.2025	-	0,737	0,244	49,57	44,05	48,68	43,51	5,17	24	0	1	62,3	52,3	10,06	0,39	0,12
10.08.2025	-	0,807	0,297	49,96	43,6	49,08	43,04	6,04	24	0	1	63,3	52,8	10,54	0,39	0,12
11.08.2025	-	0,857	0,316	50,18	43,44	49,22	42,84	6,38	24	0	0	65,4	54,4	11,01	0,39	0,13
12.08.2025	-	0,813	0,28	49,54	43,6	48,62	42,99	5,63	24	0	1	65,3	54,3	10,98	0,39	0,15
13.08.2025	-	0,801	0,252	49,13	43,9	48,16	43,22	4,94	24	0	0	67,5	56,2	11,31	0,39	0,14
14.08.2025	-	0,769	0,242	48,97	43,96	48,02	43,25	4,77	24	0	0	66,5	55,6	10,94	0,39	0,16
15.08.2025	-	0,761	0,275	49,43	43,47	48,48	42,87	5,61	24	0	1	64,1	54,1	10,01	0,39	0,15
16.08.2025	-	0,697	0,201	48,59	44,26	47,71	43,65	4,06	24	0	1	64,5	54	10,43	0,39	0,15
17.08.2025	-	0,819	0,269	49,3	43,75	48,33	43,06	5,27	24	0	1	67,2	55,9	11,33	0,39	0,16
18.08.2025	-	0,81	0,257	49,17	43,88	48,2	43,18	5,02	24	0	1	67,6	56,1	11,46	0,39	0,16
19.08.2025	-	0,837	0,288	49,44	43,49	48,48	42,83	5,65	24	0	1	67,2	55,9	11,32	0,39	0,11
20.08.2025	-	0,792	0,28	49,36	43,33	48,4	42,73	5,67	24	0	0	64,6	54	10,66	0,39	0,1
21.08.2025	-	0,822	0,287	49,48	43,28	48,52	42,66	5,86	24	0	0	65,3	54,4	10,96	0,39	0,13
22.08.2025	-	0,774	0,254	48,98	43,29	48,06	42,68	5,38	24	0	1	64,1	53,4	10,68	0,39	0,1
23.08.2025	-	0,801	0,254	48,86	43,27	47,9	42,67	5,23	24	0	0	65,6	54,3	11,32	0,38	0,1
Итого:	-	24,312	7,729	1557,14	1391,62	1527,49	1371,45	156,04	744	0	-	65,4	54,59	10,83	0,39	0,14

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	257,661	18069,32	16413,5	17707,95	16186,01
23.08.2025	281,973	19626,46	17805,12	19235,44	17557,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения