

#95055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346
8867
ВКТ-7
00206172
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,703	0,164	58,28	54,87	0	57,08	54,15	0	2,93	24	0	0	65	55,6	9,44	0,4	0,35	-
25.08.2024	0,758	0,231	58,9	54,33	0	57,7	53,61	0	4,09	24	0	0	64,8	55,6	9,16	0,4	0,35	-
26.08.2024	0,782	0,246	59,02	54,2	0	57,83	53,48	0	4,35	24	0	0	64,8	55,5	9,35	0,4	0,35	-
27.08.2024	0,803	0,253	59,14	54,12	0	57,94	53,4	0	4,54	24	0	0	65	55,4	9,54	0,4	0,35	-
28.08.2024	0,737	0,2	58,55	54,54	0	57,37	53,82	0	3,55	24	0	0	64,9	55,4	9,43	0,4	0,35	-
29.08.2024	0,746	0,215	58,74	54,47	0	57,55	53,75	0	3,8	24	0	0	64,9	55,6	9,27	0,4	0,35	-
30.08.2024	0,751	0,223	58,88	54,42	0	57,68	53,7	0	3,98	24	0	0	65	55,8	9,18	0,4	0,35	-
31.08.2024	0,766	0,233	58,88	54,27	0	57,69	53,55	0	4,14	24	0	0	65	55,7	9,3	0,4	0,35	-
01.09.2024	0,82	0,278	59,13	53,76	0	57,96	53,04	0	4,92	24	0	0	64,9	55,5	9,42	0,4	0,35	-
02.09.2024	0,748	0,203	58,64	54,52	0	57,44	53,8	0	3,64	24	0	0	64,9	55,4	9,52	0,4	0,35	-
03.09.2024	0,791	0,249	59,06	54,19	0	57,87	53,47	0	4,4	24	0	0	65	55,6	9,42	0,41	0,35	-
04.09.2024	0,761	0,231	58,37	53,85	0	57,2	53,13	0	4,07	24	0	0	65,1	55,7	9,38	0,33	0,36	-
05.09.2024	0,276	0,047	25,74	24,78	0	25,22	24,46	0	0,76	22	2	1	65	55,7	9,26	0,21	0,32	-
06.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,2	-0,09	0,21	0,31	-
07.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,3	-0,1	0,21	0,3	-
08.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25,4	-0,1	0,21	0,3	-
09.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,2	-0,13	0,21	0,29	-
10.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	25,2	-0,14	0,21	0,28	-
11.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,9	-0,19	0,21	0,28	-
12.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	24,6	-0,18	0,2	0,28	-
13.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,3	-0,23	0,2	0,27	-
14.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,2	-0,16	0,2	0,27	-
15.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	24,1	-0,12	0,2	0,27	-
16.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,2	-0,12	0,2	0,27	-
17.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24,3	-0,07	0,2	0,26	-
18.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,4	-0,06	0,2	0,26	-
19.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,4	-0,07	0,2	0,26	-
20.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24,4	-0,07	0,2	0,26	-
21.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24,3	-0,09	0,2	0,26	-
22.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,1	24,2	-0,13	0,2	0,26	-
23.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,9	24	-0,17	0,2	0,26	-
Итого:	9,442	0	731,33	676,32	0	716,53	667,36	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,442																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	268,002	18276,14	16548,74	0	17935,63	16316,94	0
23.09.2024	277,444	19007,47	17225,06	0	18652,16	16984,3	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 14:33:48