

#147526#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	652,834	652,834	0
Количество тепловой энергии, система 2	306,271	281,973	24.298

Подпись исполнителя _____



#147155#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8867
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 2
Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,882	0,317	49,42	42,54	48,46	41,95	6,51	24	0	0	65,6	54,1	11,54	0,39	0,1
25.08.2025	-	0,841	0,29	49,14	42,9	48,18	42,33	5,85	24	0	0	65,5	54	11,46	0,39	0,1
26.08.2025	-	0,834	0,276	49,11	43,06	48,15	42,46	5,69	24	0	0	65,6	54,1	11,51	0,39	0,1
27.08.2025	-	0,804	0,255	48,72	43,13	47,76	42,55	5,21	24	0	0	65,5	54,1	11,43	0,39	0,12
28.08.2025	-	0,814	0,264	48,89	43,12	47,93	42,51	5,42	24	0	1	65,5	54,3	11,28	0,39	0,11
29.08.2025	-	0,808	0,276	48,84	42,83	47,88	42,25	5,63	24	0	0	65,4	54,4	11,04	0,39	0,11
30.08.2025	-	0,791	0,259	48,77	43,11	47,81	42,51	5,3	24	0	0	65,5	54,4	11,04	0,38	0,12
31.08.2025	-	0,769	0,248	48,33	42,9	47,37	42,3	5,07	24	0	1	65,3	54,4	10,9	0,39	0,13
01.09.2025	-	0,784	0,27	48,72	42,76	47,78	42,19	5,59	24	0	1	64,5	53,8	10,67	0,39	0,13
02.09.2025	-	0,775	0,271	48,7	42,83	47,81	42,29	5,52	24	0	0	63,9	53,3	10,65	0,39	0,16
03.09.2025	-	0,74	0,246	48,27	42,91	47,36	42,35	5,01	24	0	1	64,1	53,7	10,44	0,39	0,14
04.09.2025	-	0,737	0,242	48,4	43,13	47,51	42,57	4,94	24	0	0	63,8	53,4	10,42	0,39	0,12
05.09.2025	-	0,704	0,245	48,46	42,97	47,6	42,49	5,11	24	0	1	61,7	52	9,7	0,39	0,11
06.09.2025	-	0,721	0,246	48,21	42,75	47,34	42,27	5,07	24	0	0	62,6	52,5	10,13	0,38	0,15
07.09.2025	-	0,806	0,305	49	42,44	48,1	41,89	6,21	24	0	1	63,7	53,2	10,5	0,39	0,16
08.09.2025	-	0,733	0,236	48,33	43,23	47,43	42,65	4,78	24	0	1	64,4	53,9	10,52	0,39	0,13
09.09.2025	-	0,792	0,285	48,79	42,69	47,89	42,12	5,77	24	0	1	64,3	53,6	10,67	0,39	0,12
10.09.2025	-	0,718	0,24	48,18	42,8	47,31	42,32	4,99	24	0	1	62,3	52,1	10,2	0,4	0,12
11.09.2025	-	0,802	0,279	48,91	42,95	48,01	42,39	5,62	24	0	1	64,6	53,6	10,96	0,39	0,15
12.09.2025	-	0,783	0,261	48,91	43,33	47,97	42,71	5,26	24	0	1	65,2	54,4	10,88	0,39	0,11
13.09.2025	-	0,77	0,239	48,74	43,52	47,78	42,9	4,88	24	0	0	65,4	54,4	11,04	0,38	0,11
14.09.2025	-	0,795	0,259	48,73	43,09	47,77	42,45	5,32	24	0	0	65,6	54,5	11,11	0,39	0,11
15.09.2025	-	0,794	0,258	48,9	43,32	47,94	42,69	5,25	24	0	0	65,6	54,5	11,09	0,39	0,11
16.09.2025	-	0,775	0,247	48,55	43,24	47,59	42,62	4,97	24	0	0	65,6	54,5	11,09	0,39	0,11
17.09.2025	-	0,789	0,245	48,71	43,34	47,75	42,75	5	24	0	0	65,7	54,4	11,29	0,39	0,12
18.09.2025	-	0,811	0,268	48,82	43	47,86	42,4	5,46	24	0	1	65,6	54,3	11,27	0,39	0,22
19.09.2025	-	0,779	0,272	46,3	40,36	45,41	39,81	5,6	24	0	1	65,2	54,1	11,06	0,39	0,34
20.09.2025	-	0,749	0,253	48,44	43,09	47,48	42,47	5,01	24	0	1	65,6	55,1	10,51	0,38	0,11
21.09.2025	-	0,748	0,262	48,4	42,95	47,44	42,3	5,14	24	0	1	65,6	55,3	10,32	0,39	0,1
22.09.2025	-	0,816	0,294	48,98	42,75	48,02	42,12	5,9	24	0	0	65,7	54,8	10,81	0,39	0,1
23.09.2025	-	0,834	0,288	49,12	42,89	48,16	42,32	5,84	24	0	0	65,6	54,2	11,31	0,38	0,1
Итого:	-	24,298	8,196	1507,79	1329,93	1478,85	1311,93	166,92	744	0	-	64,85	53,98	10,87	0,39	0,13

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	281,973	19626,46	17805,12	19235,44	17557,46
23.09.2025	306,271	21134,25	19135,05	20714,29	18869,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения