

#161398#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00206172	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	682,154	652,834	29.32
Количество тепловой энергии, система 2	330,314	306,271	24.043

Подпись исполнителя



#161397#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 9950
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206172
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,5	-0,12	0,14	0,15
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	22,1	-0,16	0,14	0,15
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,7	-0,2	0,14	0,15
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	21,5	-0,19	0,14	0,15
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	21,4	-0,15	0,15	0,15
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	21,1	-0,16	0,15	0,15
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,8	-0,2	0,15	0,15
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,5	-0,19	0,34	0,3
02.10.2025	-	0,859	0	152,89	151,86	0	151,45	150,74	0	0	24	0	0	44,5	38,8	5,72	0,49	0,42
03.10.2025	-	1,624	0	275,03	272,77	0	271,97	270,43	0	0	24	0	0	48,2	42,2	5,99	0,5	0,43
04.10.2025	-	1,516	0	282,25	279,65	0	279,33	277,41	0	0	24	0	0	46,4	40,9	5,43	0,5	0,43
05.10.2025	-	1,245	0	285,45	283	0	283	281,04	0	0	24	0	0	42,4	38	4,4	0,5	0,43
06.10.2025	-	1,245	0	286,56	284,03	0	284,14	282,1	0	0	24	0	0	42,1	37,8	4,37	0,5	0,43
07.10.2025	-	1,388	0	286,92	284,03	0	284,24	281,93	0	0	24	0	0	44,4	39,5	4,88	0,43	0,36
08.10.2025	-	1,228	0	261,5	259,29	0	259,06	257,34	0	0	24	0	0	44,3	39,6	4,74	0,51	0,43
09.10.2025	-	1,165	0	288,84	286,29	0	286,44	284,37	0	0	24	0	0	42	38	4,06	0,51	0,43
10.10.2025	-	1,158	0	288,32	285,62	0	285,9	283,68	0	0	24	0	0	42,1	38	4,03	0,51	0,43
11.10.2025	-	1,127	0	288,41	285,61	0	286	283,68	0	0	24	0	0	42	38	3,93	0,51	0,43
12.10.2025	-	1,139	0	288,44	285,58	0	286,02	283,64	0	0	24	0	0	41,9	37,9	3,98	0,51	0,44
13.10.2025	-	1,325	0	289,15	286,06	0	286,5	283,98	0	0	24	0	0	44	39,3	4,62	0,51	0,44
14.10.2025	-	1,37	0	289,65	286,37	0	286,89	284,16	0	0	24	0	0	45	40,2	4,78	0,51	0,44
15.10.2025	-	1,213	0	290,22	287,1	0	287,73	285,09	0	0	24	0	0	42,8	38,6	4,22	0,51	0,43
16.10.2025	-	1,184	0	290,25	287,14	0	287,81	285,2	0	0	24	0	0	42,1	38	4,11	0,5	0,42
17.10.2025	-	1,179	0	285,04	281,95	0	282,63	280,04	0	0	24	0	0	42	37,8	4,16	0,48	0,41
18.10.2025	-	1,49	0	281,23	277,74	0	278,35	275,47	0	0	24	0	0	46,5	41,1	5,36	0,5	0,43
19.10.2025	-	1,604	0	284,42	280,76	0	281,34	278,4	0	0	24	0	0	47,5	41,8	5,71	0,5	0,43
20.10.2025	-	1,886	0	282,6	278,62	0	279,05	275,96	0	0	24	0	0	51,5	44,7	6,77	0,5	0,43
21.10.2025	-	1,736	0	285,7	281,78	0	282,36	279,24	0	0	24	0	0	49,6	43,4	6,17	0,51	0,43
22.10.2025	-	1,435	0	287,28	283,8	0	284,5	281,61	0	0	24	0	0	45,1	40,1	5,05	0,51	0,43
23.10.2025	-	1,204	0	288,05	284,8	0	285,65	282,88	0	0	24	0	0	42	37,8	4,21	0,51	0,43
Итого:	-	29,32	0	6138,2	6073,85	0	6080,36	6028,39	0	0	720	0	-	38,29	34,77	3,51	0,41	0,36

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2025	652,834	72658,95	70305,47	0	71602,05	69542,3	0
23.10.2025	682,154	78797,15	76379,32	0	77682,41	75570,69	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#151691#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8867
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206172
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации регистров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0,824	0,264	48,65	42,85	47,69	42,24	5,45	24	0	0	65,6	54	11,63	0,38	0,1
25.09.2025	-	0,815	0,26	48,38	42,71	47,42	42,15	5,27	24	0	0	65,6	53,9	11,73	0,39	0,11
26.09.2025	-	0,837	0,269	48,52	42,57	47,56	42,01	5,55	24	0	0	65,5	53,7	11,82	0,39	0,11
27.09.2025	-	0,866	0,295	48,71	42,19	47,75	41,66	6,09	24	0	0	65,5	53,6	11,9	0,38	0,12
28.09.2025	-	0,855	0,29	48,35	42,02	47,39	41,47	5,92	24	0	0	65,5	53,6	11,92	0,39	0,11
29.09.2025	-	0,815	0,245	48,22	42,72	47,26	42,17	5,09	24	0	0	65,5	53,5	11,96	0,39	0,11
30.09.2025	-	0,838	0,264	48,2	42,26	47,24	41,73	5,51	24	0	0	65,5	53,5	12,05	0,39	0,11
01.10.2025	-	0,836	0,264	48,38	42,52	47,42	41,97	5,45	24	0	0	65,5	53,5	12,04	0,41	0,11
02.10.2025	-	0,841	0,277	48,5	42,3	47,55	41,76	5,79	24	0	0	64,7	52,9	11,81	0,42	0,12
03.10.2025	-	0,767	0,228	47,87	42,69	46,92	42,16	4,76	24	0	0	64,4	52,9	11,44	0,45	0,12
04.10.2025	-	0,795	0,254	47,83	42,12	46,87	41,59	5,28	24	0	0	64,5	53	11,53	0,42	0,12
05.10.2025	-	0,878	0,336	48,61	41,14	47,65	40,62	7,03	24	0	0	64,3	53	11,33	0,44	0,16
06.10.2025	-	0,773	0,246	47,68	42,13	46,72	41,61	5,11	24	0	1	64,5	53,3	11,25	0,48	0,13
07.10.2025	-	0,794	0,261	48,02	42,12	47,06	41,59	5,47	24	0	0	64,5	53,3	11,25	0,44	0,15
08.10.2025	-	0,808	0,278	48,14	41,95	47,18	41,43	5,75	24	0	0	64,5	53,3	11,19	0,45	0,15
09.10.2025	-	0,795	0,27	48,04	41,97	47,08	41,43	5,65	24	0	1	64,5	53,4	11,07	0,42	0,25
10.10.2025	-	0,752	0,296	41,69	35,03	40,85	34,56	6,29	24	0	1	64,3	53,4	10,89	0,44	0,37
11.10.2025	-	0,771	0,26	46,59	40,79	45,63	40,28	5,35	24	0	1	64,4	53,2	11,21	0,43	0,1
12.10.2025	-	0,817	0,288	47,03	40,55	46,08	40,03	6,05	24	0	0	64,3	52,9	11,37	0,48	0,1
13.10.2025	-	0,795	0,266	47,19	41,2	46,24	40,68	5,56	24	0	0	64,3	53	11,33	0,55	0,1
14.10.2025	-	0,808	0,281	47,26	41,03	46,31	40,52	5,79	24	0	0	64,4	53	11,34	0,48	0,1
15.10.2025	-	0,771	0,248	46,99	41,34	46,03	40,82	5,21	24	0	0	64,4	53,1	11,28	0,47	0,12
16.10.2025	-	0,767	0,25	46,96	41,35	46	40,82	5,18	24	0	0	64,4	53,2	11,19	0,48	0,13
17.10.2025	-	0,747	0,241	47,03	41,53	46,1	41,02	5,08	24	0	0	63,6	52,6	10,93	0,52	0,12
18.10.2025	-	0,818	0,29	47,76	41,25	46,8	40,72	6,08	24	0	0	64,2	53	11,19	0,5	0,12
19.10.2025	-	0,783	0,26	47,27	41,4	46,31	40,86	5,45	24	0	0	64,3	53	11,23	0,53	0,12
20.10.2025	-	0,754	0,229	46,98	41,87	46,02	41,33	4,69	24	0	0	64,7	53,3	11,35	0,51	0,14
21.10.2025	-	0,755	0,226	47,02	41,87	46,06	41,33	4,73	24	0	1	64,6	53,2	11,4	0,49	0,11
22.10.2025	-	0,809	0,275	47,44	41,27	46,48	40,76	5,72	24	0	0	64,3	52,9	11,39	0,46	0,11
23.10.2025	-	0,759	0,23	47,09	41,8	46,13	41,28	4,85	24	0	0	64,5	53,2	11,31	0,46	0,11
Итого:	-	24,043	7,941	1426,4	1248,54	1397,8	1232,6	165,2	720	0	-	64,69	53,25	11,44	0,45	0,13

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2025	306,271	21134,25	19135,05	20714,29	18869,39
23.10.2025	330,314	22560,65	20383,59	22112,09	20101,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения