

#166189#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Чувашская 2, Калининград
5346
8867
ВКТ-7
00206172
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,745	0,224	46,95	41,87	45,99	41,35	4,64	24	0	0	64,5	53,2	11,29	0,51	0,11	-
25.10.2025	0,769	0,248	47,17	41,54	46,22	41,02	5,2	24	0	0	64,3	53,1	11,23	0,51	0,11	-
26.10.2025	0,84	0,301	47,56	40,88	46,6	40,35	6,25	24	0	0	64,5	52,9	11,56	0,45	0,11	-
27.10.2025	0,79	0,269	47,26	41,27	46,3	40,75	5,55	24	0	0	64,3	53	11,29	0,47	0,11	-
28.10.2025	0,753	0,229	46,86	41,61	45,91	41,09	4,82	24	0	0	64,3	53	11,29	0,44	0,12	-
29.10.2025	0,806	0,252	48,72	43,05	47,76	42,53	5,23	24	0	1	64,3	52,7	11,63	0,46	0,11	-
30.10.2025	0,802	0,239	48,63	43,2	47,67	42,67	5	24	0	0	64,5	52,8	11,76	0,44	0,12	-
31.10.2025	0,812	0,246	48,76	43,11	47,8	42,58	5,22	24	0	1	64,4	52,6	11,74	0,45	0,11	-
01.11.2025	0,83	0,264	48,79	42,76	47,83	42,23	5,6	24	0	0	64,3	52,7	11,66	0,44	0,11	-
02.11.2025	0,774	0,223	48,25	43,21	47,29	42,67	4,62	24	0	0	64,3	52,7	11,61	0,47	0,1	-
03.11.2025	0,815	0,256	48,57	42,78	47,61	42,24	5,37	24	0	0	64,4	52,7	11,71	0,47	0,14	-
04.11.2025	0,891	0,321	49,19	41,95	48,23	41,42	6,81	24	0	1	64,2	52,6	11,67	0,5	0,12	-
05.11.2025	0,793	0,247	48,28	42,66	47,35	42,13	5,22	24	0	1	63,6	52,1	11,52	0,5	0,1	-
06.11.2025	0,778	0,23	48,33	43,03	47,37	42,5	4,87	24	0	0	64,3	52,8	11,49	0,56	0,11	-
07.11.2025	0,775	0,23	48,29	43,1	47,34	42,57	4,77	24	0	0	64,2	52,7	11,52	0,57	0,11	-
08.11.2025	0,831	0,266	48,37	42,31	47,41	41,77	5,64	24	0	0	64,5	52,7	11,77	0,55	0,14	-
09.11.2025	0,823	0,26	48,41	42,54	47,45	42	5,45	24	0	1	64,5	52,8	11,76	0,54	0,11	-
10.11.2025	0,801	0,255	48,32	42,4	47,38	41,89	5,49	24	0	1	63,5	52,1	11,34	0,56	0,1	-
11.11.2025	0,803	0,247	48,3	42,71	47,34	42,19	5,15	24	0	0	64,3	52,6	11,68	0,54	0,12	-
12.11.2025	0,833	0,272	48,38	42,21	47,42	41,68	5,74	24	0	1	64,3	52,6	11,74	0,48	0,11	-
13.11.2025	0,817	0,259	48,47	42,51	47,51	42	5,51	24	0	0	64,2	52,6	11,63	0,53	0,12	-
14.11.2025	0,799	0,24	48,17	42,64	47,21	42,11	5,1	24	0	1	64,3	52,7	11,67	0,55	0,13	-
15.11.2025	0,827	0,261	48,37	42,55	47,41	42,02	5,39	24	0	1	65	53,1	11,89	0,5	0,13	-
16.11.2025	0,871	0,279	48,42	42,17	47,46	41,63	5,83	24	0	0	65,8	53,5	12,3	0,47	0,11	-
17.11.2025	0,885	0,303	48,69	42,01	47,73	41,49	6,24	24	0	0	65,4	53,3	12,16	0,46	0,13	-
18.11.2025	0,825	0,251	47,99	42,37	47,03	41,84	5,19	24	0	1	65,5	53,3	12,19	0,35	0,11	-
19.11.2025	0,81	0,239	47,92	42,52	46,96	41,99	4,97	24	0	0	65,4	53,3	12,12	0,37	0,11	-
20.11.2025	0,856	0,267	48,25	42,29	47,29	41,76	5,53	24	0	0	65,9	53,5	12,37	0,25	0,13	-
21.11.2025	0,796	0,227	47,65	42,53	46,69	41,99	4,7	24	0	1	65,5	53,3	12,2	0,27	0,12	-
22.11.2025	0,834	0,258	47,89	42,15	46,93	41,63	5,3	24	0	1	65,6	53,3	12,32	0,22	0,1	-
23.11.2025	0,877	0,289	48,29	41,91	47,33	41,36	5,97	24	0	0	65,8	53,4	12,44	0,2	0,1	-
Итого:	25,261	0	1493,5	1313,84	1463,82	1297,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,261															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	330,314	22560,65	20383,59	22112,09	20101,99
23.11.2025	355,575	24054,15	21697,43	23575,91	21399,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 13:20:49