

#121063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 79, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9025
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20124975
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,261	0	116,619	0	0	114,852	0	0	24	0	57,2	42,1	0,51	0,45	-
25.02.2025	6,891	0	116,545	0	0	114,895	0	0	24	0	55,3	41	0,51	0,45	-
26.02.2025	6,873	0	116,58	0	0	114,912	0	0	24	0	55,7	41,4	0,51	0,45	-
27.02.2025	6,749	0	116,577	0	0	114,936	0	0	24	0	55,4	41,4	0,51	0,46	-
28.02.2025	6,686	0	116,558	0	0	114,928	0	0	24	0	55	41,1	0,51	0,45	-
01.03.2025	7,088	0	116,628	0	0	114,913	0	0	24	0	56,4	41,6	0,51	0,45	-
02.03.2025	6,951	0	116,57	0	0	114,886	0	0	24	0	55,9	41,4	0,51	0,45	-
03.03.2025	6,861	0	116,57	0	0	114,909	0	0	24	0	55,5	41,2	0,51	0,45	-
04.03.2025	6,775	0	116,586	0	0	114,938	0	0	24	0	55,3	41,2	0,51	0,46	-
05.03.2025	6,079	0	116,509	0	0	115,023	0	0	24	0	52,4	39,8	0,53	0,47	-
06.03.2025	5,621	0	116,464	0	0	115,1	0	0	24	0	50,4	38,8	0,53	0,47	-
07.03.2025	5,451	0	116,44	0	0	115,092	0	0	24	0	50,1	38,8	0,53	0,47	-
08.03.2025	5,288	0	116,39	0	0	115,071	0	0	24	0	49,5	38,5	0,53	0,47	-
09.03.2025	5,235	0	116,386	0	0	115,073	0	0	24	0	49,5	38,6	0,53	0,47	-
10.03.2025	5,235	0	116,436	0	0	115,095	0	0	24	0	49,9	39,1	0,53	0,47	-
11.03.2025	5,122	0	116,433	0	0	115,153	0	0	24	0	48,8	38,2	0,53	0,47	-
12.03.2025	5,212	0	116,416	0	0	115,143	0	0	24	0	48,7	37,9	0,53	0,47	-
13.03.2025	5,409	0	116,459	0	0	115,153	0	0	24	0	49,3	38,1	0,53	0,47	-
14.03.2025	6,092	0	116,57	0	0	115,127	0	0	24	0	51,7	39	0,53	0,47	-
15.03.2025	6,531	0	116,609	0	0	115,059	0	0	24	0	53,7	40,1	0,53	0,47	-
16.03.2025	6,495	0	116,579	0	0	115,033	0	0	24	0	53,5	40,1	0,53	0,47	-
17.03.2025	7,577	0	116,74	0	0	114,943	0	0	24	0	57,8	42,1	0,52	0,46	-
18.03.2025	6,9	0	117,592	0	0	115,93	0	0	24	0	55,3	41	0,5	0,44	-
19.03.2025	6,85	0	116,601	0	0	114,961	0	0	24	0	55,2	41	0,49	0,43	-
20.03.2025	6,741	0	116,625	0	0	114,989	0	0	24	0	55	41	0,49	0,43	-
21.03.2025	5,832	0	116,495	0	0	115,045	0	0	24	0	51,7	39,6	0,5	0,44	-
22.03.2025	5,236	0	116,37	0	0	115,107	0	0	24	0	48,5	37,6	0,5	0,44	-
23.03.2025	5,16	0	116,331	0	0	115,081	0	0	24	0	48,3	37,6	0,5	0,44	-
Итого:	174,201	0	3263,678	0	0	3221,347	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,607														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	935,024	16428,261	0	0	16201,879	0	0	5780	19
23.03.2025	1109,227	19691,939	0	0	19423,227	0	0	6452	19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:02:57