

#33932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 79, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 9025  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20124975  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	20,1	0	0	-
13.10.2023	2,794	0	109,755	0	0	108,908	0	0	24	0	41,5	35,4	0,32	0,23	-
14.10.2023	4,221	0	189,039	0	0	187,586	0	0	24	0	41,3	35,9	0,55	0,4	-
15.10.2023	4,422	0	183,794	0	0	182,334	0	0	24	0	41,9	36,1	0,56	0,43	-
16.10.2023	5,321	0	181,383	0	0	179,682	0	0	24	0	45,2	38,2	0,55	0,42	-
17.10.2023	5,084	0	177,436	0	0	175,777	0	0	24	0	45,1	38,2	0,54	0,43	-
18.10.2023	4,241	0	175,789	0	0	174,442	0	0	24	0	41,4	35,6	0,54	0,43	-
19.10.2023	6,225	0	177,345	0	0	175,405	0	0	24	0	48,6	40,1	0,55	0,42	-
20.10.2023	7,456	0	178,2	0	0	175,839	0	0	24	0	53,6	43,5	0,55	0,43	-
21.10.2023	6,304	0	176,705	0	0	174,685	0	0	24	0	49,7	41	0,54	0,43	-
22.10.2023	4,117	0	174,88	0	0	173,573	0	0	24	0	41	35,3	0,54	0,43	-
23.10.2023	4,189	0	174,952	0	0	173,612	0	0	24	0	41,3	35,6	0,54	0,43	-
Итого:	54,374	0	1899,278	0	0	1881,843	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,987														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	3934,846	108152,159	0	0	106818,753	0	0	25557	37
23.10.2023	3989,22	110051,436	0	0	108700,596	0	0	25845	37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2023 13:42:51