

#166186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 79, Калининград

4395

9025

ТВ7 (ASCII)

20124975

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	5,616	0	134,803	0	0	133,278	0	0	24	0	49,4	39,4	0,53	0,45	-
25.10.2025	5,5	0	134,635	0	0	133,146	0	0	24	0	48,9	39,1	0,53	0,46	-
26.10.2025	5,437	0	134,533	0	0	133,077	0	0	24	0	48,4	38,7	0,54	0,46	-
27.10.2025	5,628	0	134,57	0	0	133,101	0	0	24	0	48,8	38,7	0,53	0,46	-
28.10.2025	5,586	0	134,561	0	0	133,093	0	0	24	0	48,6	38,6	0,53	0,46	-
29.10.2025	5,556	0	134,541	0	0	133,076	0	0	24	0	48,7	38,7	0,53	0,46	-
30.10.2025	5,551	0	134,534	0	0	133,063	0	0	24	0	48,7	38,7	0,53	0,46	-
31.10.2025	5,574	0	134,423	0	0	132,953	0	0	24	0	48,7	38,7	0,53	0,46	-
01.11.2025	5,696	0	134,131	0	0	132,652	0	0	24	0	49	38,7	0,53	0,46	-
02.11.2025	5,699	0	135,406	0	0	133,882	0	0	24	0	49,4	39,3	0,53	0,45	-
03.11.2025	5,653	0	135,246	0	0	133,699	0	0	24	0	49,7	39,6	0,53	0,45	-
04.11.2025	5,562	0	135,079	0	0	133,575	0	0	24	0	49,1	39,2	0,53	0,45	-
05.11.2025	5,466	0	134,91	0	0	133,412	0	0	24	0	49	39,2	0,54	0,46	-
06.11.2025	5,268	0	134,675	0	0	133,226	0	0	24	0	48,3	38,8	0,54	0,47	-
07.11.2025	5,404	0	134,454	0	0	133,01	0	0	24	0	48,2	38,5	0,54	0,46	-
08.11.2025	5,299	0	134,33	0	0	132,948	0	0	24	0	47,3	37,8	0,54	0,47	-
09.11.2025	5,139	0	134,143	0	0	132,817	0	0	24	0	46,4	37,2	0,54	0,47	-
10.11.2025	5,949	0	134,946	0	0	133,415	0	0	24	0	49,5	38,9	0,51	0,43	-
11.11.2025	6,22	0	134,006	0	0	132,367	0	0	24	0	51,4	40,2	0,49	0,41	-
12.11.2025	6,081	0	133,96	0	0	132,345	0	0	24	0	51	40,1	0,49	0,42	-
13.11.2025	5,674	0	133,99	0	0	132,475	0	0	24	0	49,5	39,2	0,52	0,44	-
14.11.2025	5,909	0	134,102	0	0	132,519	0	0	24	0	50,6	39,9	0,51	0,44	-
15.11.2025	6,28	0	134,007	0	0	132,347	0	0	24	0	51,8	40,4	0,49	0,41	-
16.11.2025	6,927	0	133,973	0	0	132,173	0	0	24	0	53,8	41,3	0,48	0,41	-
17.11.2025	6,865	0	133,803	0	0	132,034	0	0	24	0	53,5	41	0,46	0,38	-
18.11.2025	7,279	0	133,785	0	0	131,926	0	0	24	0	54,7	41,6	0,47	0,39	-
19.11.2025	7,857	0	133,842	0	0	131,819	0	0	24	0	57,2	43	0,49	0,42	-
20.11.2025	8,169	0	133,725	0	0	131,639	0	0	24	0	58,3	43,5	0,49	0,41	-
21.11.2025	8,153	0	133,622	0	0	131,546	0	0	24	0	58,1	43,3	0,49	0,42	-
22.11.2025	8,141	0	133,601	0	0	131,525	0	0	24	0	58,1	43,4	0,49	0,42	-
23.11.2025	9,09	0	133,56	0	0	131,217	0	0	24	0	61,9	45,3	0,48	0,41	-
Итого:	192,228	0	4163,896	0	0	4113,355	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,913														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1320,939	24877,576	0	0	24555,17	0	0	11584	23
23.11.2025	1513,165	29041,472	0	0	28668,524	0	0	12328	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:42:52