

#166187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Нарвская 79, Калининград
4395
9026
ТВ7 (АСЦП)
20124975
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,793	0	40,796	35,335	0	40,055	34,875	0	24	0	63	52,6	0,47	0	-
25.10.2025	2,805	0	40,869	35,377	0	40,124	34,917	0	24	0	63	52,5	0,34	0	-
26.10.2025	2,984	0	41,676	35,429	0	40,917	34,966	0	24	0	63	52,6	0,28	0	-
27.10.2025	2,902	0	41,092	35,236	0	40,343	34,778	0	24	0	63	52,4	0,24	0	-
28.10.2025	2,989	0	41,268	35,054	0	40,514	34,601	0	24	0	63	52,3	0,23	0	-
29.10.2025	2,784	0	40,382	35,034	0	39,647	34,584	0	24	0	63	52,3	0,25	0	-
30.10.2025	2,902	0	40,934	35,073	0	40,187	34,621	0	24	0	63	52,3	0,25	0	-
31.10.2025	2,982	0	41,335	35,18	0	40,582	34,725	0	24	0	63	52,3	0,28	0	-
01.11.2025	2,961	0	42,124	36,044	0	41,356	35,576	0	24	0	63	52,5	0,22	0	-
02.11.2025	2,951	0	42,597	36,529	0	41,821	36,051	0	24	0	63	52,8	0,3	0	-
03.11.2025	3,077	0	43,1	36,453	0	42,32	35,971	0	24	0	63	52,9	0,46	0	-
04.11.2025	3,002	0	42,759	36,446	0	41,981	35,967	0	24	0	63	52,8	0,26	0	-
05.11.2025	2,873	0	41,899	36,109	0	41,136	35,635	0	24	0	63	52,7	0,24	0	-
06.11.2025	2,822	0	41,713	36,12	0	40,954	35,646	0	24	0	63	52,8	0,31	0	-
07.11.2025	2,811	0	41,644	36,125	0	40,883	35,654	0	24	0	63	52,7	0,17	0	-
08.11.2025	2,963	0	42,243	36,136	0	41,469	35,664	0	24	0	63	52,6	0,12	0	-
09.11.2025	3,041	0	42,831	36,359	0	42,052	35,885	0	24	0	62,8	52,6	0,14	0	-
10.11.2025	2,841	0	41,749	36,197	0	40,987	35,726	0	24	0	63	52,6	0,25	0	-
11.11.2025	2,948	0	42,138	36,092	0	41,368	35,623	0	24	0	63	52,6	0,22	0	-
12.11.2025	2,753	0	41,409	36,219	0	40,653	35,748	0	24	0	63	52,6	0,21	0	-
13.11.2025	2,842	0	41,589	36,028	0	40,829	35,558	0	24	0	63	52,5	0,2	0	-
14.11.2025	2,793	0	41,294	35,931	0	40,545	35,462	0	24	0	63	52,5	0,39	0	-
15.11.2025	2,306	0	30,472	25,858	0	29,92	25,532	0	24	0	62,9	51,4	0,26	0	-
16.11.2025	3,21	0	43,47	36,416	0	42,676	35,942	0	24	0	63	52,5	0,21	0	-
17.11.2025	3,083	0	42,61	36,183	0	41,828	35,711	0	24	0	63,2	52,6	0,21	0	-
18.11.2025	3,018	0	42,825	36,694	0	42,045	36,22	0	24	0	62,9	52,3	0,13	0	-
19.11.2025	3,207	0	44,389	37,617	0	43,575	37,131	0	24	0	63	52,4	0,03	0	-
20.11.2025	3,112	0	44,037	37,716	0	43,229	37,228	0	24	0	63	52,3	0,01	0	-
21.11.2025	3,043	0	43,158	37,178	0	42,369	36,702	0	24	0	63	52,1	0,06	0	-
22.11.2025	3,343	0	44,812	37,499	0	43,997	37,014	0	24	0	63	52,4	0,22	0	-
23.11.2025	3,371	0	44,809	37,393	0	43,989	36,908	0	24	0	63,1	52,4	0,24	0	-
Итого:	91,512	0	1298,023	1111,06	0	1274,351	1096,621	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,857														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	1432,215	22166,985	19343,835	0	21762,168	19085,999	0	0	0
23.11.2025	1523,729	23465,006	20454,893	0	23036,52	20182,62	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:45:51