

#179312#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-25/11/25г.

Абонент: нарская 79

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20124975, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1188

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	61,88	45,34	16,53	4,93	4,18	133,56	131,217	2,171	24	0	
24.11.25 23	61,49	45,19	16,3	5,05	4,29	133,365	131,053	2,138	24	0	
25.11.25 23	58,76	43,74	15,02	5,23	4,45	133,212	131,101	1,971	24	0	
Итого/Средн	60,71	44,76	15,95	5,07	4,31	400,137	393,37	6,28	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	28907,913	28537,307	359,242	12304	23
25.11.25 23	29308,05	28930,677	365,522	12376	23
Итого	400,137	393,37	6,28	72	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: нарская 79

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 20124975, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1188

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.25 23	58,99	43,68	15,31	5,13	4,35	133,182	131,052	2,007	24	0	
27.11.25 23	59,43	44,08	15,35	4,98	4,2	133,201	131,038	2,013	24	0	

28.11.25 23	59,61	44,18	15,43	5,03 <	4,04 <	99,903 !	98,267 !	1,518	18	6	*
29.11.25 23	58,79	43,69	15,11	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
30.11.25 23	58,58	43,6	14,99	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
01.12.25 23	58,31	43,5	14,81	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
02.12.25 23	59,7	44,2	15,5	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
03.12.25 23	56,78	42,77	14,01	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
04.12.25 23	56,04	42,41	13,63	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
05.12.25 23	57,07	43,18	13,89	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
06.12.25 23	57,33	43,53	13,79	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
07.12.25 23	56,72	43,04	13,68	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
08.12.25 23	54,67	41,91	12,75	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
09.12.25 23	53,74	41,53	12,21	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
10.12.25 23	54,16	41,94	12,23	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
11.12.25 23	53,83	41,76	12,07	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
12.12.25 23	53,98	41,97	12,01	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
13.12.25 23	53,3	41,34	11,96	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
14.12.25 23	53,41	41,39	12,02	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
15.12.25 23	51,66	40,19	11,47	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
16.12.25 23	55,22	41,9	13,31	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
17.12.25 23	58,6	43,82	14,78	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
18.12.25 23	58,37	43,72	14,65	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
19.12.25 23	56,52	42,85	13,67	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
20.12.25 23	56,35	42,83	13,52	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
21.12.25 23	56,35	42,93	13,41	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
22.12.25 23	56,83	43,24	13,59	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
23.12.25 23	47,98	37,55	10,43	5,4 <	3,6 <	---	---	---	0	24	*
Итого/Средн	59,32	43,96	15,36	5,36	3,66	366,286	360,357	5,538	66	606	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	ч
25.11.25 23	29308,05	28930,677	365,522	12376	23
23.12.25 23	29674,336	29291,034	371,06	12442	629
Итого	366,286	360,357	5,538	66	606

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

см 29.11.25 откл от мет

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

