

#179311#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/25г.-25/11/25г.

Абонент: нарвская 79

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 20124975, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1188

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	63,06	52,43	10,63	2,42	0	44,809	37,393	43,989	36,908	7,08	5	2	0,805	24	0	
24.11.25 23	63,26	52,56	10,71	2,38	0	44,225	37,48	43,412	36,994	6,418	5	2	0,772	24	0	
25.11.25 23	62,94	52,21	10,74	1,66	0	43,495	37,308	42,702	36,83	5,872	5	2	0,737	24	0	
Итого/Средн	63,09	52,4	10,69	2,15	0	132,529	112,181	130,102	110,731	19,371	5	2	2,314	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	23420,197	20417,501	22992,531	20145,712	2846,819	363,131	12304	23
25.11.25 23	23552,726	20529,682	23122,634	20256,444	2866,19	365,445	12376	23
Итого	132,529	112,181	130,102	110,731	19,371	2,314	72	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: нарвская 79

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 20124975, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1188

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.25 23	62,93	52,06	10,86	0,32	0	43,984	37,359	43,181	36,88	6,301	5	2	0,766	24	0	
27.11.25 23	62,93	52,1	10,83	2,54	0	43,459	37,234	42,668	36,759	5,908	5	2	0,742	24	0	
28.11.25 23	62,88	51,84	11,04	1,08	< 0,63	31,536	! 27,81	! 30,959	! 27,458	! 3,501	5	2	0,506	18	6	*
29.11.25 23	62,89	52,01	10,88	4,9	< 3	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	0	24	*
30.11.25 23	62,89	51,95	10,94	4,9	< 3	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	0	24	*
01.12.25 23	62,89	51,97	10,92	4,9	< 3	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	0	24	*
02.12.25 23	62,89	51,87	11,01	4,9	< 3	---	! ---	! ---	! ---	! ---	5	2	---	0	24	*

03.12.25 23	62,89	51,91	10,98	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
04.12.25 23	62,9	51,88	11,02	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
05.12.25 23	62,9	52,01	10,88	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
06.12.25 23	62,92	52,16	10,76	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
07.12.25 23	62,91	52,14	10,78	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
08.12.25 23	62,89	52,01	10,88	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
09.12.25 23	62,9	52,18	10,72	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
10.12.25 23	62,91	52,2	10,72	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
11.12.25 23	62,93	52,21	10,72	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
12.12.25 23	62,92	52,39	10,53	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
13.12.25 23	62,81	52,09	10,72	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
14.12.25 23	62,91	52,21	10,71	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
15.12.25 23	62,36	51,51	10,85	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
16.12.25 23	62,89	51,97	10,92	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
17.12.25 23	62,88	51,91	10,97	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
18.12.25 23	62,87	51,88	10,99	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
19.12.25 23	62,89	51,89	10,99	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
20.12.25 23	62,89	52,04	10,86	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
21.12.25 23	62,91	52,23	10,68	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
22.12.25 23	62,91	52,27	10,64	4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
23.12.25 23	55,53	46,77	8,75	< 4,9 <	3	---	!	---	!	---	!	---	!	---	5	2	---	0	24	*
Итого/Средн	62,91	52,01	10,9	4,52	2,7	118,979	102,404	116,808	101,098	15,71	5	2				2,014	66	606		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.11.25 23	23552,726	20529,682	23122,634	20256,444	2866,19	365,445	12376	23
23.12.25 23	23671,705	20632,085	23239,442	20357,542	2881,9	367,459	12442	629
Итого	118,979	102,403	116,808	101,098	15,71	2,014	66	606

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



ОКУ 29.11.25 ОЖА О.П.П.

