

#207411#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (ASCII)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,317	0	27,399	0	0	26,693	0	0	24	0	76,5	64,7	0,54	0,35	-10,9
22.01.2026	1,374	0	30,989	0	0	30,173	0	0	24	0	77,5	66,6	0,53	0,35	-12,2
23.01.2026	1,292	0	25,806	0	0	25,154	0	0	24	0	75,6	63,4	0,54	0,35	-11,6
24.01.2026	1,383	0	31,708	0	0	30,887	0	0	24	0	76,8	66,1	0,54	0,35	-8,3
25.01.2026	1,478	0	23,509	0	0	22,941	0	0	24	0	73,7	58,3	0,54	0,34	-9,4
26.01.2026	0,955	0	20,919	0	0	20,461	0	0	24	0	69,9	58,8	0,55	0,34	-7,3
27.01.2026	0,935	0	21,23	0	0	20,768	0	0	24	0	69,7	59	0,55	0,34	-4,4
28.01.2026	1,411	0	26,501	0	0	25,897	0	0	24	0	71,4	58,4	0,54	0,34	-3,8
29.01.2026	1,468	0	25,513	0	0	24,876	0	0	24	0	75,1	61	0,54	0,35	-6
30.01.2026	1,334	0	31,465	0	0	30,626	0	0	24	0	78	67,6	0,53	0,35	-9,7
31.01.2026	1,324	0	30,497	0	0	29,673	0	0	24	0	78,6	68	0,53	0,35	-12,4
01.02.2026	1,541	0	37,53	0	0	36,456	0	0	24	0	81,2	71,2	0,53	0,35	-13,8
02.02.2026	1,455	0	33,89	0	0	32,9	0	0	24	0	82,1	71,6	0,53	0,35	-18,9
03.02.2026	1,318	0	25,617	0	0	24,918	0	0	24	0	78,9	66,4	0,54	0,35	-20,1
04.02.2026	1,224	0	24,354	0	0	23,705	0	0	24	0	77,9	65,6	0,54	0,35	-18
05.02.2026	1,101	0	20,889	0	0	20,376	0	0	24	0	74,6	61,7	0,54	0,34	-12,3
06.02.2026	1,141	0	21,37	0	0	20,885	0	0	24	0	71,2	58,2	0,55	0,34	-7,6
07.02.2026	1,049	0	22,986	0	0	22,478	0	0	24	0	70,2	59,1	0,55	0,34	-3,2
08.02.2026	1,084	0	24,514	0	0	23,953	0	0	24	0	71,5	60,8	0,54	0,34	-3,3
09.02.2026	1,227	0	30,031	0	0	29,252	0	0	24	0	76,8	66,8	0,54	0,35	-4,9
10.02.2026	1,27	0	26,388	0	0	25,705	0	0	24	0	76,5	64,8	0,54	0,35	-12,1
11.02.2026	0,953	0	19,653	0	0	19,223	0	0	24	0	69,9	58,1	0,55	0,34	-12,4
12.02.2026	0,701	0	19,487	0	0,001	19,126	0	0,001	24	0	63,7	55,2	0,45	0,29	-3,8
13.02.2026	0,983	0	22,106	0	0	21,653	0	0	24	0	67,3	56,5	0,55	0,34	-0,7
14.02.2026	1,177	0	23,797	0	0	23,257	0	0	24	0	71,2	59,2	0,54	0,35	-1,2
15.02.2026	1,329	0	24,299	0	0	23,697	0	0	24	0	74,7	61,3	0,54	0,35	-6,7
16.02.2026	1,194	0	23,39	0	0	22,778	0	0	24	0	77,1	64,6	0,54	0,35	-11,2
17.02.2026	1,074	0	22,031	0	0	21,468	0	0	24	0	76	64,1	0,54	0,35	-17,4
18.02.2026	1,022	0	20,24	0	0	19,782	0	0	24	0	71,3	59	0,55	0,34	-11,6
19.02.2026	0,934	0	21,785	0	0	21,319	0	0	24	0	69	58,6	0,55	0,34	-
20.02.2026	0,894	0	21,514	0	0	21,063	0	0	24	0	68,2	58,1	0,55	0,34	-
Итого:	36,942	0	781,407	0	0,001	762,143	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,823														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	278,585	11011,131	0	0,419	10816,353	0	0,414	14945	380
20.02.2026	315,527	11792,54	0	0,42	11578,495	0	0,415	15689	380

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:02:15