

#162783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Стройинвестрегион-Калининград, ООО
Озерова генерал-лейтенанта 63, Калининград (каток)
5374
9007
ТВ7 (ASCII)
20112081
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,116	0	8,16	0	0	8,076	0	0	24	0	47,5	44,1	0,44	0,29	-
22.09.2025	0,085	0	7,392	0	0	7,317	0	0	24	0	47	44,2	0,43	0,29	-
23.09.2025	0,088	0	8,234	0	0	8,15	0	0	24	0	47	44,4	0,43	0,29	-
24.09.2025	0,087	0	7,557	0	0	7,479	0	0	24	0	47,4	44,6	0,43	0,29	-
25.09.2025	0,09	0	8,102	0	0	8,019	0	0	24	0	47	44,4	0,43	0,29	-
26.09.2025	0,088	0	7,83	0	0	7,75	0	0	24	0	47,1	44,4	0,43	0,29	-
27.09.2025	0,102	0	7,812	0	0	7,731	0	0	24	0	47,5	44,3	0,43	0,29	-
28.09.2025	0,11	0	7,858	0	0	7,778	0	0	24	0	46,9	43,6	0,43	0,29	-
29.09.2025	0,09	0	8,144	0	0	8,062	0	0	24	0	46,9	44,3	0,44	0,29	-
30.09.2025	0,093	0	8,035	0	0	7,953	0	0	24	0	47,1	44,4	0,45	0,29	-
01.10.2025	0,092	0	7,722	0	0	7,643	0	0	24	0	47,1	44,3	0,47	0,29	-
02.10.2025	0,092	0	8,436	0	0	8,351	0	0	24	0	46,6	44	0,52	0,29	-
03.10.2025	0,092	0	6,962	0	0	6,888	0	0	24	0	47,8	44,7	0,55	0,3	-
04.10.2025	0,096	0	7,305	0	0	7,23	0	0	24	0	47,2	44,1	0,55	0,31	-
05.10.2025	0,095	0	7,503	0	0	7,426	0	0	24	0	47,4	44,4	0,55	0,31	-
06.10.2025	0,096	0	7,421	0	0	7,343	0	0	24	0	47,6	44,6	0,55	0,31	-
07.10.2025	0,094	0	7,038	0	0	6,966	0	0	24	0	47,4	44,2	0,55	0,31	-
08.10.2025	0,084	0	7,15	0	0	7,078	0	0	24	0	47	44,2	0,55	0,31	-
09.10.2025	0,087	0	7,544	0	0	7,465	0	0	24	0	47,7	44,9	0,55	0,31	-
10.10.2025	0,093	0	7,471	0	0	7,394	0	0	24	0	47,6	44,6	0,55	0,31	-
11.10.2025	0,093	0	7,143	0	0	7,069	0	0	24	0	47,7	44,6	0,55	0,31	-
12.10.2025	0,114	0	7,044	0	0	6,972	0	0	24	0	47	43,1	0,55	0,31	-
13.10.2025	0,091	0	7,592	0	0	7,515	0	0	24	0	47	44,1	0,55	0,32	-
14.10.2025	0,092	0	7,075	0	0	7,001	0	0	24	0	47,6	44,5	0,55	0,32	-
15.10.2025	0,086	0	7,121	0	0	7,049	0	0	24	0	46,7	43,8	0,55	0,32	-
16.10.2025	0,114	0	6,997	0	0,138	6,925	0	0,137	24	0	47	43,9	0,55	0,32	-
17.10.2025	0,099	0,022	7,365	0	0	7,287	0	0	24	0	47,9	44,7	0,55	0,32	-
18.10.2025	0,34	0	11,797	0	0,006	11,651	0	0,006	24	0	51,7	44,8	0,54	0,32	-
19.10.2025	0,461	0,001	11,514	0	0	11,36	0	0	24	0	53,7	44	0,54	0,32	-
20.10.2025	0,549	0	11,53	0	0	11,372	0	0	24	0	54,4	42,9	0,54	0,32	-
Итого:	3,909	0	238,854	0	0,144	236,3	0	0,143	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,934														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	194,725	8791,958	0	0,019	8639,291	0	0,019	12028	369
20.10.2025	198,637	9030,814	0	0,163	8875,591	0	0,162	12748	369

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 12:14:17