

#147534#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 23-29, Калининград
6954

Заводской номер счётчика 20112414	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2255,072	2222,112	32.96	7.872

Подпись исполнителя



#147533#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 6954
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчёта TB7
 Заводской номер 20112414
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	
24.08.2025	-	1,282	0	148,887	0	0	145,452	0	0	24	2	0	0	71,4	69,3	0,01	0,03
25.08.2025	-	0,322	0	52,659	0	0	51,857	0	0	24	2	0	0	56,9	55,4	0	0
26.08.2025	-	0	0	1,709	0	0	1,702	0	0	24	4	0	0	29,7	38,9	0	0
27.08.2025	-	0	0	2,316	0	0	2,308	0	0	24	15	0	0	28,9	36,3	0	0
28.08.2025	-	0	0	1,22	0	0	1,217	0	0	24	32	0	0	27	32,5	0	0
29.08.2025	-	0	0	0,331	0	0	0,331	0	0	24	39	0	0	22,6	26,3	0	0
30.08.2025	-	0,115	0	23,972	0	0	23,719	0	0	24	48	0	0	44,9	43,8	0	0
31.08.2025	-	1,399	0	176,428	0	0	172,639	0	0	24	49	0	0	68,6	66,7	0,03	0,05
01.09.2025	-	1,391	0	176,298	0	0	172,287	0	0	24	49	0	0	70,9	68,9	0,03	0,05
02.09.2025	-	1,302	0	168,234	0	0	164,419	0	0	24	49	0	0	70,7	68,8	0,02	0,04
03.09.2025	-	1,196	0	148,202	0	0	144,835	0	0	24	49	0	0	70,9	68,9	0,02	0,04
04.09.2025	-	1,253	0	166,231	0	0	162,468	0	0	24	49	0	0	70,7	68,9	0,02	0,03
05.09.2025	-	1,208	0	151,665	0	0	148,238	0	0	24	49	0	0	70,6	68,6	0,02	0,03
06.09.2025	-	1,245	0	155,98	0	0	152,465	0	0	24	49	0	0	70,5	68,6	0,01	0,03
07.09.2025	-	1,327	0	172,93	0	0	169,023	0	0	24	49	0	0	70,5	68,7	0,01	0,03
08.09.2025	-	1,359	0	183,435	0	0	179,266	0	0	24	49	0	0	70,9	69,1	0,01	0,03
09.09.2025	-	1,272	0	178,929	0	0	174,882	0	0	24	49	0	0	70,6	68,9	0,01	0,03
10.09.2025	-	1,203	0	172,809	0	0	168,93	0	0	24	49	0	0	70,4	68,7	0,01	0,03
11.09.2025	-	1,196	0	165,47	0	0	161,777	0	0	24	49	0	0	70,1	68,4	0,01	0,03
12.09.2025	-	1,294	0	183,999	0	0	179,901	0	0	24	49	0	0	70,1	68,3	0,01	0,03
13.09.2025	-	1,308	0	175,536	0	0	171,62	0	0	24	49	0	0	70,2	68,4	0,01	0,03
14.09.2025	-	1,316	0	162,928	0	0	159,293	0	0	24	49	0	0	70,1	68,1	0,01	0,03
15.09.2025	-	1,298	0	181,458	0	0	177,372	0	0	24	49	0	0	70,4	68,7	0,01	0,03
16.09.2025	-	1,275	0	175,905	0	0	171,943	0	0	24	49	0	0	70,5	68,8	0,01	0,03
17.09.2025	-	1,36	0	178,456	0	0	174,437	0	0	24	49	0	0	70,5	68,7	0,01	0,03
18.09.2025	-	1,199	0	168,258	0	0	164,464	0	0	24	49	0	0	70,5	68,7	0,01	0,03
19.09.2025	-	1,398	0	185,21	0	0	181,026	0	0	24	49	0	0	70,6	68,8	0,01	0,03
20.09.2025	-	1,317	0	169,16	0	0	165,357	0	0	24	49	0	0	70,4	68,5	0,01	0,03
21.09.2025	-	1,335	0	178,223	0	0	174,215	0	0	24	49	0	0	70,4	68,6	0,01	0,03
22.09.2025	-	1,246	0	168,791	0	0	165	0	0	24	49	0	0	70,4	68,6	0,01	0,03
23.09.2025	-	1,54	0	138,585	0	0	135,497	0	0	24	49	0	0	70,1	67,4	0,01	0,02
Итого:	-	32,956	0	4314,214	0	0	4217,94	0	0	744	1318	0	0	63,58	62,82	0,01	0,03

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2222,112	61539,962	0	1,434	60167,7	0	1,406	8318	23
23.09.2025	2255,072	65854,175	0	1,434	64385,64	0	1,406	9062	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения