

#161424#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Печатная 23-29, Калининград
6954

Заводской номер счётчика 20112414	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2368,622	2255,072	113.55	27.121 <i>+ разогр</i>

Подпись исполнителя _____



24.10.2025 № 2

ТЕПЛОСИСТЕМЫ
г. Калининградский регион
ОТЧЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
28 10 25

#161423#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 6954
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112414
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	1,545	0	82,694	0	0	80,902	0	0	24	49	0	0	69	64,4	0,01	0,01
25.09.2025	-	1,545	0	79,424	0	0	77,687	0	0	24	49	0	0	69,4	64,6	0,01	0,02
26.09.2025	-	1,628	0	85,721	0	0	83,843	0	0	24	49	0	0	69,4	64,8	0,01	0,02
27.09.2025	-	1,66	0	90,326	0	0	88,352	0	0	24	49	0	0	69,3	64,8	0,01	0,02
28.09.2025	-	1,596	0	87,824	0	0	85,905	0	0	24	49	0	0	69,3	64,8	0,01	0,02
29.09.2025	-	1,605	0	89,194	0	0	87,248	0	0	24	49	0	0	69,2	64,8	0,01	0,02
30.09.2025	-	1,677	0	92,249	0	0	90,217	0	0	24	49	0	0	69,6	65,2	0,01	0,02
01.10.2025	-	1,587	0	84,829	0	0	82,953	0	0	24	49	0	0	69,8	65,3	0,01	0,02
02.10.2025	-	3,39	0	100,717	0	0,513	98,454	0	0,504	24	49	0	0	70,4	62,5	0,01	0,02
03.10.2025	-	5,044	0,12	109,033	0	0,014	106,523	0	0,014	24	49	0	0	71,4	60,1	0,02	0,02
04.10.2025	-	5,01	0,003	94,519	0	0,177	92,326	0	0,174	24	49	0	0	71,7	58,9	0,02	0,02
05.10.2025	-	4,412	0,04	77,204	0	0,083	75,419	0	0,082	24	49	0	0	71,5	57,6	0,02	0,02
06.10.2025	-	4,682	0,018	77,647	0	0,147	75,854	0	0,145	22	49	0	2	71,5	56,9	0,01	0,02
07.10.2025	-	4,551	0,031	61,759	0	0,101	60,339	0	0,1	24	49	0	0	71,2	53,3	0,01	0,01
08.10.2025	-	4,315	0,02	48,764	0	0,119	47,647	0	0,118	24	49	0	0	71,2	49,7	0,01	0,01
09.10.2025	-	3,843	0,02	33,856	0	0,016	33,093	0	0,016	24	49	0	0	70,5	42,8	0,01	0
10.10.2025	-	3,877	0,003	33,292	0	0,039	32,539	0	0,039	24	49	0	0	70,7	42,3	0,01	0
11.10.2025	-	4,233	0,006	55,438	0	0,075	54,179	0	0,074	24	49	0	0	70,8	52,2	0,01	0,01
12.10.2025	-	4,375	0,015	70,109	0	0	68,508	0	0	24	49	0	0	71	55,8	0,01	0,22
13.10.2025	-	4,518	0	73,783	0	0	72,085	0	0	24	49	0	0	71,3	56,3	0,01	0,26
14.10.2025	-	4,675	0	74,469	0	0	72,755	0	0	24	49	0	0	71,4	56	0,01	0,24
15.10.2025	-	4,348	0	72,17	0	0	70,509	0	0	24	49	0	0	71,4	56,6	0,01	0,25
16.10.2025	-	4,223	0	68,805	0	0,007	67,224	0	0,007	24	49	0	0	71,3	56,3	0,01	0,19
17.10.2025	-	4,398	0,001	71,515	0	0,208	69,867	0	0,205	24	49	0	0	71,4	56,5	0,01	0,14
18.10.2025	-	4,688	0,044	70,918	0	0,027	69,271	0	0,027	24	49	0	0	71,7	55,6	0,01	0,05
19.10.2025	-	5,453	0,006	78,683	0	0	76,862	0	0	22	49	0	2	71,6	54,7	0,01	0,01
20.10.2025	-	5,435	0	82,26	0	0	80,345	0	0	24	49	0	0	71,8	55,7	0,01	0,02
21.10.2025	-	5,414	0	81,345	0	0,037	79,439	0	0,037	24	49	0	0	72	55,8	0,01	0,02
22.10.2025	-	4,881	0,007	65,338	0	0	63,829	0	0	24	49	0	0	71,5	53,2	0,01	0,01
23.10.2025	-	4,942	0	52,08	0	0,193	50,887	0	0,19	24	49	0	0	71,2	48,2	0,01	0
Итого:	-	113,55	0,334	2245,965	0	1,756	2195,061	0	1,732	716	1470	0	4	70,78	57,19	0,01	0,06

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2255,072	65854,175	0	1,434	64385,64	0	1,406	9062	23
23.10.2025	2368,622	68100,136	0	3,19	66580,701	0	3,135	9778	27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____