

#179525#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК  
Печатная 23-29, Калининград  
6954

Заводской номер счётчика 20112414	Показания прибора, ГДж 23.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2765,081	2551,655	213.426	50.976

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*  
25

#179524#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 6954  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 20112414  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,3	9,248	0	87,729	0	0	85,294	0	0	24	49	0	0	79,3	53,5	0,02	0,02
25.11.2025	-3,9	8,849	0	85,904	0	0,099	83,619	0	0,098	24	49	0	0	77,4	52,2	0,02	0,01
26.11.2025	-0,9	8,797	0,019	87,344	0	0,102	85,061	0	0,101	24	49	0	0	76,7	52,1	0,02	0,01
27.11.2025	-0,4	8,505	0,02	86,426	0	0	84,202	0	0	24	49	0	0	76	51,9	0,02	0,01
28.11.2025	-1,3	8,379	0	86,721	0	0	84,508	0	0	24	49	0	0	75,6	52	0,02	0,01
29.11.2025	-0,4	8,609	0	89,14	0	0,009	86,869	0	0,009	24	49	0	0	75,6	51,9	0,02	0,01
30.11.2025	-0,3	8,906	0,002	90,829	0	0	88,496	0	0	24	49	0	0	75,9	51,9	0,02	0,01
01.12.2025	-0,5	8,179	0	85,33	0	0	83,201	0	0	24	49	0	0	74,7	51,2	0,02	0,01
02.12.2025	-	8,919	0	89,408	0	0	87,089	0	0	24	49	0	0	76,3	51,9	0,02	0,01
03.12.2025	-	7,378	0	80,755	0	0,041	78,812	0	0,04	24	49	0	0	73,1	50,8	0,01	0,01
04.12.2025	-	6,837	0,008	76,27	0	0	74,452	0	0	24	49	0	0	72,8	50,9	0,01	0,02
05.12.2025	-	7,004	0	75,562	0	0,009	73,765	0	0,009	24	49	0	0	72,7	50	0,01	0,01
06.12.2025	-	5,666	0,002	64,022	0	0	62,508	0	0	24	49	0	0	72,4	50,8	0,01	0,02
07.12.2025	-	6,924	0	76,662	0	0	74,844	0	0	24	49	0	0	72,6	50,5	0,02	0,01
08.12.2025	-	6,49	0	73,681	0	0	71,936	0	0	24	49	0	0	72,5	50,9	0,02	0,02
09.12.2025	-	5,266	0	61,987	0	0	60,532	0	0	24	49	0	0	72,2	51,4	0,02	0,02
10.12.2025	-	4,955	0	59,266	0	0	57,879	0	0	24	49	0	0	72	51,6	0,01	0,02
11.12.2025	-	4,661	0	56,347	0	0,015	55,034	0	0,015	24	49	0	0	71,9	51,7	0,01	0,02
12.12.2025	-	4,166	0,003	50,544	0	0,139	49,362	0	0,137	24	49	0	0	72	52	0,01	0,02
13.12.2025	-	6,806	0,027	75,905	0	0	74,107	0	0	22	49	0	2	72,5	50,6	0,01	0,01
14.12.2025	-	6,539	0	73,73	0	0	71,994	0	0	24	49	0	0	72,3	50,6	0,02	0,01
15.12.2025	-	7,127	0	80,54	0	0	78,636	0	0	24	49	0	0	72,5	50,9	0,02	0,01
16.12.2025	-	7,312	0	83,115	0	0	81,137	0	0	24	49	0	0	72,7	51,2	0,02	0,01
17.12.2025	-	8,285	0	88,545	0	0	86,334	0	0	24	49	0	0	74,7	51,8	0,02	0,01
18.12.2025	-	7,994	0	87,405	0	0,017	85,241	0	0,017	24	49	0	0	74,3	52	0,02	0,01
19.12.2025	-	6,044	0,003	70,725	0	0	69,037	0	0	24	49	0	0	72,8	51,9	0,02	0,02
20.12.2025	-	5,527	0	65,957	0	0	64,404	0	0	24	49	0	0	72,4	51,9	0,01	0,02
21.12.2025	-	6,176	0	69,878	0	0	68,233	0	0	24	49	0	0	72,3	50,7	0,01	0,01
22.12.2025	-	5,651	0	66,179	0	0	64,615	0	0	24	49	0	0	72,5	51,6	0,01	0,02
23.12.2025	-	8,226	0	85,376	0	0	83,18	0	0	24	49	0	0	75,9	52,3	0,02	0,01
Итого:	-1,5	213,425	0,084	2311,282	0	0,431	2254,381	0	0,426	718	1470	0	2	73,89	51,49	0,02	0,01

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 718 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	2551,655	70393,761	0	3,876	68820,11	0	3,812	10522	27
23.12.2025	2765,081	72705,045	0	4,307	71074,49	0	4,238	11240	29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения