

#161169#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/25г.-21/10/25г.

Абонент:1812 года 67А,

Договор N:3210

Адрес: ООО Коваль

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 6.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 20112257, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х3D7D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.25 23	22.23	21.52	0.70	0.02	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.09.25 23	21.71	21.06	0.65	0.02	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.09.25 23	21.26	20.76	0.50	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.09.25 23	20.55	20.28	0.27	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.09.25 23	20.01	19.87	0.14	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.09.25 23	19.85	19.83	0.02	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.09.25 23	19.99	19.85	0.14	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.09.25 23	19.71	19.63	0.09	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.09.25 23	19.37	19.32	0.05	0.01	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.09.25 23	70.30	48.43	21.87	0.33	0.32	17.367	16.981	1.556	24	0	
01.10.25 23	71.05	52.01	19.03	0.42	0.40	24.910	24.347	1.942	24	0	
02.10.25 23	71.41	53.29	18.12	0.46	0.43	26.274	25.675	1.949	24	0	
03.10.25 23	71.67	53.19	18.48	0.46	0.43	25.049	24.473	1.895	24	0	
04.10.25 23	71.76	53.88	17.88	0.47	0.44	26.034	25.435	1.905	24	0	
05.10.25 23	72.18	54.28	17.90	0.47	0.45	26.153	25.545	1.916	24	0	
06.10.25 23	71.89	54.25	17.64	0.47	0.45	26.393	25.782	1.905	24	0	
07.10.25 23	71.95	53.71	18.25	0.48	0.45	26.576	25.962	1.985	24	0	
08.10.25 23	71.75	53.85	17.89	0.48	0.45	26.799	26.183	1.963	24	0	
09.10.25 23	72.24	54.45	17.79	0.48	0.45	27.164	26.532	1.978	24	0	
10.10.25 23	71.65	50.43	21.22	0.43	0.42	18.357	17.935	1.594	24	0	
11.10.25 23	71.01	45.16	25.85	0.40	0.40	13.200	12.901	1.397	24	0	
12.10.25 23	70.56	44.43	26.13	0.40	0.40	12.874	12.586	1.377	24	0	
13.10.25 23	70.84	43.99	26.86	0.40	0.39	12.565	12.282	1.381	24	0	
14.10.25 23	70.63	43.74	26.88	0.40	0.39	12.608	12.326	1.387	24	0	
15.10.25 23	70.80	44.08	26.71	0.40	0.39	12.716	12.430	1.390	24	0	
16.10.25 23	71.21	44.41	26.81	0.40	0.40	12.841	12.549	1.409	24	0	
17.10.25 23	71.88	51.79	20.09	0.46	0.43	22.855	22.327	1.880	24	0	
18.10.25 23	72.37	54.18	18.19	0.49	0.45	28.406	27.742	2.115	24	0	
19.10.25 23	70.87	52.75	18.11	0.47	0.44	26.314	25.721	1.952	24	0	
20.10.25 23	71.84	53.88	17.95	0.49	0.45	28.637	27.977	2.105	24	0	
21.10.25 23	72.31	54.71	17.60	0.50	0.46	29.696	29.003	2.139	24	0	
Итого/Средн	71.60	51.84	19.75	0.32	0.31	483.788	472.693	39.120	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.25 23	5447.123	5319.306	397.894	8998	545
21.10.25 23	5930.911	5791.999	437.014	9742	545
Итого	483.788	472.693	39.120	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

