

#179239#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/25г.-20/12/25г.

Абонент:1812 года 67А

Адрес: Коваль,000

Договор N:3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 20112257, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х3D7D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.25 23	73,7	55,5	18,19	5,02	4,68	27,802	27,132	0,494	24	0	
22.11.25 23	76,05	56,94	19,11	5,01	4,67	27,673	26,966	0,516	24	0	
23.11.25 23	78,86	58,48	20,37	4,99	4,66	27,352	26,607	0,543	24	0	
24.11.25 23	78,3	60,49	17,81	5,08	4,72	28,496	27,73	0,495	24	0	
25.11.25 23	76,63	59,47	17,16	5,09	4,73	28,474	27,736	0,477	24	0	
26.11.25 23	76,56	58,54	18,02	5,07	4,72	28,174	27,446	0,495	24	0	
27.11.25 23	75,45	57,6	17,85	5,06	4,72	27,995	27,289	0,488	24	0	
28.11.25 23	75,13	57,79	17,34	5,1	4,74	28,513	27,801	0,483	24	0	
29.11.25 23	75,36	57,86	17,51	5,08	4,73	28,279	27,568	0,483	24	0	
30.11.25 23	75,98	58,12	17,86	5,06	4,72	28,049	27,335	0,489	24	0	
01.12.25 23	74,43	57,05	17,39	5,06	4,71	27,904	27,219	0,474	24	0	
02.12.25 23	74,87	57,47	17,4	5,07	4,72	28,059	27,363	0,477	24	0	
03.12.25 23	71,79	56,62	15,17	5,07	4,72	27,98	27,336	0,415	24	0	
04.12.25 23	72,29	56,49	15,79	5,17	4,79	29,39	28,706	0,454	24	0	
05.12.25 23	72,21	57,17	15,04	5,23	4,83	30,35	29,644	0,446	24	0	
06.12.25 23	71,93	56,82	15,12	5,13	4,76	29,3	28,624	0,433	24	0	
07.12.25 23	71,58	56,26	15,32	5,07	4,72	28,503	27,85	0,427	24	0	
08.12.25 23	72,37	56,91	15,46	5,17	4,78	29,804	29,108	0,451	24	0	
09.12.25 23	72,3	57,37	14,93	5,22	4,8	30,675	29,96	0,448	24	0	
10.12.25 23	71,83	57,38	14,45	5,2	4,78	30,502	29,797	0,431	24	0	
11.12.25 23	71,81	57,94	13,88	5,18	4,77	30,401	29,7	0,413	24	0	
12.12.25 23	72,11	58,21	13,9	5,1	4,71	30,095	29,396	0,409	24	0	
13.12.25 23	72,05	58,14	13,91	5,09	4,7	29,79	29,098	0,405	24	0	
14.12.25 23	72,12	56,98	15,13	5,08	4,7	29,74	29,051	0,44	24	0	
15.12.25 23	71,46	55,76	15,71	5,04	4,68	28,354	27,707	0,436	24	0	
16.12.25 23	73,62	57,05	16,57	5,02	4,66	28,238	27,558	0,457	24	0	
17.12.25 23	74,27	57,12	17,15	4,99	4,65	27,598	26,922	0,462	24	0	

18.12.25 23	73,51	56,96	16,55	5,08	4,71	28,624	27,936	0,463	24	0
19.12.25 23	72,15	56,22	15,93	5,1	4,72	29,049	28,374	0,453	24	0
20.12.25 23	72,04	56,41	15,63	5,14	4,75	29,633	28,947	0,453	24	0
Итого/Средн	73,71	57,37	16,34	5,09	4,72	864,797	843,906	13,807	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20.11.25 23	6793,65	6634,639	119,28	10462	545
20.12.25 23	7658,447	7478,545	133,087	11182	545
Итого	864,797	843,906	13,807	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

