

#190284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Ленинский пр-т 39-45, Калининград

6837

9192

ТВ7

20129741

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2025 | 5,683      | 0            | 49,66    | 0          | 0          | 48,282   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 79,5      | 51,4      | 0,32       | 0,29       | -3,3           |
| 25.11.2025 | 5,199      | 0            | 44,478   | 0          | 0          | 43,288   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 78        | 49,3      | 0,32       | 0,29       | -3,9           |
| 26.11.2025 | 5,21       | 0            | 45,207   | 0          | 0          | 44,015   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 77,2      | 49        | 0,32       | 0,3        | -0,9           |
| 27.11.2025 | 5,133      | 0            | 45,62    | 0          | 0          | 44,444   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 76,4      | 48,8      | 0,32       | 0,3        | -0,4           |
| 28.11.2025 | 4,99       | 0            | 44,103   | 0          | 0          | 42,973   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 76        | 48,3      | 0,32       | 0,3        | -1,3           |
| 29.11.2025 | 5,099      | 0            | 45,764   | 0          | 0          | 44,601   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 75,6      | 48,4      | 0,32       | 0,31       | -0,4           |
| 30.11.2025 | 5,202      | 0            | 46,911   | 0          | 0          | 45,708   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 76,1      | 48,9      | 0,32       | 0,31       | -0,3           |
| 01.12.2025 | 4,806      | 0            | 42,534   | 0          | 0          | 41,464   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 75,2      | 47,6      | 0,32       | 0,31       | -0,5           |
| 02.12.2025 | 5,389      | 0            | 49,547   | 0          | 0          | 48,257   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 76,6      | 49,9      | 0,32       | 0,3        | -              |
| 03.12.2025 | 4,635      | 0            | 42,876   | 0          | 0          | 41,845   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 73,4      | 46,9      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 04.12.2025 | 4,412      | 0            | 42,384   | 0          | 0          | 41,411   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 71,5      | 46,1      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 05.12.2025 | 4,111      | 0            | 38,908   | 0          | 0          | 38,032   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,8      | 45        | 0,34       | 0,3        | -              |
| 06.12.2025 | 3,792      | 0            | 34,271   | 0          | 0          | 33,501   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,7      | 43,7      | 0,34       | 0,3        | -              |
| 07.12.2025 | 4,192      | 0            | 40,864   | 0          | 0          | 39,949   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,5      | 45,5      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 08.12.2025 | 4,041      | 0            | 37,91    | 0          | 0          | 37,052   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 71,1      | 45        | 0,34       | 0,3        | -              |
| 09.12.2025 | 3,459      | 0            | 30,119   | 0          | 0          | 29,444   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,6      | 42,6      | 0,35       | 0,3        | -              |
| 10.12.2025 | 3,366      | 0            | 29,365   | 0          | 0          | 28,709   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,4      | 42,4      | 0,35       | 0,3        | -              |
| 11.12.2025 | 3,451      | 0            | 30,043   | 0          | 0          | 29,368   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,7      | 42,6      | 0,34       | 0,29       | -              |
| 12.12.2025 | 3,531      | 0            | 31,374   | 0          | 0          | 30,67    | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,6      | 43,1      | 0,34       | 0,29       | -              |
| 13.12.2025 | 4,073      | 0            | 39,322   | 0          | 0          | 38,439   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,6      | 45,4      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 14.12.2025 | 3,776      | 0            | 34,752   | 0          | 0          | 33,972   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,7      | 44,1      | 0,34       | 0,3        | -              |
| 15.12.2025 | 4,199      | 0            | 41,323   | 0          | 0          | 40,396   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,6      | 45,8      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 16.12.2025 | 4,358      | 0            | 41,132   | 0          | 0          | 40,169   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 72,3      | 46,4      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 17.12.2025 | 4,737      | 0            | 42,119   | 0          | 0          | 41,054   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 75,5      | 48        | 0,33       | 0,3        | -              |
| 18.12.2025 | 4,704      | 0            | 42,912   | 0          | 0          | 41,845   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 74,7      | 47,9      | 0,33       | 0,3        | -              |
| 19.12.2025 | 4,279      | 0            | 40,517   | 0          | 0          | 39,583   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 71,7      | 45,9      | 0,34       | 0,3        | -              |
| 20.12.2025 | 3,994      | 0            | 37,671   | 0          | 0          | 36,829   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,6      | 44,7      | 0,34       | 0,3        | -              |
| 21.12.2025 | 3,965      | 0            | 36,729   | 0          | 0          | 35,903   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 70,8      | 44,4      | 0,34       | 0,3        | -              |
| 22.12.2025 | 4,04       | 0            | 37,325   | 0          | 0          | 36,478   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 71,1      | 44,7      | 0,34       | 0,3        | -              |
| 23.12.2025 | 5,144      | 0            | 45,141   | 0          | 0          | 43,966   | 0         | 0         | 24          | 4    | 0    | 0          | 76,8      | 48,8      | 0,33       | 0,3        | -              |
| Итого:     | 132,97     | 0            | 1210,881 | 0          | 0          | 1181,647 | 0         | 0         | 720         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 31,759     |              |          |            |            |          |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 1003,596 | 9134,671  | 0      | 0      | 8920,487  | 0     | 0     | 12243   | 490    |
| 23.12.2025 | 1136,567 | 10345,551 | 0      | 0      | 10102,133 | 0     | 0     | 12963   | 490    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:55:28