

#126151#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Вагнера 24, Калининград
Номер абонента 3598
Порядковый номер 8239
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18058626
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,644	0	35,008	33,282	0	34,317	33,031	0	24	0	65,9	40,5	0,35	0,26	4,4
22.03.2025	3,208	0	32,985	31,524	0	32,313	31,25	0	24	0	66,9	43,2	0,36	0,26	5,6
23.03.2025	3,06	0	30,778	29,139	0	30,176	28,91	0	24	0	65,6	41,4	0,36	0,26	5,7
24.03.2025	3,849	0	35,387	33,332	0	34,676	33,087	0	24	0	66,5	40	0,36	0,26	6,8
25.03.2025	3,595	0	34,372	32,551	0	33,683	32,297	0	24	0	66,4	41	0,35	0,26	5,5
26.03.2025	3,557	0	31,621	29,823	0	30,996	29,622	0	24	0	66	38,6	0,35	0,26	4,4
27.03.2025	3,663	0	33,405	31,587	0	32,744	31,366	0	24	0	66	39,3	0,35	0,26	6,9
28.03.2025	2,985	0	25,336	23,769	0	24,839	23,623	0	24	0	65,6	36,9	0,36	0,26	5,7
29.03.2025	2,349	0	22,462	21,243	0	22,033	21,094	0	24	0	64,7	39,2	0,36	0,25	8,9
30.03.2025	2,809	0	26,217	24,744	0	25,701	24,568	0	24	0	65,6	39,6	0,36	0,26	9,9
31.03.2025	3,437	0	30,853	28,612	0	30,239	28,416	0	24	0	66,1	39	0,35	0,25	6,8
01.04.2025	3,847	0	35,517	34,764	0	34,808	34,51	0	24	0	66,3	40	0,36	0,26	5,9
02.04.2025	3,301	0	30,042	29,361	0	29,451	29,157	0	24	0	65,7	39	0,37	0,26	-
03.04.2025	2,804	0	24,026	23,378	0	23,56	23,236	0	24	0	65,3	36,9	0,38	0,25	-
04.04.2025	3,179	0	28,867	28,31	0	28,302	28,118	0	24	0	65,5	38,7	0,36	0,25	-
05.04.2025	3,961	0	39,228	38,936	0	38,381	38,577	0	24	0	69,2	44,6	0,36	0,26	-
06.04.2025	4,501	0	45,355	45,091	0	44,317	44,62	0	24	0	71,5	47,2	0,36	0,27	-
07.04.2025	4,341	0	37,178	36,306	0	36,345	36,008	0	24	0	70,5	42	0,36	0,26	-
08.04.2025	4,269	0	38,135	37,313	0	37,324	37,019	0	24	0	68,7	41,4	0,35	0,26	-
09.04.2025	4,096	0	36,95	36,289	0	36,161	35,995	0	24	0	68,8	41,8	0,36	0,26	-
10.04.2025	4,407	0	41,515	40,996	0	40,618	40,638	0	24	0	69,2	43,4	0,35	0,27	-
11.04.2025	3,77	0	34,11	33,489	0	33,405	33,233	0	24	0	67,5	40,6	0,36	0,26	-
12.04.2025	2,876	0	29,005	28,636	0	28,424	28,398	0	24	0	66,4	42,3	0,36	0,26	-
13.04.2025	2,192	0	20,607	20,086	0	20,214	19,947	0	24	0	64,7	38,8	0,37	0,25	-
14.04.2025	1,962	0	16,952	16,35	0	16,642	16,261	0	24	0	63,3	35,1	0,37	0,24	-
15.04.2025	1,739	0	15,808	15,409	0	15,52	15,314	0	24	0	63,2	36,4	0,37	0,19	-
16.04.2025	2,131	0	18,495	17,983	0	18,155	17,883	0	24	0	63,3	35,3	0,36	0,16	-
17.04.2025	1,218	0	12,898	12,724	0	12,673	12,633	0	24	0	61,6	38,7	0,36	0,14	-
18.04.2025	0,502	0	9,362	9,458	0	9,213	9,362	0	24	0	58,6	45,6	0,31	0,13	-
19.04.2025	0,129	0	8,11	8,373	0	7,983	8,259	0	24	0	57,9	54,1	0,26	0,13	-
20.04.2025	0,132	0	7,342	7,516	0	7,226	7,414	0	24	0	58,2	53,9	0,27	0,13	-
Итого:	91,513	0	867,926	840,374	0	850,439	833,846	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,858														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2542,85	25880,515	25280,071	0	25324,365	25041,396	0	22597	290
20.04.2025	2634,366	26748,438	26120,448	0	26174,802	25875,239	0	23341	290

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2025 11:06:13