

#162780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Вагнера 24, Калининград
3598
8239
ТВ7 (АСЦП)
18058626
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,116	0	7,992	8,3	0	7,869	8,186	0	24	0	57,9	54,4	0,45	0,4	-
22.09.2025	0,393	0	8,502	8,74	0	8,368	8,647	0	24	0	58,6	47,4	0,45	0,4	-
23.09.2025	0,419	0	9,01	9,276	0	8,868	9,177	0	24	0	58,6	47,3	0,45	0,4	-
24.09.2025	0,482	0	9,328	9,591	0	9,18	9,494	0	24	0	58,7	46,1	0,45	0,4	-
25.09.2025	0,445	0	9,379	9,659	0	9,231	9,557	0	24	0	58,6	47,1	0,45	0,4	-
26.09.2025	0,418	0	9,158	9,437	0	9,012	9,335	0	24	0	58,6	47,6	0,45	0,4	-
27.09.2025	0,122	0	8,691	9,027	0	8,557	8,902	0	24	0	57,9	54,6	0,45	0,4	-
28.09.2025	0,123	0	8,613	8,927	0	8,48	8,805	0	24	0	57,9	54,5	0,45	0,4	-
29.09.2025	2	0	21,166	21,34	0	20,788	21,188	0	24	0	62,3	39,4	0,45	0,4	-
30.09.2025	3,244	0	30,434	30,699	0	29,864	30,5	0	24	0	64	38,1	0,45	0,4	-
01.10.2025	2,579	0	27,131	26,774	0	26,671	26,606	0	24	0	60,3	37,2	0,3	0,24	-
02.10.2025	3,304	0	29,243	27,924	0	28,659	27,733	0	24	0	66,2	38,7	0,31	0,2	-
03.10.2025	3,276	0	29,847	28,813	0	29,25	28,608	0	24	0	66,3	39,6	0,37	0,22	-
04.10.2025	2,83	0	26,643	25,83	0	26,115	25,638	0	24	0	66	40,1	0,38	0,23	-
05.10.2025	2,395	0	21,552	20,782	0	21,136	20,647	0	24	0	65	38	0,39	0,23	-
06.10.2025	2,587	0	21,92	21,247	0	21,495	21,12	0	24	0	65,2	36,5	0,37	0,23	-
07.10.2025	2,728	0	23,289	22,81	0	22,831	22,67	0	24	0	65,7	37,2	0,34	0,24	-
08.10.2025	2,694	0	23,066	22,646	0	22,615	22,505	0	24	0	65,5	37	0,32	0,24	-
09.10.2025	2,194	0	18,726	18,4	0	18,373	18,297	0	24	0	64,1	35,6	0,33	0,24	-
10.10.2025	2,447	0	20,944	20,673	0	20,542	20,551	0	24	0	64,8	36,4	0,33	0,23	-
11.10.2025	1,923	0	17,006	16,846	0	16,684	16,744	0	24	0	64,3	36,7	0,34	0,22	-
12.10.2025	2,044	0	18,066	17,927	0	17,723	17,817	0	24	0	64,5	36,9	0,34	0,22	-
13.10.2025	2,861	0	25,064	24,921	0	24,574	24,76	0	24	0	65,4	37,7	0,34	0,23	-
14.10.2025	2,997	0	26,604	26,593	0	26,08	26,415	0	24	0	65,8	38,3	0,36	0,24	-
15.10.2025	2,78	0	23,302	23,292	0	22,842	23,153	0	24	0	65,8	36,8	0,37	0,24	-
16.10.2025	2,648	0	22,275	22,316	0	21,837	22,181	0	24	0	65,6	36,7	0,38	0,25	-
17.10.2025	2,712	0	22,788	22,861	0	22,341	22,724	0	24	0	65,7	36,7	0,38	0,25	-
18.10.2025	2,961	0	28,482	28,726	0	27,922	28,51	0	24	0	65,8	40,5	0,37	0,25	-
19.10.2025	3,012	0	28,799	29,021	0	28,226	28,801	0	24	0	66,2	40,7	0,37	0,25	-
20.10.2025	3,967	0	37,954	38,257	0	37,157	37,934	0	24	0	68,1	42,7	0,35	0,24	-
Итого:	62,701	0	614,974	611,655	0	603,29	607,205	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,976														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2710,452	28258,018	27659,27	0	27660,113	27398,069	0	27013	290
20.10.2025	2773,152	28872,99	28270,925	0	28263,402	28005,278	0	27733	290

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 10:41:47