

#166180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Университетская 13, Калининград
Номер абонента 3598
Порядковый номер 1711
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1641233
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,675	34,179	32,83	33,502	32,503	24	24	0	0	66,4	46,3	9	5,1	-
22.10.2025	0,656	31,686	30,334	31,067	30,05	24	24	0	0	65,9	44,9	9	5,1	-
23.10.2025	0,642	28,492	27,262	27,931	27,026	24	24	0	0	66,2	43,3	9	5,1	-
24.10.2025	0,635	27,275	26,099	26,732	25,878	24	24	0	0	66,5	42,9	9	5,1	-
25.10.2025	0,612	26,37	25,253	25,85	25,042	24	24	0	0	66,2	42,7	9	5,1	-
26.10.2025	0,633	27,466	26,319	26,919	26,094	24	24	0	0	66,6	43,2	9	5,1	-
27.10.2025	0,734	32,754	31,428	32,089	31,14	24	24	0	0	67,3	44,5	9	5,1	-
28.10.2025	0,699	30,281	29,081	29,668	28,824	24	24	0	0	67,2	43,7	9	5,1	-
29.10.2025	0,694	29,856	28,651	29,251	28,401	24	24	0	0	67,2	43,5	9	5,1	-
30.10.2025	0,687	30,549	29,328	29,932	29,062	24	24	0	0	67,1	44,2	9	5,1	-
31.10.2025	0,682	29,67	28,474	29,075	28,225	24	24	0	0	66,8	43,5	9	5,1	-
01.11.2025	0,704	30,489	29,3	29,866	29,037	24	24	0	0	67,5	44	9	5,1	-
02.11.2025	0,604	26,299	25,251	25,781	25,037	24	24	0	0	66,2	42,9	9	5,1	-
03.11.2025	0,584	25,056	24,039	24,565	23,841	24	24	0	0	66	42,4	9	5,1	-
04.11.2025	0,623	26,82	25,729	26,286	25,511	24	24	0	0	66,6	43	9	5,1	-
05.11.2025	0,627	26,548	25,453	26,018	25,241	24	24	0	0	66,6	42,6	9	5,1	-
06.11.2025	0,637	26,997	25,903	26,458	25,686	24	24	0	0	66,7	42,7	9	5,1	-
07.11.2025	0,701	30,835	29,641	30,212	29,375	24	24	0	0	67,1	44	9	5,1	-
08.11.2025	0,717	31,619	30,422	30,979	30,149	24	24	0	0	67,2	44,2	9	5,1	-
09.11.2025	0,729	32,49	31,288	31,832	31,004	24	24	0	0	67,2	44,4	9	5,1	-
10.11.2025	0,754	33,339	32,088	32,659	31,795	24	24	0	0	67,4	44,4	9	5,1	-
11.11.2025	0,72	30,906	29,712	30,277	29,451	24	24	0	0	67,4	43,7	9	5,1	-
12.11.2025	0,731	31,948	30,669	31,302	30,397	24	24	0	0	67,1	43,8	9	5,1	-
13.11.2025	0,671	28,06	26,902	27,493	26,676	24	24	0	0	67,1	42,8	9	5,1	-
14.11.2025	0,671	29,007	27,812	28,427	27,574	24	24	0	0	66,7	43,2	9	5,1	-
15.11.2025	0,738	31,924	30,683	31,264	30,404	24	24	0	0	67,9	44,4	9	5,1	-
16.11.2025	0,876	36,077	34,778	35,236	34,409	24	24	0	0	72,5	47,8	9	5,1	-
17.11.2025	0,862	35,393	34,087	34,609	33,757	24	24	0	0	70,6	45,7	9	5,1	-
18.11.2025	0,901	38,833	37,455	37,989	37,084	24	24	0	0	69,8	46,2	9	5,1	-
19.11.2025	0,879	36,149	34,828	35,358	34,497	24	24	0	0	70,1	45,3	9	5,1	-
20.11.2025	0,957	39,208	37,818	38,309	37,43	24	24	0	0	71,9	47	9	5,1	-
Итого:	22,035	956,575	918,917	936,936	910,6	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,035													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	20,16	1692,078	1673,403	1659,625	1650,608	1975,84	0
20.11.2025	42,194	2648,652	2592,322	2596,561	2561,207	2719,84	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 8:53:52