

#207405#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598
8191
ТВ7 (АСЦП)
16030818
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	5,719	0	56,405	0	0	54,657	0	0	23	1	84,7	59,8	0,35	0,31	-10,9
22.01.2026	6,377	0	71,197	0	0	68,95	0	0	24	0	85,6	63,6	0,34	0,31	-12,2
23.01.2026	6,005	0	65,166	0	0	63,148	0	0	24	0	84,8	62,1	0,35	0,31	-11,6
24.01.2026	6,152	0	68,549	0	0	66,427	0	0	24	0	84,7	62,6	0,34	0,31	-8,3
25.01.2026	5,64	0	58,949	0	0	57,163	0	0	24	0	83,6	60,1	0,35	0,31	-9,4
26.01.2026	5,04	0	51,067	0	0	49,617	0	0	24	0	80,7	56,4	0,36	0,31	-7,3
27.01.2026	4,791	0	46,599	0	0	45,296	0	0	24	0	79,9	54,7	0,36	0,32	-4,4
28.01.2026	5,188	0	52,766	0	0	51,248	0	0	24	0	81,3	57,1	0,35	0,31	-3,8
29.01.2026	5,975	0	64,353	0	0	62,366	0	0	24	0	84,6	61,7	0,34	0,31	-6
30.01.2026	6,615	0	75,661	0	0	73,234	0	0	24	0	86,4	64,9	0,33	0,31	-9,7
31.01.2026	6,9	0	82,986	0	0	80,307	0	0	24	0	86,7	66,2	0,33	0,31	-12,4
01.02.2026	7,259	0	88,648	0	0	85,727	0	0	24	0	87,8	67,6	0,32	0,31	-13,8
02.02.2026	7,371	0	86,814	0	0	83,906	0	0	24	0	88,6	67,7	0,32	0,31	-18,9
03.02.2026	7,125	0	78,409	0	0	75,751	0	0	24	0	89,2	66,8	0,33	0,31	-20,1
04.02.2026	6,82	0	72,306	0	0	69,89	0	0	24	0	88,5	65,2	0,34	0,31	-18
05.02.2026	5,806	0	53,743	0	0	52,018	0	0	24	0	86,4	59,8	0,35	0,31	-12,3
06.02.2026	4,96	0	44,674	0	0	43,358	0	0	24	0	82,4	55,1	0,36	0,31	-7,6
07.02.2026	4,81	0	45,027	0	0	43,752	0	0	24	0	80,5	54,2	0,36	0,31	-3,2
08.02.2026	5,236	0	51,646	0	0	50,143	0	0	24	0	81,8	56,9	0,35	0,31	-3,3
09.02.2026	6,272	0	68,162	0	0	66,018	0	0	24	0	85,5	62,8	0,34	0,31	-4,9
10.02.2026	6,121	0	67,874	0	0	65,765	0	0	24	0	84,9	62,7	0,34	0,31	-12,1
11.02.2026	4,743	0	45,715	0	0	44,414	0	0	24	0	80,6	55,2	0,36	0,32	-12,4
12.02.2026	4,211	0	40,946	0	0	39,889	0	0	24	0	76,4	51,2	0,36	0,32	-3,8
13.02.2026	4,366	0	43,016	0	0	41,885	0	0	24	0	77,2	52,3	0,36	0,32	-0,7
14.02.2026	5,088	0	49,723	0	0	48,281	0	0	24	0	81,6	56,5	0,35	0,31	-1,2
15.02.2026	5,683	0	53,221	0	0	51,532	0	0	24	0	85,9	59,6	0,35	0,31	-6,7
16.02.2026	6,406	0	64,553	0	0	62,395	0	0	24	0	88,5	64,1	0,34	0,31	-11,2
17.02.2026	6,306	0	63,563	0	0	61,47	0	0	24	0	87,8	63,3	0,34	0,31	-17,4
18.02.2026	5,364	0	53,419	0	0	51,828	0	0	24	0	82,8	58,2	0,35	0,31	-11,6
19.02.2026	4,858	0	49,905	0	0	48,53	0	0	24	0	79,3	55,4	0,36	0,31	-
20.02.2026	4,602	0	45,539	0	0	44,299	0	0	24	0	78,7	53,9	0,36	0,31	-
Итого:	177,809	0	1860,601	0	0	1803,264	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,469														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1058,821	11755,528	0	0,18	11486,214	0	0,18	12243	461
20.02.2026	1236,631	13616,13	0	0,18	13289,478	0	0,18	12987	461

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 13:49:40