

#77838#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	721,036	638,918	82.118	19.614
Количество тепловой энергии, система 2	80,477	68,466	12.011	2.869

✓ *проведено с
сайта*

Подпись исполнителя _____



ДНО
КОСВ
ГДЖ
ГДЖ
ГДЖ
ГДЖ
ГДЖ
ГДЖ



#77630#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 20.04.2024.

Номер абонента 3598
Порядковый номер 8191
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16030818
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	2,3	3,417	0	41,898	0	0	41,039	0	0	24	0	67,3	47,4	0,45	0,31
22.03.2024	4,8	3,377	0	41,59	0	0	40,739	0	0	24	0	67,3	47,5	0,45	0,32
23.03.2024	5,6	3,258	0	40,479	0	0	39,668	0	0	24	0	66,5	46,9	0,45	0,32
24.03.2024	6,6	3,385	0	43,321	0	0	42,436	0	0	24	0	67,1	48,1	0,44	0,32
25.03.2024	3,6	3,173	0	38,14	0	0	37,364	0	0	24	0	67	46,7	0,45	0,32
26.03.2024	3,9	2,988	0	34,31	0	0	33,621	0	0	24	0	66,6	45,4	0,45	0,32
27.03.2024	5,5	2,646	0	29,625	0	0	29,039	0	0	24	0	65,9	44,2	0,45	0,32
28.03.2024	9,1	2,351	0	23,756	0	0	23,29	0	0	24	0	65,6	41,5	0,45	0,32
29.03.2024	11,8	2,415	0	25,399	0	0	24,906	0	0	24	0	65,4	42,2	0,45	0,31
30.03.2024	10,7	1,805	0	17,593	0	0	17,264	0	0	24	0	64,1	39,1	0,46	0,32
31.03.2024	13,4	1,377	0	12,867	0	0	12,636	0	0	24	0	62,6	36,6	0,46	0,31
01.04.2024	16,7	1,308	0	12,172	0	0	11,959	0	0	24	0	61,8	35,7	0,46	0,31
02.04.2024	-	2,453	0	25,774	0	0	25,271	0	0	24	0	65,5	42,3	0,45	0,31
03.04.2024	-	3,86	0	47,251	0	0	46,204	0	0	24	0	70,3	50,4	0,45	0,31
04.04.2024	-	3,601	0	41,502	0	0	40,575	0	0	24	0	70,5	49,4	0,45	0,31
05.04.2024	-	2,553	0	27,317	0	0	26,776	0	0	24	0	66,1	43,4	0,46	0,31
06.04.2024	-	2,441	0	25,145	0	0	24,652	0	0	24	0	65,7	42	0,45	0,31
07.04.2024	-	1,903	0	19,72	0	0	19,34	0	0	24	0	65,1	41,6	0,45	0,31
08.04.2024	-	1,655	0	15,58	0	0	15,292	0	0	24	0	63,6	37,8	0,46	0,31
09.04.2024	-	1,092	0	10,23	0	0	10,057	0	0	24	0	60,7	34,7	0,44	0,3
10.04.2024	-	2,169	0	22,386	0	0	21,967	0	0	24	0	64	40,4	0,3	0,2
11.04.2024	-	2,269	0	24,471	0	0	24,003	0	0	24	0	64,7	42,1	0,28	0,17
12.04.2024	-	2,077	0	20,105	0	0	19,715	0	0	24	0	65,2	40,1	0,3	0,18
13.04.2024	-	2,372	0	21,545	0	0	21,085	0	0	24	0	68,8	41,9	0,3	0,18
14.04.2024	-	2,435	0	23,424	0	0	22,938	0	0	24	0	67,5	42,2	0,3	0,18
15.04.2024	-	2,879	0	31,704	0	0	31,061	0	0	24	0	66,8	44,6	0,29	0,18
16.04.2024	-	3,329	0	42,845	0	0	41,999	0	0	24	0	65,8	46,9	0,28	0,18
17.04.2024	-	3,288	0	41,475	0	0	40,65	0	0	24	0	66,1	46,8	0,37	0,29
18.04.2024	-	3,267	0	47,339	0	0	46,451	0	0	24	0	63,9	47,1	0,38	0,29
19.04.2024	-	3,446	0	39,665	0	0	38,817	0	0	24	0	68,8	47,6	0,43	0,29
20.04.2024	-	3,527	0	41,289	0	0	40,405	0	0	24	0	68,9	48,1	0,44	0,3
Итого:	7	82,116	0	929,917	0	0	911,219	0	0	744	0	65,97	43,57	0,41	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	638,918	7344,373	0	0,129	7173,697	0	0,129	7377	5
20.04.2024	721,036	8274,292	0	0,129	8084,918	0	0,129	8121	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#77837#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 20.04.2024.

Номер абонента 3598
Порядковый номер 8136
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16030818
Номер системы 2
Отчёт сформирован 22.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	2,3	0,313	0	3,35	0	0	3,336	0	0	24	0	27,3	0	0,33	0
22.03.2024	4,8	0,567	0	3,1	0	0	3,064	0	0	24	0	49,2	0	0,36	0
23.03.2024	5,6	0,108	0	1,132	0	0	1,129	0	0	24	0	27,8	0	0,35	0
24.03.2024	6,6	0,104	0	1,124	0	0	1,121	0	0	24	0	27,2	0	0,35	0
25.03.2024	3,6	0,546	0	3,089	0	0	3,054	0	0	24	0	47,7	0	0,35	0
26.03.2024	3,9	0,61	0	3,345	0	0	3,306	0	0	24	0	49,1	0	0,36	0
27.03.2024	5,5	0,538	0	3,06	0	0	3,026	0	0	24	0	47,4	0	0,35	0
28.03.2024	9,1	0,599	0	3,247	0	0	3,208	0	0	24	0	49,6	0	0,36	0
29.03.2024	11,8	0,493	0	2,911	0	0	2,881	0	0	24	0	45,9	0	0,36	0
30.03.2024	10,7	0,038	0	0,503	0	0	0,502	0	0	24	0	23,2	0	0,35	0
31.03.2024	13,4	0,045	0	0,71	0	0	0,709	0	0	24	0	20,1	0	0,35	0
01.04.2024	16,7	0,533	0	2,972	0	0	2,938	0	0	24	0	48,3	0	0,36	0
02.04.2024	-	0,526	0	2,943	0	0	2,909	0	0	24	0	48,2	0	0,36	0
03.04.2024	-	0,611	0	3,351	0	0	3,311	0	0	24	0	49	0	0,36	0
04.04.2024	-	0,564	0	3,082	0	0	3,044	0	0	24	0	49,2	0	0,35	0
05.04.2024	-	0,497	0	2,778	0	0	2,747	0	0	24	0	48,1	0	0,36	0
06.04.2024	-	0,07	0	0,825	0	0	0,823	0	0	24	0	25,2	0	0,35	0
07.04.2024	-	0,034	0	0,375	0	0	0,375	0	0	24	0	26,4	0	0,35	0
08.04.2024	-	0,535	0	2,939	0	0	2,905	0	0	24	0	49	0	0,35	0
09.04.2024	-	0,554	0	3,097	0	0	3,062	0	0	24	0	48,2	0	0,35	0
10.04.2024	-	0,48	0	2,623	0	0	2,592	0	0	24	0	49,2	0	0,35	0
11.04.2024	-	0,441	0	2,286	0	0	2,257	0	0	24	0	51,7	0	0,36	0
12.04.2024	-	0,503	0	2,559	0	0	2,525	0	0	24	0	52,6	0	0,36	0
13.04.2024	-	0,055	0	0,542	0	0	0,54	0	0	24	0	29,5	0	0,36	0
14.04.2024	-	0,054	0	0,638	0	0	0,637	0	0	24	0	25,1	0	0,35	0
15.04.2024	-	0,521	0	2,684	0	0	2,649	0	0	24	0	51,9	0	0,36	0
16.04.2024	-	0,547	0	2,794	0	0	2,758	0	0	24	0	52,4	0	0,36	0
17.04.2024	-	0,633	0	3,63	0	0	3,59	0	0	24	0	47,1	0	0,35	0
18.04.2024	-	0,426	0	3,241	0	0	3,219	0	0	24	0	36,6	0	0,35	0
19.04.2024	-	0,463	0	2,386	0	0	2,356	0	0	24	0	51,9	0	0,35	0
20.04.2024	-	0,003	0	0,027	0	0	0,027	0	0	24	0	27,5	0	0,35	0
Итого:	7	12,011	0	71,343	0	0	70,6	0	0	744	0	41,34	0	0,35	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	68,466	447,459	0	0	443,416	0	0	7377	5
20.04.2024	80,477	518,801	0	0	514,015	0	0	8121	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения