

#162778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 27.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР

Пролетарская 5а, Калининград

3598

8191

ТВ7 (АСЦП)

16030818

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
28.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,9	18,7	0,01	0,35	-
29.09.2025	0,835	0	6,644	0	0,001	6,525	0	0,001	24	0	62,5	31,9	0,2	0,35	-
30.09.2025	1,732	0	14,223	0	0	13,967	0	0	24	0	62,6	32,9	0,36	0,35	-
01.10.2025	1,174	0	10,72	0	0	10,549	0	0	24	0	57,8	31,2	0,2	0,18	-
02.10.2025	1,717	0	14,028	0	0	13,773	0	0	24	0	62,9	33,1	0,29	0,24	-
03.10.2025	1,746	0	14,553	0	0	14,287	0	0	24	0	63,1	33,9	0,33	0,3	-
04.10.2025	1,775	0	14,811	0	0	14,539	0	0	24	0	63,2	34	0,35	0,31	-
05.10.2025	1,549	0	12,676	0	0	12,451	0	0	24	0	62,2	32,4	0,35	0,31	-
06.10.2025	1,412	0	11,408	0	0	11,208	0	0	24	0	61,8	31,7	0,34	0,3	-
07.10.2025	1,392	0	11,236	0	0	11,04	0	0	24	0	61,7	31,6	0,33	0,29	-
08.10.2025	1,443	0	11,716	0	0	11,51	0	0	24	0	61,8	31,9	0,32	0,28	-
09.10.2025	1,353	0	11,158	0	0	10,965	0	0	24	0	61,3	31,8	0,32	0,28	-
10.10.2025	1,307	0	10,731	0	0	10,545	0	0	24	0	61,2	31,6	0,32	0,28	-
11.10.2025	1,314	0	10,736	0	0	10,549	0	0	24	0	61,5	31,8	0,32	0,28	-
12.10.2025	1,288	0	10,517	0	0	10,335	0	0	24	0	61,3	31,5	0,32	0,28	-
13.10.2025	1,396	0	11,411	0	0	11,212	0	0	24	0	61,6	31,8	0,33	0,29	-
14.10.2025	1,508	0	12,442	0	0	12,221	0	0	24	0	62,3	32,8	0,34	0,3	-
15.10.2025	1,377	0	11,101	0	0	10,905	0	0	24	0	62	31,8	0,35	0,3	-
16.10.2025	1,362	0	10,939	0	0	10,747	0	0	24	0	61,9	31,6	0,36	0,31	-
17.10.2025	1,33	0	10,726	0	0	10,539	0	0	24	0	61,7	31,5	0,36	0,31	-
18.10.2025	1,711	0	14,413	0	0	14,152	0	0	24	0	62,8	33,9	0,35	0,31	-
19.10.2025	1,758	0	14,667	0	0	14,398	0	0	24	0	63,2	34	0,35	0,31	-
20.10.2025	2,16	0	18,32	0	0	17,963	0	0	24	0	65,4	36,7	0,34	0,29	-
Итого:	32,639	0	269,176	0	0,001	264,38	0	0,001	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,796														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.09.2025	709,101	8243,988	0	0,179	8059,902	0	0,179	9486	458
20.10.2025	741,738	8513,163	0	0,18	8324,282	0	0,18	10038	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 9:27:25