

#166179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР

Пролетарская 5а, Калининград

3598

8191

ТВ7 (АСЦП)

16030818

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	2,082	0	18,26	0	0	17,91	0	0	24	0	64,9	37,2	0,35	0,31	-
22.10.2025	1,694	0	14,162	0	0	13,901	0	0	24	0	63,4	34,3	0,36	0,31	-
23.10.2025	1,389	0	10,979	0	0	10,783	0	0	24	0	62,4	31,6	0,36	0,31	-
24.10.2025	1,31	0	10,24	0	0	10,058	0	0	24	0	62,3	31,2	0,36	0,31	-
25.10.2025	1,592	0	12,627	0	0	12,394	0	0	24	0	63,6	32,9	0,36	0,31	-
26.10.2025	1,747	0	14,034	0	0	13,768	0	0	24	0	64,4	34,1	0,36	0,31	-
27.10.2025	1,875	0	15,578	0	0	15,275	0	0	24	0	65,4	36	0,3	0,25	-
28.10.2025	1,767	0	14,226	0	0	13,954	0	0	24	0	64,7	34,4	0,36	0,3	-
29.10.2025	1,656	0	13,118	0	0	12,871	0	0	24	0	64,3	33,5	0,36	0,3	-
30.10.2025	1,592	0	12,628	0	0	12,394	0	0	24	0	63,7	33	0,37	0,3	-
31.10.2025	1,658	0	16	0	0	15,747	0	0	24	0	58,5	33,3	0,36	0,3	-
01.11.2025	1,8	0	14,514	0	0	14,237	0	0	24	0	64,6	34,4	0,36	0,3	-
02.11.2025	1,535	0	12,152	0	0	11,929	0	0	24	0	63,2	32,5	0,37	0,3	-
03.11.2025	1,407	0	11,014	0	0	10,815	0	0	24	0	62,6	31,5	0,37	0,3	-
04.11.2025	1,619	0	12,83	0	0	12,591	0	0	24	0	63,8	33,1	0,37	0,3	-
05.11.2025	1,41	0	10,926	0	0	10,728	0	0	24	0	62,9	31,5	0,37	0,3	-
06.11.2025	1,421	0	11,042	0	0	10,841	0	0	24	0	63	31,7	0,37	0,3	-
07.11.2025	1,787	0	14,302	0	0	14,03	0	0	24	0	64,5	34,1	0,36	0,3	-
08.11.2025	2,22	0	18,653	0	0	18,284	0	0	24	0	65,9	36,9	0,36	0,3	-
09.11.2025	2,368	0	20,458	0	0	20,048	0	0	24	0	66,3	38	0,36	0,3	-
10.11.2025	1,978	0	16,176	0	0	15,861	0	0	24	0	65,2	35,4	0,36	0,3	-
11.11.2025	1,838	0	14,707	0	0	14,423	0	0	24	0	64,9	34,5	0,36	0,3	-
12.11.2025	1,846	0	14,872	0	0	14,588	0	0	24	0	64,7	34,4	0,36	0,3	-
13.11.2025	1,562	0	12,304	0	0	12,073	0	0	24	0	64	33,1	0,37	0,3	-
14.11.2025	1,523	0	11,966	0	0	11,747	0	0	24	0	63,2	32,2	0,37	0,3	-
15.11.2025	2,211	0	18,055	0	0	17,692	0	0	24	0	66,4	36,6	0,36	0,3	-
16.11.2025	3,113	0	26,319	0	0	25,717	0	0	24	0	71,4	42,5	0,36	0,3	-
17.11.2025	2,722	0	22,826	0	0	22,329	0	0	24	0	69,5	40,4	0,36	0,3	-
18.11.2025	2,961	0	26,351	0	0	25,783	0	0	24	0	69,1	41,7	0,35	0,3	-
19.11.2025	2,788	0	23,802	0	0	23,285	0	0	24	0	69,3	40,7	0,36	0,3	-
20.11.2025	3,279	0	29,021	0	0	28,356	0	0	24	0	71,4	43,8	0,35	0,3	-
Итого:	59,75	0	494,142	0	0	484,412	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,271														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	741,738	8513,163	0	0,18	8324,282	0	0,18	10038	458
20.11.2025	801,49	9007,304	0	0,18	8808,693	0	0,18	10782	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:35:07