

#207275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградское ГОРПО

Баранова 30, Калининград (Администрация ГОРПО)

438

9603

ТВ7 (ASCII)

22172227

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	4,684	0	40,685	0	0	39,344	0	0	24	0	87,9	59,5	0,51	0,38	-10,9
22.01.2026	5,179	0	51,7	0	0	49,995	0	0	24	0	87,9	63,2	0,49	0,4	-12,2
23.01.2026	4,801	0	43,612	0	0	42,181	0	0	24	0	87,7	60,5	0,5	0,39	-11,6
24.01.2026	5,038	0	49,5	0	0	47,904	0	0	24	0	86,9	61,8	0,5	0,39	-8,3
25.01.2026	4,515	0	40,507	0	0	39,213	0	0	24	0	86,3	58,9	0,51	0,39	-9,4
26.01.2026	4,173	0	37,278	0	0	36,163	0	0	24	0	83,2	55,7	0,51	0,39	-7,3
27.01.2026	4,121	0	35,567	0	0	34,503	0	0	24	0	83,1	54,7	0,51	0,38	-4,4
28.01.2026	4,441	0	42,572	0	0	41,306	0	0	24	0	82,9	57,2	0,5	0,39	-3,8
29.01.2026	4,963	0	46,379	0	0	44,856	0	0	24	0	87,7	61,3	0,5	0,39	-6
30.01.2026	5,303	0	53,668	0	0	51,876	0	0	24	0	88,6	64,2	0,49	0,4	-9,7
31.01.2026	5,46	0	56,222	0	0	54,303	0	0	24	0	89,6	65,7	0,49	0,4	-12,4
01.02.2026	5,903	0	67,718	0	0	65,379	0	0	24	0	90,3	68,8	0,48	0,41	-13,8
02.02.2026	5,847	0	63,182	0	0	60,919	0	0	24	0	92,2	69,3	0,49	0,4	-18,9
03.02.2026	5,311	0	48,36	0	0	46,64	0	0	24	0	91,8	64,7	0,5	0,39	-20,1
04.02.2026	5,247	0	46,343	0	0	44,694	0	0	24	0	91,9	63,9	0,5	0,39	-18
05.02.2026	4,585	0	37,211	0	0	35,947	0	0	24	0	89,5	59,1	0,51	0,38	-12,3
06.02.2026	4,066	0	32,567	0	0	31,553	0	0	24	0	85,1	54,3	0,52	0,37	-7,6
07.02.2026	4,057	0	34,659	0	0	33,627	0	0	24	0	83	54,2	0,52	0,38	-3,2
08.02.2026	4,258	0	35,989	0	0	34,876	0	0	24	0	84,7	55,6	0,51	0,38	-3,3
09.02.2026	4,936	0	46,286	0	0	44,757	0	0	24	0	88	61,7	0,5	0,39	-4,9
10.02.2026	5,069	0	47,063	0	0	45,504	0	0	24	0	88,2	61,6	0,5	0,39	-12,1
11.02.2026	4,083	0	34,72	0	0	33,669	0	0	24	0	83,7	54,8	0,52	0,38	-12,4
12.02.2026	3,702	0	32,526	0	0	31,618	0	0	24	0	80	52,1	0,52	0,38	-3,8
13.02.2026	3,83	0	33,198	0	0	32,247	0	0	24	0	81,1	52,8	0,51	0,38	-0,7
14.02.2026	4,435	0	38,487	0	0	37,289	0	0	24	0	85,1	56,7	0,51	0,38	-1,2
15.02.2026	4,641	0	37,902	0	0	36,624	0	0	24	0	89,1	58,9	0,51	0,38	-6,7
16.02.2026	5,054	0	42,652	0	0	41,143	0	0	24	0	91,6	62,3	0,5	0,39	-11,2
17.02.2026	5,195	0	45,632	0	0	44,04	0	0	24	0	90,8	62,7	0,5	0,39	-17,4
18.02.2026	4,488	0	38,056	0	0	36,845	0	0	24	0	86,1	57,1	0,51	0,38	-11,6
19.02.2026	4,083	0	35,629	0	0	34,578	0	0	24	0	82,6	54,4	0,51	0,38	-
20.02.2026	3,851	0	32,626	0	0	31,674	0	0	24	0	82	53	0,52	0,38	-
Итого:	145,319	0	1328,496	0	0	1285,267	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,709														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1802,699	23088,523	0	4,304	22516,617	0	4,272	29034	65
20.02.2026	1948,014	24417,018	0	4,304	23801,885	0	4,272	29778	65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 14:09:32