

#161133#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/09/25г.-25/09/25г.

Абонент: баранова 30 админ

Адрес: ГОРПО

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 9.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172227, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хАФ51

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.09.25 23	21,26	20,55	0,7	0,36	0,53	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
21.09.25 23	21,34	20,59	0,74	0,39	0,56	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
22.09.25 23	21,34	20,61	0,73	0,39	0,56	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
23.09.25 23	21,09	20,47	0,63	0,35	0,52	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
24.09.25 23	20,86	20,31	0,55	0,31	0,48	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
25.09.25 23	20,79	20,2	0,59	0,29	0,46	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
Итого/Среди	21,11	20,46	0,66	0,35	0,52	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.09.25 23	20561,177	0	2,487	20054,669	0	2,467	2,467	364,007	0,089	26083	64
25.09.25 23	20561,177	0	2,487	20054,669	0	2,467	2,467	364,007	0,089	26227	64
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: баранова 30 админ

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 9.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22172227, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хАФ51

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.25 23	20,78	20,16	0,62	0,29	0,46	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
27.09.25 23	20,74	20,11	0,63	0,3	0,46	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
28.09.25 23	20,7	20,08	0,61	0,31	0,47	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
29.09.25 23	20,5	19,98	0,52	0,29	0,45	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
30.09.25 23	20,38	19,85	0,53	0,27	0,44	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
01.10.25 23	38,18	31,95	6,24	0,92	0,96	6,12	0,504	0	0,493	0,501	0	0,491	0,491	5	2	0,015	0,012	24	0	*
02.10.25 23	58,6	30,61	27,98	2,4	2,18	6,12	2,826	0	0,157	2,781	0	0,156	0,156	5	2	0,082	0,004	24	0	
03.10.25 23	63,38	33,71	29,67	3,16	2,69	6,12	5,918	0	0,058	5,809	0	0,058	0,058	5	2	0,174	0,001	24	0	

04.10.25 23	63,64	27,74	35,89	5,45	3,54	6,12	3,917	0	0	3,845	0	0	0	5	2	0,138	0	24	0
05.10.25 23	64,03	27,78	36,25	5,49	3,51	6,12	3,792	0	0	3,721	0	0	0	5	2	0,135	0	24	0
06.10.25 23	63,19	27,98	35,21	5,48	3,52	6,12	3,47	0	0,017	3,407	0	0,017	0,017	5	2	0,12	0	24	0
07.10.25 23	68,04	36,46	31,59	5,45	3,55	6,12	6,827	0	0	6,684	0	0	0	5	2	0,211	0	24	0
08.10.25 23	69,03	40,8	28,23	5,42	3,59	6,12	9,488	0	0	9,285	0	0	0	5	2	0,262	0	24	0
09.10.25 23	69,22	40,75	28,47	5,44	3,58	6,12	9,43	0	0	9,227	0	0	0	5	2	0,263	0	24	0
10.10.25 23	68,96	40,92	28,04	5,41	3,6	6,12	9,094	0	0	8,9	0	0	0	5	2	0,25	0	24	0
11.10.25 23	68,84	41,03	27,81	5,44	3,59	6,12	8,849	0	0	8,66	0	0	0	5	2	0,241	0	24	0
12.10.25 23	68,63	41,12	27,51	5,42	3,59	6,12	8,757	0	0	8,571	0	0	0	5	2	0,236	0	24	0
13.10.25 23	68,7	41,16	27,54	5,43	3,6	6,12	8,676	0	0	8,492	0	0	0	5	2	0,234	0	24	0
14.10.25 23	68,73	41,13	27,6	5,4	3,62	6,12	8,642	0	0	8,459	0	0	0	5	2	0,234	0	24	0
15.10.25 23	68,93	41,12	27,81	5,39	3,62	6,12	8,525	0	0	8,343	0	0	0	5	2	0,232	0	24	0
16.10.25 23	68,92	39,13	29,79	5,41	3,61	6,12	8,897	0	0,536	8,707	0	0,532	0,532	5	2	0,278	0,018	24	0
17.10.25 23	69,5	35,91	33,59	5,43	3,6	6,12	10,337	0	0,086	10,113	0	0,086	0,086	5	2	0,343	0,003	24	0
18.10.25 23	69,62	35,7	33,92	5,39	3,63	6,12	10,507	0	0	10,279	0	0	0	5	2	0,349	0	24	0
19.10.25 23	69,54	35,84	33,71	5,38	3,64	6,12	10,322	0	0	10,097	0	0	0	5	2	0,341	0	24	0
20.10.25 23	69,31	35,99	33,32	5,32	3,67	6,12	10,26	0	0	10,038	0	0	0	5	2	0,335	0	24	0
21.10.25 23	69,45	37,31	32,14	5,34	3,65	6,12	9,675	!	0	9,465	!	0	0	5	2	0,304	0	23	1 *
Итого/Средн	68,18	37,74	30,44	4,06	2,8	6,12	158,713	0	1,347	155,383	0	1,34	1,34	5	2	4,777	0,039	623	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q _{гв}	Q _г	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.09.25 23	20561,177	0	2,487	20054,669	0	2,467	2,467	364,007	0,089	26227	64
21.10.25 23	20719,89	0	3,834	20210,052	0	3,807	3,807	368,784	0,128	26850	65
Итого	158,713	0	1,347	155,383	0	1,34	1,34	4,777	0,039	623	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

