

#206378#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Бесселя 2, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 17.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	393,992	262,919	131.073

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#206087#

Отчёт за период с 23.01.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205755  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 20.02.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2026	-9,4	5,916	178,56	175,83	172,64	173,3	-0,66	24	0	1	88	53,8	34,14	0,51	0,39
25.01.2026	-7,3	4,27	127,59	126,1	123,48	124,49	-1,01	24	0	0	86,7	52,2	34,53	0,52	0,39
26.01.2026	-4,4	4,665	178,2	177,03	172,77	174,33	-1,56	24	0	0	84	57,1	26,96	0,52	0,39
27.01.2026	-3,8	5,09	216,45	215,57	209,87	212,04	-2,17	24	0	0	83,9	59,6	24,23	0,51	0,39
28.01.2026	-6	5,109	208,04	206,95	201,6	203,56	-1,96	24	0	0	84,9	59,6	25,31	0,49	0,39
29.01.2026	-9,7	5,33	197,81	196,25	191,27	192,97	-1,7	24	0	0	88	60,2	27,81	0,49	0,39
30.01.2026	-12,4	5,415	190,66	188,98	184,1	185,8	-1,7	24	0	0	89,8	60,4	29,35	0,48	0,39
31.01.2026	-13,8	5,408	185,05	183,27	178,69	180,27	-1,58	24	0	0	89,9	59,7	30,21	0,47	0,39
01.02.2026	-18,9	5,489	176,1	173,97	169,9	171,2	-1,3	24	0	0	91	58,7	32,24	0,47	0,39
02.02.2026	-20,1	5,591	176,95	174,76	170,62	171,93	-1,31	24	0	0	91,9	59,2	32,71	0,48	0,39
03.02.2026	-18	5,75	189,76	187,8	182,88	184,57	-1,69	24	0	0	92,7	61,3	31,37	0,49	0,39
04.02.2026	-12,3	5,724	195,35	193,27	188,36	189,89	-1,53	24	0	0	91,9	61,6	30,33	0,51	0,39
05.02.2026	-7,6	5,657	211,46	209,77	204,14	206,02	-1,88	24	0	0	90,1	62,5	27,64	0,52	0,39
06.02.2026	-3,2	5,25	220,66	219,42	213,57	215,54	-1,97	24	0	0	86,4	61,9	24,55	0,52	0,39
07.02.2026	-3,3	5,075	218,17	217,11	211,43	213,41	-1,98	24	0	0	84,5	60,5	23,97	0,51	0,39
08.02.2026	-4,9	5,161	211,79	210,56	205,12	207	-1,88	24	0	0	85,6	60,4	25,11	0,49	0,39
09.02.2026	-12,1	5,25	194,64	193,2	188,04	189,89	-1,85	24	0	0	89,1	61,2	27,87	0,49	0,39
10.02.2026	-12,4	5,091	195,3	194,05	188,83	190,72	-1,89	24	0	0	87,9	61	26,92	0,52	0,39
11.02.2026	-3,8	4,931	218,8	217,91	212,09	214,15	-2,06	24	0	0	84,2	61	23,2	0,52	0,39
12.02.2026	-0,7	4,625	219,76	219,07	213,51	215,5	-1,99	24	0	0	80,7	59,1	21,62	0,52	0,39
13.02.2026	-1,2	4,716	218,75	217,89	212,38	214,3	-1,92	24	0	0	81,8	59,7	22,16	0,51	0,39
14.02.2026	-6,7	5,077	211,55	210,35	204,87	206,75	-1,88	24	0	0	85,7	61	24,73	0,51	0,39
15.02.2026	-11,2	5,466	209,62	208,13	202,36	204,32	-1,96	24	0	0	90,2	63,2	26,93	0,5	0,39
16.02.2026	-	5,529	201,49	199,69	194,21	195,96	-1,75	24	0	0	92,4	64,1	28,38	0,5	0,39
17.02.2026	-	5,488	202,63	200,74	195,49	197,1	-1,61	24	0	0	91,2	63,2	28,01	0,51	0,39
Итого:	-8,7	131,073	4955,14	4917,67	4792,22	4835,01	-42,79	600	0	-	87,7	60,09	27,61	0,5	0,39

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2026	262,919	17598,42	17995,07	17123,51	17667,59
17.02.2026	393,992	22553,56	22912,74	21915,73	22502,6

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_