

#141820#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1362,72	1346,856	15.864

Подпись исполнителя



#141819#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,733	125,85	0	122,98	0	122,98	24	0	1	71,5	65,5	6,05	0,33	0,33
25.06.2025	-	0,231	35,08	0	34,56	0	34,56	24	0	1	59,3	40,8	18,55	0,19	0,2
26.06.2025	-	0,104	8,65	0	8,65	0	8,65	24	0	1	42,4	30,4	12,08	0,5	0,52
27.06.2025	-	0,048	5,58	0	5,58	0	5,58	24	0	1	35,9	26,8	9,1	0,53	0,54
28.06.2025	-	0,009	1,22	0	1,22	0	1,22	24	0	1	31,4	23,2	8,21	0,54	0,55
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,9	20,6	4,22	0,41	0,42
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,9	19,3	1,57	0,47	0,48
01.07.2025	-	0	0,35	0	0,35	0	0,35	24	0	1	21,1	20,5	0,66	0,44	0,45
02.07.2025	-	0	0,05	0	0,05	0	0,05	24	0	1	19,5	19,7	-0,14	0,41	0,41
03.07.2025	-	0,3	51,37	0	50,49	0	50,49	24	0	1	59,2	33,6	25,66	0,51	0,45
04.07.2025	-	0,747	166,79	0	162,94	0	162,94	24	0	1	72,1	67,5	4,6	0,51	0,45
05.07.2025	-	0,718	166	0	162,12	0	162,12	24	0	1	72,2	67,8	4,43	0,51	0,45
06.07.2025	-	0,755	161,94	0	158,2	0	158,2	24	0	1	72,1	67,3	4,8	0,51	0,45
07.07.2025	-	0,678	154,84	0	151,19	0	151,19	24	0	1	72,6	67,9	4,68	0,5	0,45
08.07.2025	-	0,648	151,37	0	147,83	0	147,83	24	0	1	72,3	67,8	4,43	0,5	0,45
09.07.2025	-	0,662	139,99	0	136,73	0	136,73	24	0	1	72,3	67,5	4,87	0,5	0,45
10.07.2025	-	0,744	140,6	0	137,3	0	137,3	24	0	1	72,6	67,2	5,41	0,5	0,45
11.07.2025	-	0,722	140,21	0	136,97	0	136,97	24	0	1	72,2	66,9	5,28	0,5	0,45
12.07.2025	-	0,748	135,85	0	132,67	0	132,67	24	0	1	72,2	66,6	5,67	0,5	0,45
13.07.2025	-	0,788	136,17	0	133,01	0	133,01	24	0	1	72,1	66,2	5,98	0,5	0,45
14.07.2025	-	0,749	139,02	0	135,77	0	135,77	24	0	1	72,4	66,8	5,54	0,5	0,45
15.07.2025	-	0,724	139,01	0	135,74	0	135,74	24	0	1	72,5	67,1	5,37	0,5	0,45
16.07.2025	-	0,755	137,95	0	134,74	0	134,74	24	0	1	72,4	66,8	5,63	0,5	0,45
17.07.2025	-	0,724	135,33	0	132,19	0	132,19	24	0	1	72	66,5	5,5	0,49	0,45
18.07.2025	-	0,702	133	0	129,91	0	129,91	24	0	1	71,6	66,2	5,44	0,49	0,45
19.07.2025	-	0,716	128,58	0	125,68	0	125,68	24	0	1	70,8	65,1	5,71	0,5	0,45
20.07.2025	-	0,755	136,21	0	133,06	0	133,06	24	0	1	72,1	66,4	5,68	0,5	0,45
21.07.2025	-	0,705	139,07	0	135,87	0	135,87	24	0	1	71,9	66,7	5,2	0,5	0,45
22.07.2025	-	0,689	138,11	0	134,95	0	134,95	24	0	1	71,5	66,4	5,16	0,49	0,45
23.07.2025	-	0,71	133,82	0	130,81	0	130,81	24	0	1	71,1	65,7	5,43	0,5	0,45
Итого:	-	15,864	3082,01	0	3011,56	0	3011,56	720	0	-	60,9	54,56	6,36	0,48	0,44

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	1346,856	132828,43	117355,11	129649,19	115195,23
23.07.2025	1362,72	135910,44	117355,11	132660,75	115195,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения