

#144689#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2025 по 07.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Бесселя 2, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 07.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1373,912	1362,72	11.192

Подпись исполнителя



*014 от 07.25 откл от  
мб.*

#144688#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 07.08.2025.

Номер абонента 4402  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205755  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2025	-	0,698	138,53	0	135,35	0	135,35	24	0	1	71,9	66,7	5,2	0,5	0,46
25.07.2025	-	0,731	142,42	0	139,14	0	139,14	24	0	1	71,9	66,6	5,27	0,51	0,46
26.07.2025	-	0,702	147,11	0	143,71	0	143,71	24	0	1	72,1	67,2	4,92	0,51	0,46
27.07.2025	-	0,723	144,74	0	141,38	0	141,38	24	0	1	71,8	66,7	5,12	0,5	0,46
28.07.2025	-	0,689	146,53	0	143,14	0	143,14	24	0	1	72,1	67,3	4,83	0,5	0,46
29.07.2025	-	0,693	135,48	0	132,35	0	132,35	24	0	1	71,8	66,4	5,44	0,48	0,46
30.07.2025	-	0,66	118,37	0	115,68	0	115,68	24	0	1	71,4	65,7	5,74	0,49	0,46
31.07.2025	-	0,663	122,13	0	119,28	0	119,28	24	0	1	71,9	66,4	5,56	0,5	0,46
01.08.2025	-	0,682	134,98	0	131,83	0	131,83	24	0	1	72,2	67	5,19	0,5	0,46
02.08.2025	-	0,695	138,27	0	135,07	0	135,07	24	0	1	72	66,8	5,17	0,5	0,46
03.08.2025	-	0,717	135,86	0	132,77	0	132,77	24	0	1	71,4	66	5,47	0,5	0,45
04.08.2025	-	0,734	140,61	0	137,27	0	137,27	24	0	1	73	67,6	5,43	0,5	0,46
05.08.2025	-	0,699	133,81	0	130,69	0	130,69	24	0	1	71,7	66,4	5,37	0,5	0,46
06.08.2025	-	0,713	132,88	0	129,8	0	129,8	24	0	1	71,9	66,4	5,5	0,5	0,46
07.08.2025	-	0,711	128,73	0	125,75	0	125,75	24	0	1	72,2	66,5	5,76	0,49	0,46
Итого:	-	10,51	2040,45	0	1993,21	0	1993,21	360	0	-	71,95	66,65	5,33	0,5	0,46

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2025	1362,72	135910,44	117355,11	132660,75	115195,23
07.08.2025	1373,912	138072,1	117355,11	134772,39	115195,23

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_