

#161388#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	80,779	24,025	56.754

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплоснаб»
ОТЧЕТ ПРИН...
28 10 2025

#161387#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0,648	125,19	123,63	122,54	121,37	1,17	24	0	0	68,5	63,2	5,29	0,46	0,32
02.10.2025	-	1,622	226,24	224,02	221,21	219,9	1,31	24	0	1	70,5	63,1	7,35	0,5	0,38
03.10.2025	-	2,63	215,16	213,03	210,45	209,75	0,7	24	0	0	69,9	57,4	12,49	0,52	0,38
04.10.2025	-	2,724	229,36	227,1	224,29	223,57	0,72	24	0	0	70	57,9	12,13	0,52	0,38
05.10.2025	-	2,614	222,81	229,82	217,91	217,14	0,77	23	1	1	69,9	57,9	11,98	0,52	0,38
06.10.2025	-	2,649	230,46	229,13	225,39	225,52	-0,13	24	0	0	70,1	58,4	11,75	0,5	0,37
07.10.2025	-	2,569	224,07	222,28	219,09	218,75	0,34	24	0	0	70,3	58,6	11,71	0,49	0,37
08.10.2025	-	2,555	218,65	216,46	213,83	213,08	0,75	24	0	0	70	58,1	11,93	0,49	0,37
09.10.2025	-	2,508	219,89	217,77	215,14	214,38	0,76	24	0	0	69,4	57,8	11,63	0,49	0,37
10.10.2025	-	2,513	217,55	215,42	212,75	212,03	0,72	24	0	0	69,9	58,1	11,8	0,49	0,36
11.10.2025	-	2,528	221,99	220,07	217,07	216,54	0,53	24	0	0	70,2	58,6	11,63	0,49	0,36
12.10.2025	-	2,599	219,18	217,35	214,33	213,97	0,36	24	0	0	70,1	58	12,1	0,49	0,37
13.10.2025	-	2,502	220,12	218,4	215,32	214,98	0,34	24	0	0	69,7	58,1	11,6	0,51	0,38
14.10.2025	-	2,582	229,39	228,5	224,36	224,87	-0,51	24	0	0	70	58,5	11,48	0,53	0,38
15.10.2025	-	2,653	243,18	242,38	237,77	238,45	-0,68	24	0	0	70,4	59,3	11,13	0,54	0,38
16.10.2025	-	2,71	247,29	246,87	241,82	242,87	-1,05	24	0	0	70,4	59,2	11,18	0,54	0,38
17.10.2025	-	2,667	248,13	247,74	242,61	243,7	-1,09	24	0	0	70,4	59,4	10,97	0,53	0,38
18.10.2025	-	2,668	239,08	239,04	233,86	235,26	-1,4	24	0	0	69,7	58,3	11,38	0,53	0,38
19.10.2025	-	2,682	240,16	239,95	234,88	236,13	-1,25	24	0	0	70	58,6	11,41	0,54	0,45
20.10.2025	-	1,981	159,09	158,63	155,49	156,14	-0,65	24	0	1	71	58,3	12,7	0,53	0,38
21.10.2025	-	2,696	232,36	231,57	227,2	227,87	-0,67	24	0	0	70,5	58,6	11,84	0,53	0,39
22.10.2025	-	2,689	234,56	233,83	229,37	230,08	-0,71	24	0	0	70,4	58,6	11,71	0,54	0,38
23.10.2025	-	2,765	247,69	246,83	242,03	242,75	-0,72	24	0	0	71,4	60	11,41	0,54	0,38
Итого:	-	56,754	5111,6	5089,82	4998,71	4999,1	-0,3899999999999999	551	1	-	70,12	58,87	11,24	0,51	0,38

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 551 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.09.2025	24,025	3683,9	2048,25	3599,75	2009,05
23.10.2025	80,779	8795,5	7138,07	8598,46	7008,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения