

#163434#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 30.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 30.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	103,197	80,779	22.418

Подпись исполнителя



от 31.10.25 ремонт не по вх

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«14» 11 2025

#163433#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 30.10.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 14.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	2,785	250,43	249,01	244,66	244,8	-0,14	24	0	0	71,8	60,5	11,35	0,54	0,38
25.10.2025	-	2,812	246,38	245,14	240,7	241,06	-0,36	24	0	0	71,7	60,1	11,66	0,54	0,38
26.10.2025	-	2,862	245,3	243,92	239,65	239,87	-0,22	24	0	0	71,9	60	11,92	0,53	0,38
27.10.2025	-	2,784	238,99	237,71	233,45	233,75	-0,3	24	0	0	71,8	59,9	11,91	0,53	0,38
28.10.2025	-	2,798	244,66	242,69	238,99	238,61	0,38	24	0	0	72,1	60,4	11,69	0,54	0,38
29.10.2025	-	2,828	247,73	245,56	241,96	241,41	0,55	24	0	0	72,2	60,5	11,66	0,54	0,38
30.10.2025	-	2,772	248,47	246,24	242,74	242,08	0,66	24	0	0	71,8	60,4	11,38	0,53	0,38
Итого:	-	19,641	1721,96	1710,27	1682,15	1681,58	0,57	168	0	-	71,9	60,26	11,65	0,54	0,38

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	80,779	8795,5	7138,07	8598,46	7008,15
30.10.2025	103,197	10760,7	9089,86	10518,27	8927,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
