

#179661#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	138,035	37,88	100.155

23.11.25 - 23.12.25

86.8887

Подпись исполнителя _____



#179660#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	3,424	217,66	240,63	211,4	235,97	-24,57	24	0	1	81,1	65	16,16	0,51	0,39
25.11.2025	-0,9	3,323	221,34	244,67	215,23	240,07	-24,84	24	0	1	79,4	64	15,41	0,5	0,39
26.11.2025	-0,4	3,226	212,47	234,86	206,7	230,53	-23,83	24	0	1	78,8	63,2	15,58	0,5	0,4
27.11.2025	-1,3	3,294	212,98	226,38	207,26	222,36	-15,1	24	0	1	78	62,2	15,8	0,51	0,4
28.11.2025	-0,4	3,492	230,45	230,8	224,35	226,69	-2,34	24	0	0	77,6	62	15,54	0,5	0,4
29.11.2025	-0,3	3,54	227,54	227,85	221,53	223,89	-2,36	24	0	0	77,4	61,5	15,95	0,5	0,4
30.11.2025	-0,5	3,61	227,36	227,63	221,31	223,65	-2,34	24	0	0	77,9	61,6	16,3	0,51	0,4
01.12.2025	-	3,503	232,86	233,26	226,83	229,22	-2,39	24	0	0	76,7	61,3	15,42	0,51	0,4
02.12.2025	-	3,674	233,47	233,85	227,17	229,7	-2,53	24	0	0	78,2	62	16,14	0,52	0,39
03.12.2025	-	3,378	244,16	244,85	238,17	240,73	-2,56	24	0	0	74,5	60,4	14,15	0,52	0,4
04.12.2025	-	3,333	242,12	242,76	236,38	238,88	-2,5	24	0	0	72,8	58,7	14,08	0,52	0,39
05.12.2025	-	3,255	249,52	250,31	243,72	246,27	-2,55	24	0	0	72,1	58,8	13,32	0,53	0,39
06.12.2025	-	3,198	257	257,93	251,06	253,73	-2,67	24	0	0	72	59,3	12,71	0,52	0,39
07.12.2025	-	3,287	242,7	243,43	237,07	239,62	-2,55	24	0	0	72	58,1	13,84	0,52	0,39
08.12.2025	-	3,245	253,42	254,31	247,45	250,17	-2,72	24	0	0	72,5	59,4	13,11	0,54	0,38
09.12.2025	-	3,215	267,64	268,68	261,46	264,24	-2,78	24	0	0	71,9	59,6	12,28	0,54	0,39
10.12.2025	-	3,256	268,14	269,24	261,97	264,83	-2,86	24	0	0	72	59,6	12,4	0,53	0,38
11.12.2025	-	3,225	263,35	264,35	257,24	260,04	-2,8	24	0	0	72	59,5	12,51	0,53	0,38
12.12.2025	-	3,149	259,03	260,03	252,99	255,73	-2,74	24	0	0	72,2	59,8	12,41	0,52	0,39
13.12.2025	-	3,187	248,35	249,14	242,6	245,16	-2,56	24	0	0	71,9	58,8	13,12	0,53	0,39
14.12.2025	-	3,27	255,31	256,1	249,36	251,94	-2,58	24	0	0	72,2	59,1	13,08	0,52	0,39
15.12.2025	-	3,212	242,8	243,44	237,16	239,59	-2,43	24	0	0	72,1	58,6	13,52	0,52	0,4
16.12.2025	-	3,324	246,15	246,92	240,13	242,77	-2,64	24	0	0	74,1	60,3	13,82	0,52	0,4
17.12.2025	-	3,517	247,54	248,26	241,04	243,81	-2,77	24	0	0	77,1	62,6	14,56	0,52	0,39
18.12.2025	-	3,464	245,23	245,9	238,98	241,59	-2,61	24	0	0	76	61,5	14,46	0,52	0,39
19.12.2025	-	3,213	250,13	250,92	244,21	246,76	-2,55	24	0	0	72,9	59,8	13,13	0,53	0,39
20.12.2025	-	3,23	256,82	257,59	250,89	253,43	-2,54	24	0	0	71,9	59	12,84	0,53	0,39
21.12.2025	-	3,296	257,19	257,96	251,19	253,78	-2,59	24	0	0	72,2	59,1	13,1	0,53	0,39
22.12.2025	-	3,231	257,49	258,44	251,46	254,18	-2,72	24	0	0	72,6	59,8	12,83	0,52	0,39
23.12.2025	-	3,584	252,19	252,89	245,36	248,15	-2,79	24	0	0	78,6	64	14,57	0,51	0,39
Итого:	-1,5	100,155	7322,41	7423,38	7141,67	7297,48	-155,81	720	0	-	74,69	60,62	14,07	0,52	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	37,88	2909,37	3213,55	2837,43	3157,71
23.12.2025	138,035	10231,78	10636,93	9979,1	10455,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения