

#193170#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Бесселя 2, Калининград
Абонентский номер 4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	262,919	138,035	124.884

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МЕТРИ СЛУЖБА
ОТЧЕТ ПРИБОРОВ
27 01 2026

#193169#

Отчёт за период с 23.12.2025 по 23.01.2026.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2025	-6,3	3,996	242,46	242,86	234,86	237,74	-2,88	24	0	0	85,3	68,3	16,97	0,51	0,39
25.12.2025	-5,6	3,811	236,87	237,08	229,95	232,43	-2,48	24	0	0	82,1	65,6	16,52	0,52	0,39
26.12.2025	4,4	3,361	254,51	254,97	248,36	250,7	-2,34	24	0	0	73,8	60,3	13,5	0,52	0,39
27.12.2025	5,4	3,283	251,45	251,78	245,6	247,72	-2,12	24	0	0	72,2	58,8	13,35	0,51	0,39
28.12.2025	3,8	3,284	243,1	242,03	237,46	238,21	-0,75	24	0	0	72,2	58,4	13,81	0,52	0,39
29.12.2025	2,5	3,468	249,17	249,47	242,92	245,16	-2,24	24	0	0	75,3	61	14,24	0,52	0,39
30.12.2025	-1,1	3,824	250,49	250,3	243,46	245,55	-2,09	24	0	0	80,2	64,5	15,67	0,51	0,39
31.12.2025	-4,2	4,114	242,97	242,91	235,69	238,12	-2,43	24	0	0	83,2	65,8	17,41	0,51	0,39
01.01.2026	-5,2	3,785	239,69	239,9	232,72	235,21	-2,49	24	0	0	81,6	65,4	16,22	0,53	0,39
02.01.2026	1,2	3,725	253,37	253,73	246,44	248,99	-2,55	24	0	0	79	63,9	15,08	0,52	0,39
03.01.2026	-0,6	3,751	243,81	243,99	237	239,41	-2,41	24	0	0	79,9	64,1	15,79	0,52	0,4
04.01.2026	-4	3,882	241,25	241,38	234,2	236,65	-2,45	24	0	0	82,1	65,6	16,54	0,52	0,39
05.01.2026	-3	3,988	245,9	245,97	238,62	241,13	-2,51	24	0	0	82,4	65,7	16,67	0,52	0,39
06.01.2026	-5,5	4,186	246,72	246,71	238,98	241,58	-2,6	24	0	0	85,2	67,8	17,46	0,51	0,39
07.01.2026	-7,8	4,202	237,32	237,1	229,66	232,07	-2,41	24	0	0	86,8	68,6	18,24	0,5	0,39
08.01.2026	-11	4,22	225,15	224,7	217,62	219,86	-2,24	24	0	0	88,4	69	19,34	0,5	0,39
09.01.2026	-9,6	4,291	229,45	228,73	221,89	223,86	-1,97	24	0	0	87,7	68,5	19,27	0,51	0,39
10.01.2026	-5,2	4,255	243,32	241,77	235,75	236,86	-1,11	24	0	0	84,9	66,9	17,99	0,52	0,4
11.01.2026	-5,2	4,155	243,34	243,06	235,92	238,19	-2,27	24	0	0	84	66,4	17,57	0,51	0,4
12.01.2026	-	4,154	237,28	237,02	229,76	232,1	-2,34	24	0	0	85,7	67,7	18,03	0,5	0,4
13.01.2026	-	4,12	223,09	222,73	215,86	218,06	-2,2	24	0	0	86,9	67,8	19,04	0,5	0,39
14.01.2026	-	4,118	227,72	227,32	220,47	222,65	-2,18	24	0	0	86,2	67,5	18,64	0,51	0,39
15.01.2026	-	3,847	238,39	238,36	231,58	233,85	-2,27	24	0	0	80,9	64,3	16,57	0,5	0,39
16.01.2026	-	4,01	232,53	232,27	225,44	227,66	-2,22	24	0	0	84	66,2	17,74	0,5	0,39
17.01.2026	-	4,261	234,22	233,73	226,59	228,79	-2,2	24	0	0	87,1	68,4	18,75	0,5	0,39
18.01.2026	-	4,457	226,74	226,01	219,14	221,24	-2,1	24	0	0	88,5	68,2	20,28	0,5	0,39
19.01.2026	-	4,285	223,13	222,49	215,58	217,71	-2,13	24	0	0	89	69,2	19,83	0,5	0,4
20.01.2026	-	4,342	227,18	226,56	219,55	221,72	-2,17	24	0	0	88,5	68,8	19,72	0,5	0,4
21.01.2026	-	4,364	228,65	228,01	220,97	223,09	-2,12	24	0	0	88,7	69	19,69	0,49	0,39
22.01.2026	-	4,271	218,23	217,38	210,87	212,73	-1,86	24	0	0	89,1	68,9	20,2	0,5	0,39
23.01.2026	-	5,074	229,14	227,82	221,5	223,36	-1,86	24	0	0	88,2	65,4	22,83	0,5	0,39
Итого:	-2,7	124,884	7366,64	7358,14	7144,41	7212,4	-67,99	744	0	-	83,52	66	17,51	0,51	0,39

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2025	138,035	10231,78	10636,93	9979,1	10455,19
23.01.2026	262,919	17598,42	17995,07	17123,51	17667,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
