

#206276#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 17.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	675,207	618,113	57.094

Подпись исполнителя _____



#206275#

Отчёт за период с 23.01.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00001000
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2026	-9,4	2,263	83,69	83,83	80,901	82,417	-1,52	24	0	0	88,3	60,4	27,92	0,48	0,33
25.01.2026	-7,3	2,106	75,865	75,84	73,387	74,624	-1,24	24	0	0	87,3	58,7	28,65	0,49	0,33
26.01.2026	-4,4	1,909	67,985	68,005	65,896	67,029	-1,13	24	0	0	84,4	55,4	28,93	0,49	0,33
27.01.2026	-3,8	1,843	64,375	64,385	62,416	63,491	-1,08	24	0	0	83,8	54,4	29,49	0,48	0,33
28.01.2026	-6	1,955	69,97	70,025	67,789	68,993	-1,2	24	0	0	85	56,2	28,8	0,46	0,33
29.01.2026	-9,7	2,208	80,655	80,775	77,967	79,428	-1,46	24	0	0	88,3	60	28,26	0,45	0,33
30.01.2026	-12,4	2,41	91,675	91,885	88,514	90,215	-1,7	24	0	0	90	62,9	27,15	0,45	0,33
31.01.2026	-13,8	2,558	105,225	105,605	101,574	103,556	-1,98	24	0	0	90,3	65,2	25,12	0,44	0,33
01.02.2026	-18,9	2,781	122,99	123,475	118,628	120,883	-2,26	24	0	0	91,4	68,1	23,37	0,44	0,33
02.02.2026	-20,1	2,864	130,26	130,835	125,55	127,962	-2,41	24	0	0	92,5	69,7	22,74	0,45	0,33
03.02.2026	-18	2,669	106,455	106,64	102,559	104,453	-1,89	24	0	0	93,1	67,2	25,93	0,46	0,33
04.02.2026	-12,3	2,536	92,395	92,395	89,066	90,665	-1,6	24	0	0	92,3	63,9	28,39	0,48	0,33
05.02.2026	-7,6	2,191	70,86	70,7	68,393	69,577	-1,18	24	0	0	90,5	58,5	31,97	0,49	0,33
06.02.2026	-3,2	1,902	60,8	60,695	58,845	59,858	-1,01	24	0	0	86,5	54,2	32,27	0,49	0,33
07.02.2026	-3,3	1,876	62,38	62,31	60,456	61,471	-1,01	24	0	0	84,5	53,5	30,99	0,48	0,33
08.02.2026	-4,9	1,993	67,535	67,525	65,4	66,561	-1,16	24	0	0	85,7	55,3	30,42	0,46	0,33
09.02.2026	-12,1	2,414	91,615	91,85	88,505	90,221	-1,72	24	0	0	89,3	62	27,22	0,46	0,33
10.02.2026	-12,4	2,355	93,01	93,34	89,889	91,663	-1,77	24	0	0	88,6	62,5	26,14	0,49	0,33
11.02.2026	-3,8	1,864	65,395	65,51	63,371	64,574	-1,2	24	0	0	84,6	55,2	29,38	0,5	0,33
12.02.2026	-0,7	1,646	57,47	57,605	55,838	56,893	-1,06	24	0	0	80,6	51,2	29,45	0,49	0,33
13.02.2026	-1,2	1,695	57,955	58,055	56,269	57,325	-1,06	24	0	0	81,8	51,7	30,1	0,48	0,33
14.02.2026	-6,7	1,994	69,105	69,22	66,921	68,207	-1,29	24	0	0	85,7	55,9	29,75	0,48	0,33
15.02.2026	-11,2	2,26	77,86	77,93	75,16	76,62	-1,46	24	0	0	90,3	60,3	30,01	0,47	0,33
16.02.2026	-	2,447	88,735	88,935	85,518	87,263	-1,74	24	0	0	92,6	64,1	28,54	0,47	0,33
17.02.2026	-	2,338	82,46	82,595	79,522	81,113	-1,59	24	0	0	91,7	62,4	29,33	0,48	0,33
Итого:	-8,7	55,077	2036,72	2039,965	1968,334	2005,062	-36,72	600	0	-	87,96	59,56	28,41	0,47	0,33

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2026	618,113	23848,095	24015,725	23254,59	23749,893
17.02.2026	675,207	25955,555	26126,57	25291,378	25824,749

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____