

#161400#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Театральная 29-33, Калининград  
4402

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00001000      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.10.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.09.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 478,043                                     | 454,907                                        | 23.136                         |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
М/Калининградтеплосети  
ОТЧЕТ ПРИН...  
28 10 2025

#161399#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 4402  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00001000  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr, | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td,   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 19,9      | 20,1      | -0,15 | 0,24       | 0,25       |
| 25.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 19,7      | 19,8      | -0,19 | 0,24       | 0,25       |
| 26.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 19,4      | 19,6      | -0,23 | 0,24       | 0,25       |
| 27.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 19,2      | 19,4      | -0,25 | 0,24       | 0,25       |
| 28.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 19        | 19,3      | -0,3  | 0,24       | 0,26       |
| 29.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 18,8      | 19        | -0,17 | 0,24       | 0,26       |
| 30.09.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 18,5      | 18,7      | -0,2  | 0,24       | 0,26       |
| 01.10.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 18,2      | 18,5      | -0,25 | 0,24       | 0,26       |
| 02.10.2025 | -           | 0           | 0          | 0          | 0       | 0       | 0         | 24          | 0          | 1       | 18        | 18,2      | -0,21 | 0,34       | 0,27       |
| 03.10.2025 | -           | 0,541       | 19,165     | 19,335     | 18,749  | 19,182  | -0,43     | 24          | 0          | 1       | 69,5      | 40,6      | 28,9  | 0,52       | 0,31       |
| 04.10.2025 | -           | 1,323       | 51,93      | 52,505     | 50,789  | 52,024  | -1,24     | 24          | 0          | 0       | 69,8      | 43,8      | 26,04 | 0,52       | 0,31       |
| 05.10.2025 | -           | 1,223       | 48,305     | 48,74      | 47,254  | 48,297  | -1,04     | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 43,7      | 25,86 | 0,51       | 0,31       |
| 06.10.2025 | -           | 1,192       | 47,725     | 48,14      | 46,68   | 47,692  | -1,01     | 24          | 0          | 0       | 69,8      | 44,2      | 25,52 | 0,48       | 0,3        |
| 07.10.2025 | -           | 1,12        | 43,985     | 44,4       | 43,018  | 43,995  | -0,98     | 24          | 0          | 0       | 69,9      | 43,8      | 26,03 | 0,47       | 0,3        |
| 08.10.2025 | -           | 1,089       | 42,555     | 43         | 41,628  | 42,613  | -0,98     | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 43,4      | 26,17 | 0,47       | 0,3        |
| 09.10.2025 | -           | 1,001       | 38,8       | 39,245     | 37,965  | 38,902  | -0,94     | 24          | 0          | 0       | 69,1      | 42,7      | 26,36 | 0,46       | 0,3        |
| 10.10.2025 | -           | 1,028       | 39,45      | 39,9       | 38,587  | 39,547  | -0,96     | 24          | 0          | 1       | 69,7      | 43        | 26,63 | 0,47       | 0,3        |
| 11.10.2025 | -           | 1,018       | 39,275     | 39,72      | 38,417  | 39,365  | -0,95     | 24          | 0          | 0       | 69,7      | 43,2      | 26,48 | 0,46       | 0,3        |
| 12.10.2025 | -           | 1,019       | 39,71      | 40,26      | 38,843  | 39,897  | -1,05     | 24          | 0          | 0       | 69,7      | 43,4      | 26,24 | 0,47       | 0,3        |
| 13.10.2025 | -           | 1,068       | 42,765     | 43,31      | 41,838  | 42,915  | -1,08     | 24          | 0          | 0       | 69,4      | 43,8      | 25,53 | 0,49       | 0,31       |
| 14.10.2025 | -           | 1,121       | 45,84      | 46,415     | 44,845  | 45,974  | -1,13     | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 44,6      | 24,99 | 0,51       | 0,3        |
| 15.10.2025 | -           | 1,137       | 46,84      | 47,375     | 45,804  | 46,914  | -1,11     | 24          | 0          | 0       | 70        | 45,2      | 24,81 | 0,52       | 0,31       |
| 16.10.2025 | -           | 1,123       | 46,64      | 47,25      | 45,617  | 46,785  | -1,17     | 24          | 0          | 0       | 70        | 45,4      | 24,62 | 0,52       | 0,31       |
| 17.10.2025 | -           | 1,108       | 45,915     | 46,535     | 44,902  | 46,078  | -1,18     | 24          | 0          | 0       | 70        | 45,4      | 24,66 | 0,51       | 0,31       |
| 18.10.2025 | -           | 1,126       | 47,28      | 47,855     | 46,259  | 47,395  | -1,14     | 24          | 0          | 0       | 69,4      | 45        | 24,33 | 0,51       | 0,31       |
| 19.10.2025 | -           | 1,153       | 48,18      | 48,81      | 47,132  | 48,336  | -1,2      | 24          | 0          | 0       | 69,6      | 45,2      | 24,45 | 0,49       | 0,3        |
| 20.10.2025 | -           | 1,226       | 50,965     | 51,69      | 49,819  | 51,163  | -1,34     | 24          | 0          | 0       | 70,9      | 46,3      | 24,6  | 0,5        | 0,31       |
| 21.10.2025 | -           | 1,247       | 54,705     | 55,535     | 53,493  | 54,952  | -1,46     | 24          | 0          | 0       | 70,3      | 47        | 23,29 | 0,51       | 0,31       |
| 22.10.2025 | -           | 1,152       | 47,65      | 48,355     | 46,599  | 47,883  | -1,28     | 24          | 0          | 0       | 70        | 45,3      | 24,71 | 0,52       | 0,31       |
| 23.10.2025 | -           | 1,121       | 45,56      | 46,16      | 44,536  | 45,699  | -1,16     | 24          | 0          | 0       | 70,8      | 45,7      | 25,16 | 0,52       | 0,31       |
| Итого:     | -           | 23,136      | 933,24     | 944,535    | 912,774 | 935,608 | -22,83    | 720         | 0          | -       | 54,57     | 36,78     | 17,78 | 0,42       | 0,29       |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2025 | 454,907 | 17526,375 | 17642,915 | 17098,671 | 17454,418 |
| 23.10.2025 | 478,043 | 18459,615 | 18587,45  | 18011,445 | 18390,026 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения