

#165486#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	516,918	478,043	38.875

Подпись исполнителя _____



26 11 25

#165485#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00001000
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °С	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	1,122	45,03	45,5	43,999	45,042	-1,04	24	0	0	71,5	46	25,49	0,51	0,31
25.10.2025	-	1,145	46,57	47,175	45,51	46,698	-1,19	24	0	0	71,4	46,2	25,15	0,51	0,31
26.10.2025	-	1,158	47,32	48,025	46,235	47,529	-1,29	24	0	0	71,6	46,5	25,03	0,51	0,31
27.10.2025	-	1,165	47,22	47,985	46,14	47,497	-1,36	24	0	0	71,4	46,2	25,24	0,51	0,31
28.10.2025	-	1,172	47,33	47,975	46,241	47,484	-1,24	24	0	0	71,8	46,4	25,32	0,51	0,31
29.10.2025	-	1,177	47,86	48,465	46,758	47,966	-1,21	24	0	0	71,8	46,6	25,16	0,52	0,31
30.10.2025	-	1,164	47,375	47,935	46,291	47,444	-1,15	24	0	0	71,5	46,4	25,12	0,51	0,31
31.10.2025	-	1,16	46,755	47,42	45,688	46,941	-1,25	24	0	0	71,5	46,2	25,37	0,51	0,31
01.11.2025	-	1,202	48,5	49,245	47,373	48,735	-1,36	24	0	0	72,1	46,7	25,36	0,52	0,31
02.11.2025	-	1,155	47,065	47,87	45,992	47,384	-1,39	24	0	0	71,4	46,3	25,09	0,52	0,31
03.11.2025	-	1,148	46,69	47,42	45,628	46,936	-1,31	24	0	0	71,4	46,3	25,14	0,51	0,31
04.11.2025	-	1,189	48,5	49,095	47,388	48,587	-1,2	24	0	0	71,7	46,6	25,08	0,52	0,3
05.11.2025	-	1,134	46,005	46,585	44,948	46,104	-1,16	24	0	0	71,7	46,5	25,21	0,52	0,3
06.11.2025	-	1,106	44,77	45,425	43,74	44,959	-1,22	24	0	0	71,7	46,5	25,27	0,51	0,31
07.11.2025	-	1,177	48,155	48,975	47,052	48,469	-1,42	24	0	0	71,6	46,6	24,99	0,51	0,31
08.11.2025	-	1,198	48,585	49,44	47,469	48,936	-1,47	24	0	0	71,6	46,3	25,24	0,5	0,31
09.11.2025	-	1,201	48,16	48,895	47,062	48,403	-1,34	24	0	0	71,5	46	25,5	0,5	0,31
10.11.2025	-	1,202	47,895	48,5	46,797	48,013	-1,22	24	0	0	71,6	45,9	25,67	0,51	0,31
11.11.2025	-	1,203	47,715	48,35	46,611	47,861	-1,25	24	0	0	71,8	46	25,79	0,51	0,31
12.11.2025	-	1,187	47,51	48,36	46,425	47,875	-1,45	24	0	0	71,4	45,9	25,56	0,52	0,31
13.11.2025	-	1,186	47,65	48,495	46,548	47,997	-1,45	24	0	0	72	46,5	25,46	0,51	0,31
14.11.2025	-	1,16	46,8	47,67	45,733	47,189	-1,46	24	0	0	71,4	46	25,34	0,5	0,31
15.11.2025	-	1,252	49,605	50,38	48,444	49,863	-1,42	24	0	0	72,4	46,6	25,84	0,5	0,32
16.11.2025	-	1,483	56,97	57,715	55,483	57,021	-1,54	24	0	0	77	50,3	26,72	0,5	0,32
17.11.2025	-	1,36	51,99	52,735	50,695	52,155	-1,46	24	0	0	74,9	48,1	26,81	0,49	0,32
18.11.2025	-	1,39	55,38	56,11	54,038	55,493	-1,46	24	0	0	73,8	48,1	25,72	0,5	0,32
19.11.2025	-	1,358	51,33	51,94	50,072	51,389	-1,32	24	0	0	74,3	47,2	27,11	0,49	0,32
20.11.2025	-	1,55	60,505	61,16	58,958	60,443	-1,48	24	0	0	76	49,8	26,27	0,49	0,32
21.11.2025	-	1,442	53,295	53,955	51,942	53,363	-1,42	24	0	0	75,8	48	27,75	0,49	0,32
22.11.2025	-	1,54	59,285	59,94	57,772	59,25	-1,48	24	0	0	76	49,3	26,63	0,48	0,32
23.11.2025	-	1,79	67,505	68,06	65,599	67,157	-1,56	24	0	0	80,3	53,1	27,26	0,48	0,32
Итого:	-	38,876	1545,325	1566,8	1508,631	1550,183	-41,57	744	0	-	72,77	47,07	25,7	0,51	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2025	478,043	18459,615	18587,45	18011,445	18390,026
23.11.2025	516,918	20004,94	20154,25	19520,076	19940,209

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения