

#179505#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

| Заводской номер счётчика 00001000 | Показания прибора, Гкал 23.12.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 558,134 | 516,918 | 41.216 |

Подпись исполнителя _____



#179504#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00001000
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.11.2025 | -3,9 | 1,793 | 67,225 | 67,795 | 65,298 | 66,879 | -1,58 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 53,6 | 27,44 | 0,48 | 0,32 |
| 25.11.2025 | -0,9 | 1,62 | 58,605 | 59,175 | 56,988 | 58,452 | -1,46 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 50,9 | 28,4 | 0,49 | 0,32 |
| 26.11.2025 | -0,4 | 1,605 | 57,885 | 58,51 | 56,311 | 57,814 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 50,2 | 28,47 | 0,49 | 0,33 |
| 27.11.2025 | -1,3 | 1,618 | 60,025 | 60,68 | 58,425 | 59,957 | -1,53 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 50,2 | 27,68 | 0,49 | 0,32 |
| 28.11.2025 | -0,4 | 1,574 | 58,345 | 58,995 | 56,802 | 58,302 | -1,5 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 49,9 | 27,7 | 0,49 | 0,33 |
| 29.11.2025 | -0,3 | 1,588 | 58,74 | 59,39 | 57,193 | 58,7 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 49,6 | 27,75 | 0,49 | 0,33 |
| 30.11.2025 | -0,5 | 1,633 | 60,735 | 61,39 | 59,119 | 60,66 | -1,54 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 50,2 | 27,6 | 0,5 | 0,33 |
| 01.12.2025 | - | 1,532 | 56,88 | 57,57 | 55,403 | 56,914 | -1,51 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 49 | 27,63 | 0,49 | 0,33 |
| 02.12.2025 | - | 1,652 | 61,16 | 61,775 | 59,516 | 61,033 | -1,52 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 50,4 | 27,75 | 0,5 | 0,32 |
| 03.12.2025 | - | 1,455 | 55,63 | 56,315 | 54,262 | 55,71 | -1,45 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 47,6 | 26,81 | 0,5 | 0,32 |
| 04.12.2025 | - | 1,354 | 52,63 | 53,365 | 51,392 | 52,823 | -1,43 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 46,3 | 26,34 | 0,51 | 0,32 |
| 05.12.2025 | - | 1,291 | 49,77 | 50,39 | 48,618 | 49,894 | -1,28 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45,4 | 26,54 | 0,51 | 0,32 |
| 06.12.2025 | - | 1,249 | 48,16 | 48,85 | 47,051 | 48,376 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,2 | 26,53 | 0,5 | 0,32 |
| 07.12.2025 | - | 1,259 | 48,5 | 49,205 | 47,386 | 48,73 | -1,34 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 45,1 | 26,56 | 0,51 | 0,32 |
| 08.12.2025 | - | 1,275 | 48,875 | 49,71 | 47,74 | 49,221 | -1,48 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 45,5 | 26,71 | 0,52 | 0,32 |
| 09.12.2025 | - | 0,869 | 35,18 | 35,985 | 34,373 | 35,617 | -1,24 | 24 | 0 | 1 | 71,6 | 46,3 | 25,28 | 0,52 | 0,32 |
| 10.12.2025 | - | 1,045 | 43,16 | 42,545 | 42,181 | 42,106 | 0,08 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 46,5 | 24,72 | 0,51 | 0,31 |
| 11.12.2025 | - | 1,088 | 42,505 | 42,65 | 41,534 | 42,232 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45,3 | 26,18 | 0,5 | 0,31 |
| 12.12.2025 | - | 1,101 | 42,675 | 42,815 | 41,708 | 42,406 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 44,8 | 26,4 | 0,5 | 0,32 |
| 13.12.2025 | - | 1,198 | 47,535 | 47,55 | 46,454 | 47,082 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 45,4 | 25,79 | 0,51 | 0,32 |
| 14.12.2025 | - | 1,176 | 45,69 | 45,655 | 44,647 | 45,216 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 45 | 26,33 | 0,5 | 0,32 |
| 15.12.2025 | - | 1,286 | 51,855 | 51,91 | 50,666 | 51,385 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,2 | 25,37 | 0,5 | 0,32 |
| 16.12.2025 | - | 1,385 | 54,845 | 54,98 | 53,529 | 54,39 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 47,6 | 25,86 | 0,5 | 0,32 |
| 17.12.2025 | - | 1,501 | 56,795 | 56,785 | 55,322 | 56,127 | -0,8 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 49,6 | 27,11 | 0,5 | 0,32 |
| 18.12.2025 | - | 1,506 | 59,355 | 59,505 | 57,846 | 58,805 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 49,8 | 26,02 | 0,5 | 0,32 |
| 19.12.2025 | - | 1,345 | 54,83 | 55,09 | 53,545 | 54,503 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,3 | 25,11 | 0,51 | 0,32 |
| 20.12.2025 | - | 1,222 | 48,385 | 48,49 | 47,289 | 48,014 | -0,72 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 45,3 | 25,83 | 0,51 | 0,32 |
| 21.12.2025 | - | 1,225 | 47,815 | 47,94 | 46,722 | 47,472 | -0,75 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 45,3 | 26,21 | 0,51 | 0,32 |
| 22.12.2025 | - | 1,244 | 48,45 | 48,84 | 47,33 | 48,353 | -1,02 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 45,6 | 26,29 | 0,5 | 0,32 |
| 23.12.2025 | - | 1,525 | 55,105 | 55,37 | 53,624 | 54,72 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 49,8 | 28,41 | 0,48 | 0,32 |
| Итого: | -1,5 | 41,214 | 1577,345 | 1589,225 | 1538,274 | 1571,893 | -33,6 | 720 | 0 | - | 74,32 | 47,63 | 26,69 | 0,5 | 0,32 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.11.2025 | 516,918 | 20004,94 | 20154,25 | 19520,076 | 19940,209 |
| 23.12.2025 | 558,134 | 21582,285 | 21743,475 | 21058,35 | 21512,102 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения