

#166178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель	ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя	Бахчисарайская 20-22, Калининград (отопление)
Номер абонента	4395
Порядковый номер	9320
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	20125007
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	7,343	0	171,08	0	0	169,206	0	0	24	18	0	0	48,6	38,3	0,5	0,41	-
21.10.2025	7,525	0	171,11	0	0	169,143	0	0	24	18	0	0	49,7	39,1	0,5	0,41	-
22.10.2025	6,546	0	170,97	0	0	169,271	0	0	24	18	0	0	46,4	37,2	0,5	0,41	-
23.10.2025	5,951	0	170,815	0	0	169,242	0	0	24	18	0	0	44,8	36,4	0,5	0,41	-
24.10.2025	5,964	0	176,825	0	0	175,198	0	0	24	18	0	0	44,8	36,7	0,5	0,4	-
25.10.2025	6,137	0	184,44	0	0	182,745	0	0	24	18	0	0	44,8	36,8	0,51	0,4	-
26.10.2025	6,159	0	170,94	0	0	169,35	0	0	24	18	0	0	45	36,3	0,5	0,41	-
27.10.2025	6,492	0	170,995	0	0	169,343	0	0	24	18	0	0	45,9	36,8	0,5	0,41	-
28.10.2025	6,223	0	170,995	0	0	169,426	0	0	24	18	0	0	44,8	36,1	0,5	0,41	-
29.10.2025	6,367	0	170,975	0	0	169,376	0	0	24	18	0	0	45,2	36,2	0,5	0,41	-
30.10.2025	6,189	0	170,89	0	0	169,327	0	0	24	18	0	0	44,8	36,1	0,5	0,41	-
31.10.2025	6,242	0	170,87	0	0	169,291	0	0	24	18	0	0	44,9	36,1	0,5	0,41	-
01.11.2025	6,542	0	171,08	0	0	169,411	0	0	24	18	0	0	46	36,8	0,5	0,41	-
02.11.2025	6,116	0	170,875	0	0	169,309	0	0	24	18	0	0	44,8	36,2	0,5	0,41	-
03.11.2025	6,019	0	170,86	0	0	169,28	0	0	24	18	0	0	44,8	36,4	0,5	0,41	-
04.11.2025	6,186	0	170,89	0	0	169,296	0	0	24	18	0	0	45,1	36,4	0,5	0,41	-
05.11.2025	6,031	0	170,865	0	0	169,292	0	0	24	18	0	0	44,8	36,3	0,5	0,41	-
06.11.2025	5,973	0	170,91	0	0	169,333	0	0	24	18	0	0	44,9	36,4	0,5	0,41	-
07.11.2025	6,166	0	170,955	0	0	169,344	0	0	24	18	0	0	45,3	36,6	0,5	0,41	-
08.11.2025	7,45	0	171,1	0	0	169,191	0	0	24	18	0	0	49,1	38,6	0,5	0,41	-
09.11.2025	7,751	0	170,92	0	0	168,93	0	0	24	18	0	0	50,2	39,3	0,5	0,41	-
10.11.2025	7	0	167,86	0	0	166,102	0	0	24	18	0	0	47,7	37,6	0,5	0,41	-
11.11.2025	6,433	0	167,835	0	0	166,232	0	0	24	18	0	0	45,7	36,4	0,5	0,41	-
12.11.2025	6,287	0	167,79	0	0	166,23	0	0	24	18	0	0	45	36	0,5	0,41	-
13.11.2025	6,22	0	167,93	0	0	166,386	0	0	24	18	0	0	44,8	35,9	0,5	0,41	-
14.11.2025	6,305	0	167,795	0	0	166,224	0	0	24	18	0	0	45,2	36,1	0,5	0,41	-
15.11.2025	7,648	0	167,985	0	0	166,09	0	0	24	18	0	0	49,3	38,3	0,5	0,41	-
16.11.2025	10,65	0	168,5	0	0	165,817	0	0	24	18	0	0	58,8	43,5	0,49	0,41	-
17.11.2025	9,256	0	168,305	0	0	165,968	0	0	24	18	0	0	54,8	41,5	0,5	0,41	-
18.11.2025	9,781	0	168,41	0	0	165,978	0	0	24	18	0	0	55,9	41,9	0,49	0,41	-
19.11.2025	9,301	0	168,325	0	0	166,037	0	0	24	18	0	0	54,2	40,8	0,5	0,41	-
20.11.2025	10,776	0	169,43	0	0	166,742	0	0	24	18	0	0	58,8	43,3	0,49	0,4	-
21.11.2025	9,999	0	170,31	0	0	167,813	0	0	24	18	0	0	56,3	42	0,5	0,41	-
22.11.2025	10,19	0	170,33	0	0	167,812	0	0	24	18	0	0	56,6	42,1	0,5	0,41	-
23.11.2025	11,753	0	170,31	0	0	167,337	0	0	24	18	0	0	61,7	44,9	0,49	0,41	-
Итого:	256,971	0	5970,475	0	0	5905,072	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,376																

Общее время работы системы, ч 840
Период нормальной работы системы, ч 840

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.10.2025	1668,553	35686,05	0	0	35256,484	0	0	11336	556
23.11.2025	1925,524	41656,525	0	0	41161,553	0	0	12176	556

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 8:46:45