

#282865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти  
Калининградской области  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 1, Калининград  
Номер абонента 6037  
Порядковый номер 1124  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31062  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2026	8,82	186,69	24	0	81,7	41,1	-
22.02.2026	7,465	163,9	24	0	77,9	38,7	-
23.02.2026	7,123	157,59	24	0	77	38,1	-
24.02.2026	7,408	166,92	24	0	76,3	38,1	-
25.02.2026	7,884	171,31	24	0	78,4	38,8	-
26.02.2026	7,907	182,17	24	0	76,8	39,5	-
27.02.2026	6,609	155,79	24	0	73,9	37,4	-
28.02.2026	5,528	125,46	24	0	73,7	35,7	-
01.03.2026	5,792	131,77	24	0	73,4	35,6	-
02.03.2026	6,283	145,08	24	0	73,7	36,4	-
03.03.2026	5,977	136,63	24	0	73,7	36	-
04.03.2026	6,378	147,97	24	0	73,5	36,4	-
05.03.2026	6,7	157,16	23,99	128	73,7	37	-
06.03.2026	6,758	157,94	24	0	74,2	37,4	-
07.03.2026	6,021	140,32	24	0	73,6	36,6	-
08.03.2026	5,343	121,19	24	0	73,3	35,2	-
09.03.2026	4,885	109,33	24	0	73,1	34,5	-
10.03.2026	4,2	91,96	24	0	72,8	33,2	-
11.03.2026	3,572	75,24	24	0	72,7	31,8	-
12.03.2026	3,818	79,43	24	0	72,9	31,5	-
13.03.2026	3,857	81,57	24	0	73	32,2	-
14.03.2026	3,128	65,23	24	0	72,2	30,9	-
15.03.2026	3,759	79,51	24	0	72,2	31,4	-
16.03.2026	4,728	101,52	24	0	73,4	33,3	-
17.03.2026	4,808	104,53	24	0	73	33,4	-
18.03.2026	5,227	116,1	24	0	73	34,2	-
19.03.2026	5,38	134,13	24	0	69,9	35,3	-
20.03.2026	5,277	117,07	24	0	73,2	34,3	-
Итого:	160,635	3603,51	671,99	0	0	0	0
Гкал	138,145						

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 671,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2026	7012,286	161492,51	44550,77
20.03.2026	7172,921	165096,02	45222,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 7:33:01