

#162776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти Калининградской области						
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 1, Калининград						
Номер абонента	6037						
Порядковый номер	1124						
Тип теплосчёта	SKM-01						
Заводской номер	31062						
Номер системы	1						

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2025	0	0,06	24	0	19,9	19,3	-
02.10.2025	0,001	1,52	24	0	26,1	19,8	-
03.10.2025	4,493	105,89	24	0	54,1	28,2	-
04.10.2025	5,306	128,91	24	0	69,5	34,1	-
05.10.2025	4,464	106,32	24	0	69,2	33,1	-
06.10.2025	4,083	94,67	24	0	69,4	32,2	-
07.10.2025	3,508	80,4	24	0	69,2	31,4	-
08.10.2025	3,239	72,41	24	0	68,9	30,4	-
09.10.2025	2,616	57,98	24	0	68	29,2	-
10.10.2025	2,762	60,34	24	0	68,6	29,2	-
11.10.2025	2,548	55,48	24	0	68,7	29,1	-
12.10.2025	2,721	59,15	24	0	68,8	29,2	-
13.10.2025	3,493	78,67	24	0	68,7	30,5	-
14.10.2025	4,311	99,79	24	0	69,2	31,9	-
15.10.2025	4,681	112,16	24	0	69,8	33,8	-
16.10.2025	4,508	106,75	24	0	69,8	33,4	-
17.10.2025	4,638	110,96	24	0	69,7	33,7	-
18.10.2025	5,591	143	24	0	69,3	35,6	-
19.10.2025	5,631	144,22	23,97	128	69,6	36	-
20.10.2025	6,478	166,27	24	0	70,8	37,2	-
Итого:	75,072	1784,95	479,97	0	0	0	0
Гкал	64,561						

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 479,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч
30.09.2025	5867,547	135691,61	41118,84
20.10.2025	5942,619	137476,56	41598,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 9:22:35