

#190279#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти
Адрес потребителя	Калининградской области
Номер абонента	Дмитрия Донского 1, Калининград
Порядковый номер	6037
Тип теплосчётчика	1124
Заводской номер	SKM-01
Номер системы	31062
	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2025	7,767	184,16	24	0	75,7	39,4	2,2
22.11.2025	7,941	189,72	24	0	75,8	39,8	1,3
23.11.2025	8,925	197,81	24	0	80,3	41,5	-3,3
24.11.2025	9,434	209,4	24	0	80,9	42,2	-3,9
25.11.2025	8,87	201,03	24	0	79,2	41,3	-0,9
26.11.2025	9,031	209,27	24	0	78,6	41,5	-0,4
27.11.2025	8,995	213,16	24	0	77,9	41,6	-1,3
28.11.2025	8,678	205,76	24	0	77,4	41,2	-0,4
29.11.2025	8,583	204,72	24	0	77,3	41,3	-0,3
30.11.2025	8,672	205,5	24	0	77,8	41,4	-0,5
01.12.2025	8,287	198,02	24	0	76,5	40,5	-
02.12.2025	8,725	202,49	24	0	78	41	-
03.12.2025	7,89	196,7	24	0	74,3	39,8	-
04.12.2025	7,457	191,05	24	0	72,6	39	-
05.12.2025	6,804	172,95	24	0	71,9	38	-
06.12.2025	6,164	152,7	24	0	71,7	37	-
07.12.2025	6,641	168,46	23,98	128	71,7	37,8	-
08.12.2025	6,6	164,07	24	0	72,2	37,6	-
09.12.2025	5,66	136,94	24	0	71,5	35,9	-
10.12.2025	5,28	125,44	24	0	71,5	35,3	-
11.12.2025	5,194	121,87	24	0	71,5	34,8	-
12.12.2025	5,51	129,82	24	0	71,7	35,2	-
13.12.2025	6,275	155,55	24	0	71,6	36,9	-
14.12.2025	6,037	148,11	24	0	71,8	36,8	-
15.12.2025	6,665	165,94	24	0	71,9	37,3	-
16.12.2025	7,297	177,06	24	0	73,9	38,4	-
17.12.2025	7,931	182,57	24	0	76,9	39,5	-
18.12.2025	8,096	195,27	24	0	75,7	40,1	-
19.12.2025	7,381	188,42	24	0	72,7	39	-
20.12.2025	6,577	167,77	24	0	71,6	37,9	-
Итого:	223,367	5361,73	719,98	0	0	0	0
Гкал	192,094						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2025	6111,386	141545,87	42342,8
20.12.2025	6334,753	146907,6	43062,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:33:26