

#142203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)

4402

7101

ВКТ-7

00260917

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,254	0	51,64	0	0	50,48	0	0	0	24	0	0	70,6	64,9	5,66	0,55	0,49	-
25.06.2025	0,239	0	43,51	0	0	42,55	0	0	0	24	0	0	71,2	65,5	5,65	0,55	0,49	-
26.06.2025	0,285	0	49,63	0	0	48,52	0	0	0	24	0	0	71,1	65,3	5,85	0,55	0,49	-
27.06.2025	0,238	0	43,96	0	0	42,93	0	0	0	24	0	0	71	65,1	5,86	0,55	0,49	-
28.06.2025	0,272	0	49,03	0	0	47,89	0	0	0	24	0	0	70,8	65,2	5,64	0,55	0,49	-
29.06.2025	0,251	0	44,34	0	0	43,35	0	0	0	24	0	0	70,8	65,1	5,72	0,54	0,49	-
30.06.2025	0,272	0	52,97	0	0	51,77	0	0	0	24	0	0	71	65,6	5,42	0,54	0,48	-
01.07.2025	0,251	0	48,54	0	0	47,47	0	0	0	24	0	0	70,1	64,7	5,42	0,54	0,48	-
02.07.2025	0,261	0	55,98	0	0	54,75	0	0	0	24	0	0	69,9	65,2	4,77	0,54	0,48	-
03.07.2025	0,24	0	47,3	0	0	46,27	0	0	0	24	0	0	69,8	64,3	5,47	0,54	0,48	-
04.07.2025	0,24	0	51,22	0	0	50,09	0	0	0	24	0	0	69,9	65	4,86	0,53	0,48	-
05.07.2025	0,273	0	58,53	0	0	57,22	0	0	0	24	0	0	70,2	65,3	4,88	0,54	0,48	-
06.07.2025	0,245	0	51,46	0	0	50,33	0	0	0	24	0	0	70	65	4,98	0,54	0,48	-
07.07.2025	0,252	0	54,74	0	0	53,51	0	0	0	24	0	0	70,3	65,6	4,74	0,54	0,48	-
08.07.2025	0,24	0	51,19	0	0	50,06	0	0	0	24	0	0	70,2	65,2	4,93	0,54	0,48	-
09.07.2025	0,223	0	48,94	0	0	47,88	0	0	0	24	0	0	70	65,4	4,66	0,54	0,48	-
10.07.2025	0,24	0	55,14	0	0	53,93	0	0	0	24	0	0	69,9	65,3	4,61	0,54	0,48	-
11.07.2025	0,221	0	49,24	0	0	48,15	0	0	0	24	0	0	70,3	65,6	4,69	0,54	0,48	-
12.07.2025	0,255	0	58,31	0	0	57,03	0	0	0	24	0	0	70,2	65,5	4,64	0,54	0,48	-
13.07.2025	0,248	0	54,55	0	0	53,34	0	0	0	24	0	0	70,1	65,3	4,73	0,54	0,48	-
14.07.2025	0,265	0	58,83	0	0	57,53	0	0	0	24	0	0	70,2	65,6	4,54	0,54	0,48	-
15.07.2025	0,237	0	53,52	0	0	52,34	0	0	0	24	0	0	70,4	65,8	4,53	0,54	0,48	-
16.07.2025	0,228	0	52,38	0	0	51,24	0	0	0	24	0	0	70,2	65,8	4,43	0,54	0,48	-
17.07.2025	0,236	0	60,57	0	0	59,24	0	0	0	24	0	0	69,7	65,9	3,82	0,53	0,48	-
18.07.2025	0,233	0	58,92	0	0	57,63	0	0	0	24	0	0	70	65,8	4,19	0,54	0,48	-
19.07.2025	0,228	0	54,39	0	0	53,2	0	0	0	24	0	0	70,3	66	4,28	0,54	0,48	-
20.07.2025	0,23	0	57,75	0	0	56,48	0	0	0	24	0	0	70	65,9	4,08	0,53	0,48	-
21.07.2025	0,239	0	61,96	0	0	60,59	0	0	0	24	0	0	70,4	66,3	4,14	0,53	0,48	-
22.07.2025	0,216	0	56,88	0	0	55,62	0	0	0	24	0	0	70,2	66,3	3,94	0,54	0,48	-
23.07.2025	0,21	0	54,33	0	0	53,12	0	0	0	24	0	0	70,3	66,2	4,14	0,53	0,48	-
Итого:	7,322	0	1589,75	0	0	1554,51	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,322																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	380,109	19717,17	0	440,9	19278,69	0	440,9
23.07.2025	387,431	21306,92	0	440,9	20833,2	0	440,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:32:09